



# FYLKESMANNEN I TROMS

## Miljøvernavdelingen

Saksbehandler  
Magne Nesse

Telefon  
77 64 22 27

Vår dato  
21.10.2005  
Deres dato  
06.09.2005

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3  
2005/4249 - 0  
Deres ref.

Lenvik kommune

9306 Finnsnes

### Tillatelse etter forurensningsloven – utslipp fra brannøvingsfelt

Vi viser til deres søknad datert 06.09.05.

#### Vedtak

Fylkesmannen i Troms (FM) har nå sluttbehandlet søknaden og har besluttet å gi utslippstillatelse på visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf § 18.

De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at virksomhetens forurensninger isolert sett er uønsket, og at virksomheten plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf forurensningslovens § 7. Det er imidlertid også virksomhetens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for virksomheten.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig, eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller også må påregnes som følge av de tillatte utslipp, er ikke virksomheten dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf forurensningsloven § 56. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen iht. forurensningsloven § 18.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at å unnlate å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

#### Sammendrag av søknaden

Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven for etablering av brannøvingsfelt på området bak Finnsnes trafikkstasjon på Botnhågen i Lenvik kommune.

Øvingsfeltet vil bestå av lukkede stålcontainere hvor opptenning av brennstoffer skjer inne i containerne i tette kar. Årlig forbruk av brennstoffer er angitt til 40- 50 liter teknisk sprit og 2 m<sup>3</sup> rent trevirke (sponplater). Slukkemidler er vann.

Feltet skal benyttes inntil 4 varmrøykøvelser pr. år på mandager i tidsrommet 19.00-21.00 og 16 – 20 kaldrøykøvelser pr. år ("teaterrøyk") på virkedager i tidsrommet 19.00-21.00.

### **Uttalelser**

Søknaden har vært annonsert i dagspressen og har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.09 – 14.10.05. Videre er søknaden sendt til kommunelege og planmyndighet i Lenvik kommune. Kommunelege I har vurdert saken etter kommunehelseloven og har ingen merknader til etableringen. Vi har ikke mottatt andre merknader til søknaden.

### **Fylkesmannens vurdering**

Forurensningslovens § 11 sier at hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven (pbl) kan Fylkesmannen bare gi tillatelse med samtykke fra planmyndigheten. Vi har i brev av 12.09.05 bedt kommunens planmyndighet gi tilbakemelding dersom brannøvingsfeltet ikke er i samsvar med reguleringsplanbestemmelsene til industriområdet. Vi har ikke mottatt noen merknader fra kommunen, og forutsetter dermed at etableringen ikke er i strid med planer etter pbl.

Et brannøvingsfelt er nødvendig for å kunne gi brannpersonell den trening som kreves for å kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Brannøvingsfeltets utslipp av svevestøv kan forårsake ulemper for naboer. I vedlagte utslippstillatelse er det satt et krav at det ikke skal igangsettes øvinger i friluft med bruk av brennstoff, dersom vindretning og vindforhold er slik at røyk føres inn over nærmeste boliger. Det er også stilt krav om at det skal føres driftsjournal for øvingsplassen med bl.a. vær- og vindforhold.

Forbruket av brennstoffer på brannøvingsfeltet og antall øvelser pr. år er begrenset og vi regner ikke med at røykutslippet vil medføre vesentlige ulemper i omgivelsene, forutsatt at vilkårene i tillatelsen med hensyn til vindretninger overholdes. FM regner heller ikke med andre ulemper av betydning i omgivelsene, siden alt oljeholdig vann skal samles opp og innleveres til godkjent avfallsmottaker.

### **Klageadgang etc**

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Troms.

Eventuell klage fører ikke til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. FM eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til FM. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil FM også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Trond Skotvold  
fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte  
fagsjef forurensning

Kopi: Kommunelegen i Lenvik , 9306 Finnsnes

(tom side)

# Utslippstillatelse for

## Brannøvingsplass Botnhågen

### Lenvik kommune

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11, jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 06.09.05 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Endringer som virksomheten ønsker å foreta i forhold til opplysninger som den har gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, det være seg med hensyn til innsatsstoffer, produkter, produksjons- eller rensutstyr, skal være skriftlig avklart med FM på forhånd.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende FM en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at FM kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

#### Bedriftsdata:

Bedrift: Lenvik kommune	Beliggenhet: Botnhågen
Bransje: Brannøving	Kommune: Lenvik
Postadresse:	Fylke: Troms
Poststed: 9306 Finnsnes	

#### FMs referanse:

Arkivkode: 461. 3	Kartreferanse
Saksnr. : 2005/4249	1433-2 34W CB
	7683700 386150

Dato: 21.10.05	Endringsnummer: 0	Endringsdato:
Magne Nesse Saksbehandler	Børge Holte (e.f.) fagsjef	

## 1. Produksjonsforhold:

Tillatelsen gjelder drift av og aktiviteter på brannøvingsfelt.

### 1.1 Brennstoffer

Årlig forbruk av brennstoffer er angitt til 50 liter teknisk sprit og 2 m<sup>3</sup> rent trevirke (sponplater).

Trevirke som benyttes til brannøvingsaktiviteter, skal være rent og ikke inneholde kjemikalier av typen maling, lakk, impregnering, osv. Bruk av sponplater er tillatt, forutsatt at disse er av salgskvalitet (ikke avfallsplater).

### 1.2 Slökkemidler

Det skal bare brukes slökkemidler med liten giftighet, og som gir minst mulig skade i omgivelsene.

Det skal ikke benyttes mer kjemiske slökkemidler enn det som strengt tatt er nødvendig for effektiv slukking av brann.

Det forutsettes at all håndtering av kjemiske slökkemidler skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

## 2. Oppsamling av oljeholdig slukke vann mv

Alt oljesøl og oljeholdig slukke vann skal samles opp og leveres inn som farlig avfall til godkjent aktør, jf. avfallsforskriften § 11- 8.

Øvingsaktivitetene skal foregå på en tett såle/platting som er utformet slik at vann samles opp og med oppsamlingskapasitet til all væske som genereres under øvelsene.

Eventuelle lagertanker for brennstoff skal være sikret i henhold til: Forskrifter om tiltak for å hindre spill og lekkasje fra stasjonære utendørs overgrunnstanker for oppbevaring av brannfarlig væske fra Statens sprengstoffinspeksjon (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) av 7. desember 1982.

Det skal til enhver tid være tilstrekkelige mengder oljeadsorberende midler og annet oljesaneringsutstyr på øvingsområdet for å begrense eventuelle uhell med oljesøl som følge.

Det skal utarbeides prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplassen.

## 3. Utslipp til luft

Øving skal primært skje på ukedagene mandag-fredag i tidsrommet fra kl. 19.00 til kl. 21.00, unntatt helligdager og offentlige høytidsdager.

Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft skal ikke holdes dersom vindretning og vindforholdene er slik at røyk føres inn over de nærmeste boliger.

Slukkingen skal ta til så snart det er praktisk mulig etter at væskeflaten er overtent, slik at røykutviklingen blir minst mulig.

Spredning av slukkepulver skal begrenses mest mulig under slukkingen

Kommunen plikter, ved instruksjer, opplæring og kontroll, å sørge for at driften av brannøvelsesplassen skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig (jfr. pkt. 8.1).

Det skal føres driftsjournal over

- antall øvelser og øvingstype
- forbruk av de forskjellige typer brennstoff og slukkemidler
- vær- og vindforhold
- eventuelle naboklager

#### **4. Avfall**

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med bestemmelsene om farlig avfall, jf kapittel 11 i avfallsforskriften. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

#### **5. Internkontroll m.v.**

Iht. Internkontrollforskriften av 06.12.96 plikter virksomheten å etablere et internkontrollsystem for sin virksomhet. Internkontrollsystemet må bl.a. inneholde rutiner og prosedyrer for drift og systematisk vedlikehold av anlegget for å sikre at kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene overholdes. Virksomheten plikter å holde internkontrollsystemet oppdatert.

#### **6. Utskifting av utstyr**

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi FM melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven.

#### **7. Nedleggelse**

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til FM.

#### **8. Inspeksjoner**

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.