

**Informasjon om virksomheten**

|  |   |
|--|---|
| Virksomhetens navn: Veolia Miljø Industri AS avd Kristiansund  | Rapportnummer: 2009.222.I.SFT   |
| Postadresse: Omagata 110 C, 6517 KRISTIANSUND N  | Dato for kontrollen: 30.juni 2009   |
| Besøksadresse: Vikanholmen bygg 49, 6517 KRISTIANSUND N  | Organisasjonsnr.: 987887915   |
| Telefon: 71685802  | SFTs saksnr.: 2008/433  |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.120   | Tillatelse datert: 31.01.2001   |
| Virksomheten er:<br><input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker<br><input checked="" type="checkbox"/> annet: Behandlingsanlegg for farlig avfall | <input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert<br><input type="checkbox"/> EMAS-registrert |

**Informasjon om kontrollen**

|   |   |
|---|---|
| Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen:<br>Regionleder Paal Erik Øien<br>Kvalitetskoordinator Svein Helge Larsen<br>Verneombud Daniel Meek   | Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):<br>Hilde Sundt Skålevåg<br>Geir-Rune Samstad   |
| Følgende hovedtema ble kontrollert:   |   |
| <input type="checkbox"/> internkontroll<br><input type="checkbox"/> risikovurdering<br><input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann<br><input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall<br><input type="checkbox"/> storulykke<br><input type="checkbox"/> egenrapportering<br><input type="checkbox"/> tillatelse<br><input type="checkbox"/> vedlikehold | <input type="checkbox"/> støy<br><input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer<br><input type="checkbox"/> substitusjon<br><input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering<br><input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret<br><input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader<br><input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg<br><input checked="" type="checkbox"/> annet: Prosjekt behandlingsanlegg for farlig avfall. |

**Resultater fra kontrollen**

Det ble avdekket en anmerkning under kontrollen. Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 2 i denne rapporten. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

30. juni 2009

dato

inspektør




Statens forurensningstilsyn

30. juni 2009

dato

for virksomheten



**Definisjoner**

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

**Bakgrunn for kontrollen**

Inspeksjonen er en del av SFTs kontrollaksjon overfor behandlingsanlegg for farlig avfall.

**Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

**Offentlighet i forvaltningen**

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via SFTs postlister på [www.sft.no](http://www.sft.no), jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal og til Kristiansund kommune.

**Anmerkninger**

**Anmerkning 1:** Rutiner for måling av flammepunkt og rutiner for måling av gassdannelse i tankene kan forbedres.

**Kommentarer:**

Det kan i noen tilfeller oppstå eksplosiv atmosfære over væsker i tanker med oljeboringsavfall. Virksomheten kan forbedre sine rutiner for jevnlig kontroll for brennbare væsker og gassdannelse. Det gjelder både ved mottak av avfallet og ved tanklagring.

**Andre forhold:**

Veolia Miljø Industri as Kristiansund har siste år utført målinger og tester av tankene. Et vedlikeholdsprogram for videre oppfølging er under etablering. Det er utarbeidet en felles prosedyre for hele Veolia Norge for drift, overvåking og kontroll av tankanlegg. Prosedyren er på høring og vil ferdigstilles i løpet av august 2009.

Virksomheten har tidligere hatt overutslipp til sjø av TOC. Renseanlegget ble oppgradert i 2008 og analyser gjennomført i 2009 (2 stk) er under utslippsgrensen på 1000 mg/liter. Veolia Miljø Industri as Kristiansund har gode rutiner for å melde eventuelle avvik/ overutslipp til SFT.

**s | ft:**

Virksomhetens navn: Veolia Miljø Industriservice AS, Kristiansund

Dato: 30. juni 2009