



Fylkesmannen i Vestfold

Findus Norge AS, Larvik

Postbox 2122 Stubberød

3255 LARVIK

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2016/3327
Arkivnr:

Vår dato:
29.06.2016

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 25.5.2016 ved Findus Norge AS, Larvik

Bakgrunn for tilsynet

Miljødirektoratet og fylkesmennene gjennomfører våren 2016 en landsdekkende kontrollaksjon av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette regelverket trådte i kraft 1.1.2014. Tilsynsaksjonen har som mål å kontrollere om forskriftskravene er implementert i virksomhetenes internkontroll og om kravene blir etterlevet.

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Findus Norge AS, Larvik, den 25.5.2016., men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet.

Det er gitt en anmerkning. Denne er beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagsjef

Berit Løkken
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973100319	Eies av: 981279980
Besøksadresse: Elveveien 110, Larvik	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Larvik	Bransjenr. (NACE-kode): 10.202
Anleggsaktivitet: Produksjon av matretter, frysing av grønnsaker	Anleggsnummer: 0709.0022.01

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Stig Waage (dir.), Kjell Vidar Dalen (vedlikeholdssjef), Siri Holme Berntsen (HMS-ansvarlig)	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken
--	-----------------------------------

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet og fylkesmennene gjennomfører våren 2016 en landsdekkende kontrollaksjon av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette regelverket trådte i kraft 1.1.2014. Tilsynsaksjonen har som mål å kontrollere om forskriftskravene er implementert i virksomhetenes internkontroll, og om kravene blir etterlevet.

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Miljørisiko (med fokus på tankanlegg/tanklagring)
- Driftsrutiner og overvåkningstiltak (for å forebygge og oppdage)
- Barrierer (tiltak for å hindre/begrense forurensning)
- Forebyggende inspeksjon og vedlikehold (for å sikre tilfredsstillende teknisk tilstand)
- Beredskap (for å begrense omfanget av eventuelle utslipp)

5. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold:

Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse 22.12.2006 gitt Findus Norge AS, avd. Larvik, i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 4 i tillatelsen av 22.12.2006. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4800 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges ut på Fylkesmannens nettsider.

9. Om virksomheten

Virksomheten har to tanker med NH₃-gass, til sammen ca. 12 m³. Tankene er plassert inne i bygningen i eget rom («maskinrommet»). Tankene ble etablert ca. 1970. Gass ledes til kjøle- og fryserom. Virksomheten har en naturgass-tank (LNG) ca. 75 m³ som eies av Skagerak Energi. I tillegg har virksomheten en nitrogen-tank og to fyringskjeler for olje som ikke omfattes av forskriften.

10. Avvik

Det er ikke bemerket avvik under kontrollen.

11. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:

Anmerkning Miljørisiko, jf. forskriften § 18-4.

Virksomhetens risikoanalyse med hensyn til ytre miljø omfatter utslipp til luft hvor både ammoniakk-tanker og naturgasstank er delvis vurdert. Det er tatt utgangspunkt i forurensning til luft, og vist til kontroll ved drift og anlegg uten at de enkelte deler og arbeidsprosesser er nærmere synliggjort, eksempelvis tanker, ledningsnett og tilføring til bruksområdene (kjøle- og fryseenheter).

Ved vurdering av risiko er sannsynlighet og konsekvens omfattet. Imidlertid synes *Sannsynlighet* å omfatte helse eller skade på person, og ikke i forhold til ytre miljø.

I miljørisikoanalysen bør det også fremgå hvilke akseptkriterier som legges til grunn for analysen, d.v.s. en form for vekting eller gradering av sannsynlighet og miljøkonsekvens.

Andre forhold

Ammoniakk-tankene er plassert i eget rom, dedikert for disse. Rommet har sensorer («sniffere»), med måler på utsiden av rommet. Tilsvarende sensorer er plassert på kjøle- og fryselager, med tilhørende målere på utsiden av rommene. Det er etablert vedlikeholdsrutiner på sensorene. Maskinister ved virksomheten er ansvarlig for daglige oppfølginger av NH₃-tankene. Disse fylles ca. annet hvert år av firma Therma. (I dag fra 80-l tanker; det er snakk om å bygge om /flytte tankene for enklere håndtering)

LNG-tanken eies og følges opp av Skagerak energi, ved vedlikehold og fjernovervåking. I tillegg utfører ansatt ved Findus visuelt tilsyn daglig.

Det er utarbeidet evakueringsplan i forhold til naboer. LNG /Skagerak energi har egen risikovurdering og beredskapsplan som er inkorporert i Findus' internkontroll. Det gjennomføres beredskapsøvelser 2 x pr år; en vesentlig tilknyttet førstehjelp.