

Utslippstillatelse

for

Kobbegate 14 – utslipp av overvann fra oljeutskiller til havnebasseng

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, § 11, jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i oversendt søknad. Endringer som virksomheten ønsker å foreta i forhold til dette må være klarert med Fylkesmannen på forhånd.

Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere evt. endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata:

Bedrift:	Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS
Postadresse	Postboks 1234 Pirsenteret, N-7462 Trondheim
Org.nummer	972361976
Kommune og fylke:	Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

Fylkesmannens referanser:

Arkivkode:	2010/5207
Tillatelsesnr. i Forurensning:	2010.107.T
Anleggsnavn:	Kobbegate 14 – utslipp av overvann fra oljeutskiller til havnebasseng. Gnr. /bnr.: 439/31 UTM32N - nord:7035554, øst:570821
Risikoklasse ¹ :	4

Dato: 16.08.2010

Marit Lorvik
underdirektør

Ingunn Skaufel Simensen
rådgiver

¹ Jf forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Klima og forurensningsdirektoratets arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen omfatter utslipp av overvann fra området Kobbegate 14 i Trondheim, via oljeutskiller og ut i havnebassenget.

2. Generelle vilkår

2.1 Overvåkningsprogram

Det skal opprettes et overvåkningsprogram der det skal gjennomføres prøvetaking og analyser av utslippsvannet fra oljeutskilleren hver andre måned det første halve året etter driftsstart. For å vurdere om utslippet av overvann påvirker vannkvaliteten og sedimentene i havnebassenget, må målte konsentrasjoner vurderes opp mot bakgrunnsverdiene i havnebassenget. En beskrivelse av overvåkningsprogrammet skal sendes Fylkesmannen innen driftsstart. Beskrivelsen skal inneholde:

- Tidspunkt for prøvetakingene
- Antall prøver
- Hvilke komponenter det skal analyseres på og deres grenseverdier

2.2 Overvåkningsrapport

Det skal sendes en skriftlig rapport til Fylkesmannen inne en måned etter at den første overvåkningsperioden er over, dvs. det første halve året etter driftsstart. Rapporten skal minst inneholde følgende punkter:

- Sammenfatning av måleresultater av evt utslipp
- Registrering av avvik og klager, bl.a. tidsrom for når oljeutskilleren helt eller delvis har vært ute av drift
- Generell drift av oljeutskilleren, bl.a. når oljeutskilleren har vært tømt.

2.3 Revidert overvåkningsprogram

Etter det første halve året med overvåkning annenhver måned, skal det vurderes behov for videre overvåkning. Revidert overvåkningsplan skal sendes Fylkesmannen for godkjenning innen en måned etter at den første overvåkningsperioden er over. Hvis det er behov for videre overvåkning skal revidert overvåkningsprogram minst inneholde følgende punkter:

- Tidspunkt for prøvetaking
- Antall prøver
- Hvilke komponenter det skal analyseres på og deres grenseverdier

2.4 Årsrapportering overvåkning

Det skal sendes inn en skriftlig rapport til Fylkesmannen hvert år innen 01.02 så lenge det gjennomføres overvåkning av utslippsvannet fra oljeutskilleren.

Rapporten skal minst inneholde følgende punkter:

- Sammenfatning av måleresultater av utslippene
- Registrering av avvik og klager, bl.a. tidsrom for når oljeutskilleren helt eller delvis har vært ute av drift
- Generell drift av oljeutskilleren, bl.a. når oljeutskilleren har vært tømt.

3. Rapportering og systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

3.1 Rapportering

Forurensningsmyndighetene skal varsles umiddelbart ved akutte utslipp eller andre hendelser som kan medføre skader utover det som omfattes av tillatelsen.

3.2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for oljeutskilleren for å sikre at bl.a. kravene i denne tillatelsen overholdes.

Følgende punkter må inngå:

- Kartlegging og risikovurdering
- Driftsinstrukser (der det bl.a. må foreligge plan for ettersyn og tømning av oljeutskiller)
- Det skal dokumenteres nødvendig beredskap for å varsle evt. feil på oljeutskilleren
- Må dokumentere at oljeutskilleren er dimensjonert for ekstreme nedbørsmengder.

Dette skal være utarbeidet og oversendt Fylkesmannen for godkjenning innen driftsstart.

4. Generelle vilkår

4.1 Egenkontroll og ansvar

Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av oljeutskilleren skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp.

4.2 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid.

4.3 Tvangsmulkt og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser, jf. Kap. 10 i forurensningsloven.