



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
11.05.2011
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2010/4540-461.3
Deres ref.

Slakthuset Eidsmo Dullum

7228 KVÅL

Slakthuset Eidsmo Dullum - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling

Presisering av bedriftens plikt til å overholde gjeldende krav. Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 11.400- for kontrollen.

Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 05.04.11. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med næringsmiddelindustrien.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15.06.2011 på hvordan bedriften vil følge opp de påviste avvik og anmerkninger.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 12.11.09 plassert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 2 på kr 11.400,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket kan påklages til Klif innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

FM vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)
miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Melhus kommune, 7224 Melhus

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.027.I.FMST

Dato for inspeksjonen: 05.04.11

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Slakthuset Eidsmo Dullum	Virksomhetens org.nr.:
Adresse: 7228 Kvål	Virksomhetens telefon/epost:
Kommune/kommunenr.: Melhus	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Slakteri	Anleggsnummer:

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Rune Dullum	Fra Fylkesmannen: Torill Espedal Tore Haugen
----------------------------------	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- HMS/Miljørisikovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 1 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan de skal følge opp de påviste avvik. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15.06.11

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf.

forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 400
Risikoklasse 4	kr	4 400

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1 **Bedriftens internkontrollsystem for ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling) er mangelfullt.**

Avvik fra **Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.**

Grunnlaget for avviket:

- 1a** **Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.**
- 5a** **Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for utslipp til vann og andre forhold som har betydning for ytre miljø**

Kommentarer:

Slakthuset Eidsmo Dullum har ikke utarbeidet et internkontrollsystem for ytre miljø (utslipp, forurensning, avfallsbehandling). Så godt som alle norske virksomheter har plikt til å utarbeide et internkontrollsystem som også omfatter ytre miljø. Et slikt system skal bl.a. inneholde bedriftens målsetning for arbeidet med ytre miljø, jf. § 5, pkt. 4 i internkontrollforskriften og en kartlegging og risikovurdering av utslippsforhold, jf. § 5, pkt. 6. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Avvik 2 **Utslippskontrollen er ikke tilfredsstillende**

Avvik fra **Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 og bedriftens utslippstillatelse**

Grunnlaget for avviket:

- 2c** Virksomheten kan ikke dokumentere at vannrenseinnretninger er riktig dimensjonert i forhold til produksjonsmengde.
- 2d** Utslippsmålingene er ikke representative for produksjons- og driftsforhold ved virksomheten.

Kommentarer:

Bedriften har krav om å ta representative utslippsmålinger av sitt avløpsvann. Det innebærer at det skal tas mengdeproporsjonale døgnblandepøver. Det opplyses at det i dag tas stikkprøver av utslippet. Dette blir svært tilfeldig og gir bare et bilde av utslippet for akkurat den tiden det tar å fylle prøvebeholderen.

Utslipet fra bedriften føres til en samlelum i kjelleren før det pumpes til en fettavskiller. Det er ikke gjort noen beregninger av om fettavskilleren er riktig dimensjonert for bedriftens avløp (bl.a. om utslippsvannet får tilstrekkelig oppholdstid).

Bedriften opplyser at avløpsvannet etter rensing i fettavskiller føres til kommunalt nett og slamavskiller. Etter samtale med kommunen er det noe uklart om alle deler av bedriftens prosessvann sendes til kommunalt nett. Ved befaringen i rom for behandling av huder var det bl.a. noen sluker som bedriften ikke kunne redegjøre for.

Avløpsvannet fra vaskehall for biler ledes til kommunalt nett og slamavskiller. Kommunen opplyser at det fra denne delen av bedriftens avløp tilføres store mengder med sagflis som reduserer effekten av den kommunale avskilleren.

Bedriften må i samarbeid med kommunen kartlegge om alle delstrømmer av prosessen ledes til kommunalt nett og det må gjøres tiltak for å hindre tilførsler av sagmugg på kommunalt nett.

Anmerkning 1 Bedriften kunne ikke dokumentere hvor alle avfallstypene blir levert

Kommentar:

Slakteavfall og blod leveres til Norsk Protein. Vominnhold og gjødsel ble tidligere levert Megård kompostering, men bedriften kunne ved kontrolldagen ikke dokumentere hvor dette avfallet nå ble/skulle leveres.

Farlig avfall leveres på miljøstasjon i Melhus kommune. Bedrifter som leverer farlig avfall skal fylle ut godkjent deklarasjonsskjema for farlig avfall. Vi ber om at det sendes kopi av utfylt deklarasjonsskjema for 2010 sammen med tilbakemeldingen til Fylkesmannen.

Andre forhold

Slakteriet er den klart største utslippskilden til Gaula fra dette området. Kommunen opplyser at det i området finnes ca. 50 hus, mens slakteriet, ut fra stikkprøve i 2010, tilsvarer ca. 340 personekvivalenter (pe) omregnet fra mengde organisk stoff i avløpet.

Det er ikke mottatt klager på utslippet de siste 6-7 årene. Dette er likevel et stort enkeltutslipp som det er viktig å ha god kontroll på. Bedriften har en gammel utslippstillatelse (fra 1975). **Vi ber derfor om at bedriften søker om ny utslippstillatelse innen 15.06.11.**

