



Kragerø kommune
Pb 128
3791 KRAGERØ

Att. Heidi Howatson/ Rolf Ausland

Kontrollaksjon PCB 2006 - kontrollrapport 2006/74 - Kragerø kommune

Fylkesmannen viser til kontroll som ble gjennomført ved telefonsamtale med Kragerø kommune ved Heidi Howatson og Rolf Ausland henholdsvis 25. og 30.10.2006.

Formål

PCB- holdige kondensatorer i lysarmatur skulle generelt vært faset ut innen 31.12.2004. På visse vilkår ble det likevel gitt en forlengelse av fristen, jf. produktforskriften §3-1. Formålet med kontrollen som er ledd i en landsomfattende aksjon, er å kontrollere etterlevelsen av regelverket for utfasing av PCB- holdige kondensatorer fra bygg/ uteområder.

Resultat frå kontrollen

På grunnlag av mottatte opplysninger pr telefon samt supplerende opplysninger fra Kragerø energi konstaterer vi at alle innendørs og utendørs lysarmaturer med PCB- holdige kondensatorer er fjernet i henhold til tidligere utarbeidet plan bortsett fra en mindre bygning samt noe veibelysning der dette foreløpig ikke er gjort. Det er på denne måten ikke grunnlag for avvik i forhold til regelverket.

Oppfølging av kontrollen

Basert på ovenstående resultater fra kontrollen vil det ikke bli ytterligere oppfølging av saken fra vår side nå med forbehold om at resterende armatur fjernes innen fristen. Saken anses med dette som avsluttet.

Mulig ny kontroll

Som generell informasjon gjør vi oppmerksom på at miljøvernmyndighetene vil vurdere å følge opp med etterkontroller overfor enkelte virksomheter etter siste frist for utfasing, dvs etter 2008.

Med hilsen

Ingvar Oland
nestleder

Gunnar Djuvik
overingeniør