



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus
Tlf.: 38 17 66 71

Deres ref.:
Vår ref.: 2008/2476

Vår dato: 24.06.2008
Arkivkode: 461.2

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Søgne - Høllen renseanlegg - oppfølging etter inspeksjon, kontrollaksjon avløp 2008.

Vi viser til kontroll ved Høllen interkommunale renseanlegg 18. juni 2008 og vedlagte inspeksjonsrapport.

Kontrollaksjon avløp 2008 retter seg mot utvalgte anlegg som faller inn under forurensningsforskriften kapittel 14. Mål for aksjonen har vært å

- kartlegge status for gjennomføring av nye krav
- bidra til at nye krav gjennomføres innen fastsatt frist
- medvirke til bedre datakvalitet i avløpsrapporteringen

Kontrollen er ingen fullstendig gjennomgang av hele avløpssektoren i kommunen, men gir et bilde på hvor langt arbeidet med å innfri nye krav er kommet.

Ved kontrollen ble det påvist **5** avvik.

Hvis Fylkesmannen ikke mottar noen merknader til rapporten innen **01.09.2008** er den å betrakte som endelig.

Avvikene må lukkes så snart som mulig, og senest innen **15.10.2008** med mindre det må settes i verk tiltak som har betydelige kostnader. Hvis tiltak ikke kan utbedres innen fristen, ber Fylkesmannen om en kort orientering om hva dette skyldes og hvilket tidspunkt avviket kan lukkes. En kort orientering omkring anmerkningen bes også gitt innen nevnte frist.

Etter fullmakt

Hallvard Berget
fung. miljøverndirektør

Bjørn Wattne Østerhus
overingeniør

Vedlegg:

- Inspeksjonsrapport

Kopi:

- Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Tilsynskontor Kristiansand, Henrik Wergelandsg. 21//23, 4612 Kristiansand



Fylkesmannen i Vest-Agder

MILJØVERNDELINGEN

Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer: 2008.038.I.MVAVA
2008/2476**

Saksnummer:

Høllen renseanlegg

Informasjon om virksomheten

Navn: Høllen kloakkrenseanlegg Søgne/Songdalen 60/40 %	Organisasjonsnr.: 879351952
Adresse: Postboks 1051, 4682 Søgne	Telefon/e-post: -/-
Besøksadresse: Soltaveien 16, 4640 Søgne	Anleggsnr.: 1018.007.06
Kommune/kommunenr.: 1018 Søgne	Bransjenr. (NACE-kode): 90.010
Dato for kontroll: 18.06.2008	

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Bjørn Fugledal, Enok Enoksen, Paal M. Kristensen	Fra fylkesmannen: Bjørn Wattne Østerhus
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Internkontroll, rensekrav, overløp av urensset vann, renseanlegg, utslippsmålinger, overholdelse av utslippskrav

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt **5** funn, bestående av **5 avvik*** under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten. Avvik og anmerkninger er definert på side 3 i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.
 Pålegg om tilbakemelding. Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: **15.10.2008**. Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se rapportens bakside.

Kristiansand

30.07.2008

Sted

Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

INTERNKONTROLL

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Internkontroll betyr at bedriften må ha systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det må bl.a kunne dokumenteres hvilke typer farlig avfall bedriften har og hvordan dette avfallet disponeres.

RENSEKRAV

Anlegget har krav til fosforfjerning og sekundærrensing, jf. utslippstillatelsen av 01.09.2003, vilkår 4.2.

OVERLØP

Krav om tidsregistrering av overløp fra 31.12.2008. Utslippstillatelsen har også krav til overvåking av alle regnvannsoverløp og nødoverløp.

RENSEANLEGG

Det er satt krav til tilfredsstillende drift og styring av renseanlegget. Krav til drift er også satt i utslippstillatelsens vilkår 4.2.

UTSLIPPSMÅLINGER

Det er satt krav i utslippstillatelsens vilkår 5 når det gjelder utslippsmålinger. Kap. 14, §§ 14-11 og 14-12 har krav om prøvetaking og analyse. Kravene trådte i kraft 01.01.2006.

OVERHOLDELSE AV UTSLIPPSKRAV

Utslippstillatelsens vilkår 8 har fastlagt ansvar for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til en hver tid er i samsvar med kravene i utslippstillatelse. Krav om overholdelse av utslippskrav er også fastlagt i kap. 14, § 14-13.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 2008.038.I.MVAVA

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Høllen kloakkrenseanlegg, Søgne kommune, 18.06.2008.

Avvik 1 Internkontrollen har vesentlige mangler

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 eller 7

Kommentar

Dette gjelder følgende forhold:

1. Utilstrekkelig risikovurdering

- Det er ikke foretatt en dokumentert risikovurdering for avløpsanlegget
- Risikovurdering er ikke fulgt opp med en handlingsplan for forhold med uakseptabel høy risiko

Det finnes en handlingsplan, men denne er ikke oppdatert. Arbeidet pågår, men gjøres ikke regelmessig.

Avvik 2 Grunnlaget for fastsettelse av renskrav til avløpsanlegget er mangelfullt

Avvik fra Forurensingsforskriften § 11-3, § 14-1, § 14-6,7,8 og § 14-17

Kommentar

1. Beregningsgrunnlaget er mangelfullt:

- Det mangler dokumentasjon på beregning av tettbebyggelsens størrelse
- Ikke beregnet etter ny metode.

2. Vesentlige endringer på avløpsanlegget er ikke fanget opp av kommunen

I kommunen vet man mye om endringer, men dette er ikke tallfestet.

Avvik 3 Overløp av urensset vann blir ikke tallfestet

Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-5

Kommentar

Dette gjelder forhold som:

- Kommunen / avløpsselskapet har ikke oversikt over alle overløp på ledningsnett
- Det er ikke gjort vedtak om eller utarbeidet en handlingsplan for gjennomføring av nødvendige tekniske tiltak i overløp på nett.

Avvik 4 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert

Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-10

Kommentar

Dette gjelder følgende forhold:

- De styrende driftsparameterne i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert

Avvik 5 Utslippstillatelsen ble ikke overholdt i 2007

Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-2

Kommentar

Rensekrav ikke overholdt, har hatt problemer to siste år. Klarer det imidlertid mest sannsynlig i år.

Andre forhold

Det er god kontroll ved alle sider som gjelder drift av anlegget. De påviste avvik reduserer ikke dette inntrykk i vesentlig grad.

Akkrediteringsprosessen er i gang med et felles opplegg for alle DIVA-kommunene. Fylkesmannen forutsetter at akkrediteringskravet er oppfylt innen fristen **31.12.2008**.