



Fylkesmannen i Østfold



MOVAR IKS

Kjellerødveien 30
1580 RYGGE

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/6009 461.2 HEG

Vår dato: 24.04.2012

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2012.019.I.FMOS

Dato for inspeksjonen: 16.04.12

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Movar IKS – Kambo avløpsrenseanlegg	Virksomhetens org.nr.: 959272204
Adresse: Møllebakken 23 - 1538 Moss	Virksomhetens telefon/epost: 69 26 21 10
Kommune/kommunenr.: 0104 Moss kommune	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og rensing	Anleggsnummer: 0104.0052.03

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Johnny Sundby Johan Wold Erik Stenberg Hans Rickard Wold	Fra Fylkesmannen: Henning Gøhtesen Karsten Butenschøn
--	---

Rapportens innhold

Det ble foretatt inspeksjon av både Kambo- og Fuglevik renseanlegg, men det lages en rapport på hvert anlegg i og med at det er to selvstendige anlegg. Internkontroll og styringssystemer er like, og derfor var det hensiktsmessig å foreta en felles inspeksjon.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll – risikovurderinger og avviksbehandling
- Utslippskontroll

- Kjemikalier og avfall

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
 Kontrollen avdekket _ avvik i forhold til regelverket
 Det er gitt 1 anmerkning

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
 Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: _____

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen (Risikoklasse 3 for Kambo avløpsrensaneanlegg).

Som opplyst har det vært gjennomført felles inspeksjon av både Kambo og Fuglevik avløpsrensaneanlegg. Det framgår av forurensningsforskriftens kapittel 39 at gebyrene samlet sett ikke skal overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. I dette tilfelle er det klart at fullt gebyr på begge virksomheter vil være urimelig da det overgår de kostnader som er forbundet med tilsynet. Jf. § 39-10 kan forurensningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyr når særlige grunner foreligger. Som opplyst på inspeksjonen fastsetter Fylkesmannen gebyret til totalt kr 15.000 for begge virksomhetene. Dette tilsvarer gebyrstørrelsen for Fuglevik avløpsrensaneanlegg som er plassert i høyest risikoklasse av disse to (klasse 2). Det vises til inspeksjonsrapport for Fuglevik avløpsrensaneanlegg, hvor det fastsatte kontrollgebyret skal dekke begge virksomheter.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 27.02.08 gitt MOVAR- Kambo avløpsrenseanlegg i medhold av forurensningsloven § 11
- Virksomhetens IK-dokumentasjon

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til Moss og Våler kommune.

Moss 24. april 2012

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Karsten Butenschøn e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Det ble ikke konstatert avvik under Fylkesmannens inspeksjon. Virksomheten har gjennomgående god orden og systematikk i forhold til å ivareta miljøregelverket og gjeldene utslippstillatelse.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Ved virksomhetens presentasjon av IK-systemet fremgikk det at pumpestasjonen i Møllebakken hadde gått i nødoverløp i 29 timer sammenhengende en periode høsten 2011, og hvor hele avløpsstrømmen var gått i overløp. Mulig dette tidspunktet var sammenfallende med det arbeidet som ble varslet Fylkesmannen 18.08.11 om utskiftning av driftkontrollsystemet, hvor det bl.a. ble sagt at arbeidene medfører at avløpsvannet må gå urenset, via overløp i renseanlegget, til resipient. Uansett, nødoverløp i en så lang periode ved den aktuelle pumpestasjonen burde ha vært meldt inn til Fylkesmannen som egen sak. Dette må også sees i sammenheng med at overløp her går til en mye mer sårbar resipient enn hovedutløpsledningen fra renseanlegget.

Vi ber om at det i fremtiden innføres bedre varslingsrutiner til Fylkesmannen for slike hendelser.