



## Inspeksjonsrapport

### Informasjon om virksomheten

Navn: Norges Brannskole	Organisasjonsnr.: 974 760 983
Adresse: 9441 Fjelldal	Telefon/e-post: 76 91 90 00
Besøksadresse: Fjelldal	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Tjeldsund	Bransjenr. (NACE-kode): 80.220

### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Karl-Johnny Holtmo	Fra Fylkesmannen Hege Rasmussen
---	------------------------------------

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- håndtering av farlig avfall; rutiner, lagring, deklarerer, innlevering.
- Kartlegging/utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur

### Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket.
- Det er gitt 1 anmerkninger.

### Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er **1. november 2005**.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt\*.

\*Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjoner av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Sted: Fjelldal Dato: 7/9-05

Fylkesmannen i Nordland  
(etter fullmakt)

## **Definisjoner og informasjon**

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

### **Behandling av farlig avfall**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerer, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking og internkontroll.

### **Behandling av PCB-holdige produkter og PCB holdig avfall**

PCB – polyklorerte bifenylar – er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøskadelige effekter som lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB ble forbudt å bruke i Norge i 1979. Likevel finnes PCB i en rekke ulike produkter og bygningsdeler som ennå er i bruk.

Produktforskriften fastsetter krav til produkter som inneholder PCB i § 3-1. Kravene innebærer bl.a. forbud mot å importere, eksportere, omsette, ta i bruk og gjenbruke faste bearbejdede produkter med PCB. Det er også forbud vedrørende bruk av visse typer produkter (kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer produsert fra 1965 – 79 eller innendørs og utendørs damplysearmaturer produsert fra 1960 – 79). Endring vedtatt 1. desember 2004 om utfasing av PCB-kondensatorer innebærer at utfasing kan utsettes inntil 1.1.2008, dersom den ansvarlige kan dokumentere at spesifiserte vilkår i forskriften § 3-1 pr 31.12.2004 var oppfylt: kartlagt utfasingspliktige kondensatorer, utarbeidet tidfestet utfasingsplan, dokumentert budsjettdekning/økonomisk garanti, avfallsplan foreligger.

## Vedlegg til inspeksjonsrapport

### **Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall forskriftsmessig**

**Avvik fra:** *Forskrift om farlig avfall.*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten leverer ikke farlig avfall til godkjent mottak (§ 8)
- b) Virksomheten leverer ikke alle aktuelle typer farlig avfall til godkjent mottak (§ 8)
- c) Virksomheten kan ikke dokumentere at den leverer farlig avfall til godkjent mottak (§ 8)
- d) Virksomheten overholder ikke kravet om årlig leveringsplikt for farlig avfall (§ 8)
- e) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av sitt farlige avfall (§ 5)
- f) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av sitt lagrede farlige avfall (§§ 5 og 11)
- g) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut (§ 11)
- h) Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall (§ 6)
- i) Annet:

**Kommentarer:**

*Deklarasjonsskjema mangler - er ikke ettersendt fra  
avfallsaktør  
Spilloljetank står på gressdekket.*

### **Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler med hensyn til håndtering av farlig avfall**

**Avvik fra:** *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8.*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (pkt.1)
- b) Ansvarlig for håndtering av farlig avfall i virksomheten er ikke definert (pkt. 5)
- c) Virksomheten har ikke kartlagt og risikovurdert egen avfallsproduksjon (pkt. 6)
- d) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall (pkt.7)
- e) Virksomheten har mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall (pkt.7)
- f) Annet:

**Kommentarer:**

---



---



---



---

- Avvik 3: Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur**  
**Avvik fra:** Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). § 3-1

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor

- a) Virksomheten har ikke kartlagt utfasingspliktige pcb-kondensatorer i lysarmaturer  
 b) Virksomheten har ikke utarbeidet en tidsfestet utfasingsplan  
 c) Virksomheten har ikke en avfallsplan knyttet til utfasingen  
 d). Annet

**Kommentarer:**

---

---

---

---

---

**Anmerkninger:**

*Det er innarbeidet rutiner for håndtering av farlig avfall, men disse er mangelfullt skriftlig dokumentert.*

---

---

---

---

---

---

**Andre kommentarer/utdypninger:**

---

---

---

---

---

---

---

---