



FYLKESMANNEN I ROGALAND

Tillatelse etter forurensningsloven – IVAR renseanlegg Grødaland

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 § 11 jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 12. mai 2011 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilklårene framgår på side 4 til og med side 7.

Denne tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelse gitt 25.01.2006 i sin helhet.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal IVAR IKS (IVAR) sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

I medhold av forurensningslovens § 18, kan fylkesmannen oppheve eller endre vilklårene i tillatelsen eller sette nye vilklår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. I alle tilfeller kan tillatelsen tilbakekalles eller endres når det er gått 10 år etter at den er gitt.

Tillatelsen er gitt til:	
Anleggseier	IVAR IKS
Adresse	Postboks 8134, 4069 Stavanger
Anlegg (renseanlegg og ledningsnett)	IVAR renseanlegg Grødaland (gnr 14 bnr 2)
Organisasjonsnummer	871035032
Lokalisering	Grødaland (Euref 89, UTM sone 32: N: 6503958, Ø:302458)
Kommune og fylke	1119 Hå kommune, Rogaland fylke
Utslippets størrelse	150 000 pe
Rensekrav	Primærrensing ¹ - BOF ₅ : 20 % (40 mg O ₂ /l) - SS: 50 % (60 mg/l)
Utslippspunkt	Grødaland, Nordsjøen (Euref 89, UTM sone 32: N: 6503676 Ø: 301705)

¹ Jf. forurensningsforskriften kapittel 14, § 14-2 a)

NACE-kode og - beskrivelse	37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann
NOSE-kode og - beskrivelse	109.04.02 Behandling av spillvann på bolig- og handelssektoren

Fylkesmannens referanser

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
10/12522 461.2	1119.0013.02	2

Tillatelse gitt: 03.01.2013	Endringsnummer:	Sist endret:
Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernshjef		Mariann Størksen senioringeniør

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Innholdsfortegnelse

1. RAMMER	4
1.1 FUNKSJONSKRAV	4
1.2 PLIKT TIL Å REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG	4
1.3 RAMMER FOR RENSING.....	4
2. UTSLIPP TIL VANN	4
2.1 RENSEKRAV	4
2.2 UTSLIPPSSTED	4
3. UTSLIPPSKONTROLL	4
3.1 PRØVETAKING OG ANALYSE	4
3.2 OVERLØP	4
3.3 KRAV TIL UTSLIPPSLEDNING.....	5
4. AVFALL OG AVLØPSSLAM	5
4.1 AVFALL.....	5
4.2 AVLØPSSLAM	5
5. UTSLIPP TIL LUFT	5
6. ENERGISTYRING	5
7. AKUTT FORURENSNING – BEREDSKAP OG VARSLING	5
7.1 BEREDSKAPSPLAN.....	5
7.2 VARSLING AV PLANLAGTE OG IKKE PLANLAGTE UTSLIPP	5
8. RAPPORTERING	6
9. KVALITETSSIKRING AV MÅLEDATA	6
10. SYSTEM FOR INTERNKONTROLL	6
11. ANSVAR OG STRAFF	7
11.1 ANSVARFORHOLD	7
11.2 STRAFFEANSVAR.....	7
12. TILSYN	7
13. OMGJØRING	7

1. Rammer

Tillatelsen omfatter IVAR rensanlegg Grødalaland, dvs. rensanlegg og utslippsledning. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at ledningsnett for øvrig reguleres av forurensningsforskriften § 14-5.

1.1 Funksjonskrav

Det er ikke tillatt å benytte avløpssystemet til andre formål enn for transport av spillvann/overvann uten tillatelse fra Fylkesmannen.

1.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

IVAR plikter gjennom instruks, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig.

1.3 Rammer for rensing

Tillatelsen gjelder 150 000 pe som målt tilløp til anlegget fra Varhaug, industriområdet Kviamarka og industriområdet på Grødalaland.

2. Utslipp til vann

2.1 Rensekrav

Utløpsvannet fra avløpsanleggets skal tilfredsstillere krav om primærrensing. Rensekravene skal være oppfylt innen 01.04.2013.

Parametre	Rensekrav
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF ₅)	20 % (40 mg O ₂ /l)
Suspendert stoff (SS)	50 % (60 mg/l)

2.2 Utslippssted

Etter rensing skal avløpsvannet føres ut i ledning langs Grødalandsbekken og ut i Nordsjøen. Utslippspunktet ligger 450 m fra land på 18 meters dyp. Lokalisering er nærmere angitt på side 1.

3. Utslippskontroll

3.1 Prøvetaking og analyse

Det skal tas representative prøver både på innløpet og utløpet av det tilførte avløpsvannet. Prøvetaking og analyse skal skje i henhold til kapittel 14 i forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften).

Prøvetakingsprogram skal sendes til Fylkesmannen innen 01.04.2013. Fylkesmannen kan om nødvendig gjøre endringer i programmet, også med hensyn til prøvetakingsparametere.

3.2 Overløp

Det skal registreres og/eller beregnes driftstid for utslipp fra overløp.

Når utslippsmengden overskrider 90 % av rammen (150 000 pe) skal oppgraderingsplan for anlegget sendes inn til Fylkesmannen.

3.3 Krav til utslippsledning

For å unngå gjennomslag til overflaten ved utslippspunktet skal IVAR innen 01.04.2013 legge fram en framdriftsplan for å anlegge diffusor eller tilsvarende avløpsarrangement på utslippledningen. Diffusor skal være anlagt innen 01.01.2014.

4. Avfall og avløpslam

4.1 Avfall

Husholdningsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg.

Eventuelt farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall i henhold til avfallsforskriften.

4.2 Avløpslam

Ristgods leveres til godkjent mottak i henhold til forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avløpslam skal så langt det er mulig gjenvinnes for å ta vare på næringsstoffene i slammet, og må derfor disponeres i henhold til avfallsforskriften og gjødselvereforskriften.

5. Utslipp til luft

Renseanlegget skal ikke forårsake sjenerende lukt i omgivelsene. Oppstår det problemer med lukt vil Fylkesmannen ta dette opp som egen sak.

6. Energistyring

IVAR skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget. Energistyringssystemet skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. punkt 10.

IVAR skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi internt, og legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk mulig eller medfører urimelige kostnader.

7. Akutt forurensning – Beredskap og varsling

7.1 Beredskapsplan

IVAR skal ha faste prosedyrer og rutiner for å minimalisere forurensningsutslipp. På grunnlag av en risikovurdering av renseanlegg med pumpestasjoner og ledningsnett, skal IVAR utarbeide en beredskapsplan som har som mål å redusere utilsiktede utslipp og konsekvenser av utslipp. Beredskapsplanen skal oversendes Fylkesmannen innen 01.04.2013.

7.2 Varsling av planlagte og ikke planlagte utslipp

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av betydning skal varsles i samsvar med forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. IVAR skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

Uansett hvilke brukerinteresser som blir, eller antas å kunne bli påvirket av utslippene, (ikke planlagt eller planlagte) gjelder følgende:

- IVAR skal omgående varsle Fylkesmannen om utilsiktede utslipp av spillvann fra avløpsanlegg på mer enn 10 000 pe til sjø, eller mer enn 2 000 pe til en ferskvannsresipient.

- IVAR skal innhente godkjenning fra Fylkesmannen ved planlagte tiltak / arbeid som medfører direkte utslipp fra avløpsanlegg med mer enn 10 000 pe til sjø, eller 2000 pe til en ferskvannsresipient. Dette gjelder også for mindre utslipp dersom utslippet får betydning for IVARs overholdelse av tillatelsens krav.

Ved alle utilsiktede og planlagte utslipp av avløpsvann, skal det foretas en løpende vurdering av belastning på resipienten for mulig avlastning.

Alle planlagte utslipp som krever godkjenning av Fylkesmannen, skal forelegges andre berørte etater. Svar fra disse skal være skriftlig, og oversendes Fylkesmannen sammen med søknad, gjerne per e-post.

Alle tiltak på avløpssystemet må planlegges i god tid, og legges til årstider der utslipp har minst skadevirkninger på resipienten, og der brukerinteressene berøres minst.

8. Rapportering

IVAR skal årlig rapportere til forurensningsmyndighetene i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer for rapportering, jf. forurensningsforskriften § 11-5. Rapporteringen skal skje innen 15.02 påfølgende år på den måten forurensningsmyndigheten bestemmer.

Rapporteringen skal dokumentere at vilkår i tillatelsen for foreliggende år er overholdt. Den skal videre inneholde en opplisting av avvikene, sammen med en redegjørelse for årsakene til eventuelle avvikene, hvilke tiltak som er iverksatt for å rette opp påviste avvik, samt en orientering om miljøkonsekvensene av avvikene.

9. Kvalitetssikring av måledata

Innen 01.04.2013 skal IVAR ha etablert vedlikeholdsrutiner for viktige elementer/utstyr som inngår i måleprogrammet. Rutinene inngår som en del av IVARs program for internkontroll, og skal fremvises for Fylkesmannen ved revisjon av dette.

I vedlikeholdsrutinene skal det angis frekvens for kalibrering, funksjonskontroll og rengjøring av viktig utstyr.

Prøver som blir tatt skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene, dette skal dokumenteres og vedlegges årsrapporten.

10. System for internkontroll

IVAR plikter å utarbeide et system for internkontroll for sin virksomhet blant annet for å sikre at alle krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Her i ligger en plikt til så langt som mulig å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp.

Dokumentet som beskriver internkontrollen skal inneholde en oversikt over påslipp til renseanlegget. Dette skal sendes Fylkesmannen innen 15.02.2013. Oversikten skal oppdateres hvert andre år, og sendes inn til forurensningsmyndigheten sammen med årsrapporteringen.

11. Ansvar og straff

11.1 Ansvarsforhold

Dersom Fylkesmannen mener det er nødvendig kan innehaver av denne tillatelsen bli pålagt å medvirke til og / eller betale for overvåkingsundersøkelser eller liknende tiltak utover det som allerede er pålagt, jf. forurensningsloven § 51.

Denne tillatelsen fritar ikke IVAR å hente inn tillatelser fra andre myndigheter for andre sider av virksomheten som gjelder f.eks. arbeidsmiljø, brann og eksplosjonsvern.

Tillatelsen fritar ikke innehaver av tillatelsen for plikt til å betale erstatning etter gjeldende erstatningsregler.

For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller i tillatelsen blir overholdt, kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

11.2 Straffeansvar

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen kan medføre straff i henhold til forurensningsloven, kapittel 10, eller andre straffebestemmelser.

12. Tilsyn

Innehaver av denne utslippstillatelsen plikter å la representanter fra Fylkesmannen eller de etater og institusjoner som Fylkesmannen gir fullmakt, inspisere anlegget til enhver tid, jf. forurensningsloven, § 50.

13. Omgjøring

Fylkesmannen vil kunne pålegge IVAR å gjennomføre ulike tiltak, og eventuelt endre vilkår tillatelsen dersom utslippet viser seg å ha uheldig virkning på resipienten.