



Fylkesmannen i Vest-Agder

MILJØVERNAVDELINGEN

Dok. 001

Dato: 8. mars 2002
Vår ref: 461.31-2002/00619/The
Deres ref: 01/02126-2 Lnr:912/02 Ark. M80 /JFL
Deres dato: 25.01.02
Saksbeh, tel.: overingeniør Thore Egeland, 38176525

Søgne og Songdalen brannvesen,
Lundeveien 116A,
4640 Søgne.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV BRANNØVINGSFELT PÅ HØLLEN VEST I SØGNE KOMMUNE.

Fylkesmannen gir Søgne og Songdalen brannvesen tillatelse på vilkår til å etablere brannøvingsfelt som omsøkt. Viktige vilkår og frister er:

- Det må fremlegges et miljøkontrollprogram innen 01.10.2002.
- Aske og rester fra forbrenningen skal samles opp og leveres godkjent mottaker.
- Kun miljøvennlige sløkkemidler skal brukes.

Utslippstillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, §§ 6, 11 og 16.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 25.01.02 samt opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Vilkårene for utslippstillatelsen er gitt i vedlegg. Endringer som Søgne og Songdalen brannvesen ønsker å foreta i forhold til dette, må godkjennes av Fylkesmannen.

Tillatelsen kan endres etter § 18 dersom Fylkesmannen finner det nødvendig. Tillatelsen revideres senest ved avslutning av anlegget.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningslovens § 7 hva angår forurensning som ikke er regulert i denne tillatelsen.

1. TILLATELSENS RAMME

Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til avslutning av anleggene. Tillatelsen gjelder på del av Høllen vest industriområde som vist i søknad(GNR. 23, BNR. 729).

Tillatelsen omfatter følgende:

- Bruk av inntil 15 m3 trevirke årlig som brennstoff
- Bruk av inntil 50 liter brennbare væsker pr. år.
- Utslipp til luft av brenngasser/støv.
- Utslipp av sløkkevann.

Vilkår for tillatelsen er gitt i vedlegg.

S. 11.03.02 v.M.

Besøksadr.: Tordenskjoldsgt. 65, Kristiansand
Postadr.: Serviceboks 513, 4605 Kristiansand S

Telefon: 38 17 60 00 Telefax:38 17 60 13

E-post: postmottak@fm-va.stat.no Side 1
Fil: L:\TILLATEL\Brannøvingsfelt\Søgne og
Songdalen\tillatelse.doc
Org.nr.: NO 974 762 994

2. VILKÅR OG FRISTER SOM GJELDER

I det følgende er det gitt en sammenstilling av hovedelementene i de vilkår som er fastsatt i utslippstillatelsen (vilkårene er utdypet nærmere i vedlegg):

Beskyttelse mot vannforurensning

Det skal hovedsaklig brukes trevirke som brennstoff. Faren for forurensning av vann/grunnvann anses derfor som liten. Det kreves likevel at all aske/reststoffer etter forbrenningen skal kunne samles opp og leveres godkjent mottaker.

Beskyttelse mot andre miljøulemper

Det skal ikke igangsettes øvinger i friluft med bruk av brennstoff som kan medføre røykdannelse dersom vindretning og vindforhold er slik at røyk fører til ulemper i omgivelsene.

Miljøovervåkning

Det er satt vilkår om utarbeidelse av et eget miljøkontrollprogram. Programmet skal være tiltaksorientert og utformes slik at det avdekker årsaker til eventuelle forurensninger eller ulemper i nærmiljøet.

3. REDEGJØRELSE FOR SAKEN

Fylkesmannen mottok søknad om utslippstillatelse 25.01.02 for nytt brannøvingsfelt for Søgne og Songdalen brannvesen. Øvingsfeltet er lokalisert til Høllen vest industriområde som er regulert til slik virksomhet.

Høring

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven T-554 fra miljøverndepartementet. Det er innen fristens utløp mottatt 2 uttalelser til saken som følger:

1. Enhet for helsetjenester i Søgne kommune opplyser at de ikke har noen innvendinger mot at søknaden blir godkjent.
2. Plan- og utviklingsavdelingen i Søgne kommune påpeker at reguleringsbestemmelsenes § 2 medfører at bedrifter med særlige ulemper kan forbys. Tillatelsen bør derfor etter kommunens vurdering begrenses til 3 år. Det påpekes også at anlegget må sikres.

Høringsuttalelsene sammenfaller med Fylkesmannens vurdering av saken og er innarbeidet i endelig tillatelse. Med de vilkår som er fastsatt og med det omfanget som aktiviteten har mener Fylkesmannen at anlegget ikke vil medføre særlige ulemper for omgivelsene. Dersom aktiviteten likevel skulle medføre særlige ulemper og/eller vilkårene i tillatelsen ikke oppfylles kan Fylkesmannen med hjemmel i forurensningslovens § 18 endre eller oppheve tillatelsen.

Ang. bestemmelsene i Plan- og bygningsloven eller annet relevant lovverk så forutsetter Fylkesmannen at søker avklarer dette.

4. BEGRUNNELSE

Tillatelsen medfører en skjerping av miljøkravene til brannøvelser generelt. Med et fast øvingsområde reduseres behovet for brenning av hus til øvelsesformål. Kvaliteten på brennstoffet (trevirke) er kjent og det er rimelig å anta at den totale miljøbelastningen blir mindre. Imidlertid kan det ikke utelukkes at

det kan oppstå noen nærmiljølemper. Avstanden til bebyggelse(boliger) anses som tiltrekkelig til å unngå sjenerende påvirkninger. Luftkvalitetsnormene skal normalt overholdes og dokumenteres. Fylkesmannen vil foreløpig ikke pålegge dette. Det varsles imidlertid nå at slik dokumentasjon kan bli pålagt fremskaffet dersom nødvendig. Jf vilkår pkt 2.2.

Det skal ikke brukes oljeholdig brennstoff utover 50 liter pr år som anses som ubetydelig. Faren for forurensning av grunn/grunnvann anses derfor som liten. Det stilles likevel krav om oppsamling av aske/rester etter forbrenningen av trevirke. Det stilles også krav til kvaliteten på trevirket som skal brukes som brennstoff.

Det skal videre kun benyttes miljøvennlige slökkemidler.

På grunnlag av ovenstående har Fylkesmannen kommet til at Søgne og Songdalen brannvesen kan gis tillatelse på vilkår til å etablere et brannøvingsfelt som omsøkt.

5. ANSVARFORHOLD MM.

Konsesjonsinnehaveren er ansvarlig for at tillatelsen overholdes.

Denne tillatelsen fritar ikke søkeren for ansvaret for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på plassen, som f. eks. arbeidsmiljø, brann - og eksplosjonsvern mv.

Utslippstillatelse fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd.

Ved eventuell innføring av egne forskrifter for brannøvingsfelt kan Fylkesmannen bestemme at de skal gjelde helt eller delvis istedenfor denne tillatelsen.


Denne utslippstillatelsen kan i henhold til Forurensningslovens § 85 påklages til SFT innen 3 uker fra meddelelsen. Begrunnet klage skal sendes via Fylkesmannen. Det vises ellers til Forvaltningslovens § 27, 3. ledd, jfr. §§ 29, 32, 36 og 42.


Erling Vinderes
fylkesmiljøvernssjef


Jon Egil Vinje
seksjonssjef

KOPI m/vilkår:

1. Søgne kommune v/rådmannen, Pb 1051, 4682 Søgne.
2. Søgne kommune, kommunelegen, Pb 1051, 4682 Søgne.



**VILKÅR
FOR UTSLIPPSTILLATELSE TIL BRANNØVINGSFELT VED HØLLEN VEST
INDUSTRIOMRÅDE I SØGNE KOMMUNE.**

Vilkårene inngår som en del av utslippstillatelsen.

1. JURIDISKE VILKÅR:

1.1 UNDERLAG FOR TILLATELSEN

Denne tillatelsen er i hovedsak basert på følgende underlag:

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, (med senere endringer).
- Internkontrollforskriften. Forskrift med veiledning.

1.2 FORURENSNINGSGEBYR

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i utslippstillatelsen.

1.3 OVERTREDELSE AV VILKÅRENE

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven.

Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

1.4 NØDVENDIG SIKKERHET

Eieren skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør av plassen, jfr. §§ 57 og 63 i forurensningsloven.

2. UTSLIPPSBEGRENSNINGER

2.1 UTSLIPP TIL VANN

Det stilles ikke krav til oppsamling og/eller rensing av slokkevann. Det stilles imidlertid krav om oppsamling av all aske og faste stoffer etter forbrenningen.

Forbrenningen skal skje i eget brennkammer.

2.2. UTSLIPP TIL LUFT

Utslipp av støv/partikler skal normalt ikke overskride følgende verdi ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt målt som:

$$PM_{10} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3 \quad (\text{glidende middel over 24 timer})$$

(Partikler med diameter mindre enn 10 μm , PM_{10}) (Verdien er basert på EUs krav som vil bli gjort gjeldende fra 2005 for alle områder i en nasjonal forskrift. Kravet er imidlertid gjort gjeldende allerede nå for større brannøvingsfelt)

Det stilles ikke krav om målinger på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen vil vurdere dette senere.

2.3 ANDRE UTSLIPP

Ved bruk av kunstig røyk skal det kun brukes røyktyper som ikke gir skade på helse og miljø i omgivelsene

Det skal kun benyttes slökkemidler som ikke gir skade på helse og miljø i omgivelsene. Spredning av slökkemidler skal begrenses mest mulig under slokkingen. Om nødvendig kan Fylkesmannen pålegge oppsamling av slökkevann/midler.

Øvingsaktivitetenes bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelser av et ekvivalent kontinuerlig støynivå på 50 dB(A), målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer støyutsatt.

Høyeste maksimale lydnivå målt i dB(A)-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A).

2.4 BRENNSTOFFORBRUK

Det kan brukes inntil 15 m³ trevirke pr. år. Fylkesmannen kan pålegge bruk av mer miljøvennlige brennstoffer. I tillegg tillates det bruk av mindre mengder (inntil 50 liter pr år) av brennbare væsker.

Trevirke som benyttes til brannøvingsaktiviteter skal være rent. Trevirke som inneholder kjemikalier (maling, lakk, impregnering, osv) kan ikke benyttes.

2.5 TIDSBEGRENSNING FOR ØVINGSAKTIVITETER

Øvingsaktiviteter skal kun foregå på ukedagene mandag - fredag i tidsrommet fra kl. 0800 til kl. 1600. Ovennevnte aktiviteter er ikke tillatt på lørdager, helligdager og offentlige høytidsdager. På inntil 4 virkedager pr. måned kan ovennevnte aktiviteter også foregå i tidsrommet mellom kl. 1600 og 0800.

3. MILJØOVERVÅKNING

Endelig miljøkontrollprogram med nødvendige prosedyrer og instruksjoner skal utarbeides og legges frem for Fylkesmannen innen **01.10.2002**.

Miljøkontrollprogrammet skal bla. omfatte og inneholde følgende:

1. Vurdering av behov for målinger av utslipp av svevestøv til luft.
2. Det skal som et minimum føres driftsjournal over : antall øvelser og øvingstype, forbruk av ulike typer brennstoff og slökkemidler, vær- og vindforhold ved utendørs aktiviteter, eventuelle naboklager, tømning av evt. aske mm.

Det kan bli aktuelt senere å utvide miljøkontrollprogrammet.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik finnes. Virksomhetens kontroll av egne utslipp skal være kvalitetssikret. Prøveresultater og driftsjournal skal oppbevares i minst 3 år, og kunne forevises etter pålegg fra tilsynsmyndighet.

Målingene skal eventuelt utføres slik at de gir et representativt bilde av virksomhetens bidrag til nivået av svevestøv ved nærmeste nabo eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Målingene skal sammenfattes i en rapport som viser virksomhetens bidrag til nivå av svevestøv under ulike typer øvelser og værforhold.

4. KVALITETSSIKRING OG KONTROLL

Det skal innen **1. juli** hvert år sendes skriftlig rapport til Fylkesmannen for siste kalenderår. Rapporten skal være en årsoversikt og skal bl.a. inneholde:

- Resultater fra miljøkontrollprogrammet.

