



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## MILJØVERNAVDELINGEN

Lok. 014

Dato: 16. oktober 2000  
Vår ref: 461.31 – 97/01642/jv  
Deres ref:  
Deres dato: 27.09.2000  
Saksbeh, tel.: Jon Egil Vinje, 38 17 65 21

A/S Sjølingstad Uldvarefabrikk  
Sjølingstad

4513 Mandal

### Lindesnes kommune – utslipp av sanitær- og prosessavløpsvann fra Sjølingstad Uldvarefabrikk

*Fylkesmannen har innvilget søknad om en samlet utslippstillatelse for sanitær- og prosessavløpsvann fra A/S Sjølingstad Uldvarefabrikk, begrenset oppad til utslipp tilsvarende 35 personekvivalenter. Utslipptet skal renses høygradig. Det er videre tillatt utslipp av lite forurensede prosessavløp direkte til vassdraget.*

*Fylkesmannen har satt vilkår om kontrollmålinger av utslipp som ikke renses, samt av utslipp fra renseanlegget. Virksomheten bes være spesielt oppmerksom på de frister som er satt for gjennomføring av tiltak*

Det vises til Deres brev datert 22. september 2000, hvor det gis tilleggsinformasjon om utslipp av prosessavløpsvann fra virksomheten. Videre vises det til midlertidig utslippstillatelse 10.11.1998, samt til senere møter og korrespondanse.

På bakgrunn av de opplysninger som nå er fremlagt, finner Fylkesmannen å kunne gi en samlet utslippstillatelse for virksomheten.

#### **1. Utslippstillatelse.**

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, § 11, 1. og 4. ledd, tillates A/S Sjølingstad Uldvarefabrikk å slippe renses sanitær- og prosessavløpsvann fra virksomheten ut til Sjølingstadbekken. Videre tillates utslipp av enkelte lite forurensede prosessavløp direkte til vassdraget.

Rammen for utslipp av prosessavløp skal ikke overstige det som er angitt i brev 22.9.00 og de vilkår som er fastsatt i denne tillatelse, og begrenses oppad til 35 personekvivalenter (p.e.). Utslipp av sanitæravløpsvann tillates for følgende avløp:

- Inntil 15 ansatte ved virksomheten
- Toalettanlegg m.m. for besøkende
- "Grendehus"

5 16.10.00 [signature]

- Inntil 5 boenheter tilknyttet virksomheten.
- Andre boenheter innenfor en samlet ramme for prosess- og sanitæravløp på 35 p.e. målt som BOF.

## 2. Vilkår for tillatelsen.

Avløpsanlegget tillates utbygd i samsvar med de planer som er fremlagt i søknad, og med de presiseringer som er gitt i brev datert 22. september 2000. I følge fremlagte planer er det etablert et biologisk/kjemisk renseanlegg med kapasitet inntil 35 p.e., som skal rense både prosess- og sanitæravløp.

Til de fremlagte planer vil Fylkesmannen påpeke at virksomheten må vurdere behovet for forbehandling av deler av prosessavløpet, for å unngå tilstopping av rør, ventiler og lignende.

a) Tillatelsen gis på vilkår av at virksomhetens bygg som benyttes til boligformål og/eller som har utslipp av sanitæravløpsvann tilknyttes renseanlegg innen **1.7.2002**.

b) Det skal innen **1.7.2001** utarbeides en bindende avtale som regulerer ansvarsforhold for drift og vedlikehold av renseanlegg, og hvem som skal være ansvarlig vis a vis forurensningsmyndighetene. Avtalen bør være tinglyst.

Renseanlegget skal drives av personell med tilstrekkelig kompetanse. Lindesnes kommune fastsetter hvilke kompetansekrav som skal gjelde.

c) Ledningsnett skal utføres slik at transport av spillvann kan skje på en hygienisk betryggende måte, uten fare for lekkasjer eller forurensning. Det vises her til SFT's veiledning "Retningslinjer for prosjektering, utførelse og kontroll av avløpsledninger" (TA 523).

d) Arbeidsledere som har det stedlige ansvar for utførelse av ledningsanlegg m.m. skal ha de nødvendige kvalifikasjoner. Lindesnes kommune fastsetter krav til kvalifikasjoner.

e) Renseanlegget skal drives på en slik måte at utslipp begrenses mest mulig. Utslipp fra renseanlegget skal holdes innenfor følgende utslippskonsentrasjoner:

	Middel mg/l	Maks mg/l	% reduksjon
Tot P	0,5	1,0	90
BOF 7	25	50	80

Renseanleggets eier bes utarbeide et kontrollprogram for dokumentasjon av at disse utslippsgrenser overholdes. Kontrollprogram skal sendes Fylkesmannen til orientering.

f) Det skal legges fram årsrapport for drift av avløpsanlegget etter nærmere bestemmelse fra Lindesnes kommune.

g) Lite forurensede utslipp tillates ført direkte til vassdraget. Dette gjelder utslipp fra 5 ledd i prosessen, nummerhenvisning som angitt i tabell datert 21.9.00, vedlagt søknad For disse fastsettes følgende vilkår.

Utslipp nr	Begrensning volum (m <sup>3</sup> /år)	Krav BOF7 middelværdi (mg/l)	Krav BOF7 maksverdi (mg/l)
2, skyllevann råull	11000	30	60
4, skylling f. løsuill	40	<i>fastsettes senere</i>	<i>fastsettes senere</i>
8, skyllev. ullgarn	70	<i>fastsettes senere</i>	<i>fastsettes senere</i>
10, skylling f. garn	50	<i>fastsettes senere</i>	<i>fastsettes senere</i>
16, skyllevann vev	40	<i>fastsettes senere</i>	<i>fastsettes senere</i>

Ovennevnte utslipp skal videre ha en slik karakter m.h.t. fargestoffer o.a. at utslipp ikke kan medføre farging, tilgrising eller annen synlig forurensning av vassdraget.

Det skal innen **1.7.2001** tas representative prøver av planlagte direkteutslipp av utslipp nr. 4, 8, 10 og 16. Prøvene skal analyseres for BOF 7, og evt. andre stoffer som kan gi forurensningsulemper. Resultatene skal sendes Fylkesmannen, slik at det kan fastsettes endelige utslippskrav.

h) Dersom de fastsatte vilkår ikke er tilstrekkelige for å ivareta akseptable forhold i vassdraget, kan det senere bli fastsatt nye vilkår. Virksomheten kan videre bli pålagt å gjennomføre undersøkelser av utslippets virkninger i vassdraget.

i) Søknaden er ikke kunngjort, jfr. etterfølgende pkt. 6. Virksomheten bes derfor umiddelbart sørge for varsling av berørte naboer nedstrøms utslippet. Slik varsling må gjennomføres i samarbeid med Lindesnes kommune.

#### **4. Kommunal oppfølging**

Kommunen bes godkjenne tekniske spesifikasjoner for avløpsanlegget, herunder nødvendige detaljplaner for ledningsnett, kummer og renseanlegg. Kommunen bes videre forestå nødvendig kontroll under anleggsfasen.

Kommunen bes videre bistå med å varsle berørte naboer, slik at de som har klageadgang på dette vedtaket kan bli kjent med innholdet.

#### **5. Ansvarsforhold.**

Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at virksomheten/anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i utslippstillatelsen.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap. 10.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar i henhold til alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningslovens § 10, 2. ledd og § 56.

Den som har fått utslippstillatelse plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene, eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid, jfr. forurensningslovens § 50.

Forurensningsmyndigheten kan i medhold av forurensningslovens § 18 oppheve eller endre pålegg som er gitt i denne tillatelse, eller fastsette nye pålegg. Forurensningsmyndigheten kan også om nødvendig tilbakekalle tillatelsen.

## 6. Begrunnelse for avgjørelsen.


Søknaden har ikke vært kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder imidlertid en opprydding i eksisterende utslipp, som vil medføre betydelig reduserte utslipp. Det planlegges heller ingen ny aktivitet ved virksomheten. Fylkesmannen har derfor ikke funnet det nødvendig med slik kunngjøring.

Utslipet skal renses høygradig, og tillatelsen gjelder utslipp fra eksisterende virksomhet. Tiltaket vil således medføre en utslippsreduksjon til vassdraget, samtidig som lokale hygieniske ulemper blir redusert. Fylkesmannen har derfor ikke betenkeligheter med å innvilge søknaden.

## 7. Klageadgang.

Denne tillatelsen kan i henhold til forurensningslovens § 85, påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage bør være begrunnet, og skal sendes Fylkesmannen.

Etter fullmakt



Erling Vindenes  
fylkesmiljøvernssjef



Jon Egil Vinje  
seksjonssjef

Kopi til:

Lindesnes kommune, teknisk etat, 4520 Sør-Audnedal

Mandal kommune, teknisk etat, 4500 Mandal

Vest-Agder fylkeskommune,