



Fylkesmannen i Østfold

MOVAR IKS

Kjellerødveien 30
1580 Rygge

Deres ref.:
Kaj-Werner Grimen

Miljøvernavdelingen
Moss, 25.10.2017

Vår ref.: 2007/6008

Saksbehandler:
Marte Rosnes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Fuglevik avløpsanlegg Kontrollnummer: 2017.043.I.FMOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kaj-Werner Grimen

Fra Fylkesmannen i Østfold:
Marte Rosnes

Andre deltagere fra virksomheten:
Hans-Rikard Wold
Jon G- Wold

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Østfold:*
Håvard Hornnæs

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fuglevik avløpsanlegg (Fuglevik avløpsanlegg) den 11.10.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Østfold avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Mangelfull årsrapport

Anmerkninger:

- Manglende oppfølging av tilbakemelding på egenkontrollrapport

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25.10.2017	Marte Rosnes	Karsten Butenschøn
dato	kontrollør	miljøverndirektør

Fylkesmannen i Østfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Rygge kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MOVAR IKS	
Organisasjonsnr.: 959272204	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Fuglevik avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0136.0022.03
Kommune: Rygge	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 27. februar 2008	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

Overordnede planer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner og saneringsplaner
- Klimatilpasning

Løpende drift:

- Overløp av forurenset vann
- Overholdelse av rensekrav i 2016
- Driftsstabilitet i avløpsanlegget

Risikovurdering:

- Miljørisikoanalyse og tiltak for å redusere risiko

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fuglevik avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Fuglevik avløpsanlegg innen 1. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Østfold v/Marte Rosnes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. september 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fuglevik avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Østfold (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mangelfull årsrapport

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 11.2 Rapportering

Kommentarer:

MOVAR skal utarbeide en årsrapport for driften av avløpsanlegget. Rapporten skal minst dokumentere forhold av betydning for det ytre miljø, herunder om overvåkingsresultater, vesentlige endringer i tilknytninger og påslipp, fremdrift ift tidsplan for vedlikehold, fornyelse og utbedring av avløpsnett, mulighet for substitusjon av kjemikalier, resultater fra avviksbehandling m.v.

Det blir laget årsrapporter for organisasjonen MOVAR IKS. Det foreligger en nylig oppdatert strategiplan som revideres hvert fjerde år. Fuglevik avløpsanlegg har ingen egen årlig rapport av drift og måloppnåelse.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Manglende oppfølging av tilbakemelding på egenkontrollrapport

Kommentarer:

Ved tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2016 ble det gjort oppmerksom på at beregnet renseeffekt av BOF har en klart nedadgående trend de siste årene. Det ble også stilt spørsmål til hvorfor verdiene for BOF og KOF var avrundet allerede i analysen.

Ved tilsyn kom det frem at det har vært lite fokus på oppfølging av tilbakemelding av egenkontrollrapporten. Dette kan med fordel bli bedre fulgt opp.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen