



Fylkesmannen i Oppland
Miljøvern avdelinga

Kontrollrapport

Kontrollert virksomhet:	Gjøvik kommune	Org.nr:	940 155 223
Adresse:	Serviceboks 2810 Gjøvik	Kontrolldato:	09.06.08
Verifikasjonssted:	Rambekk renseanlegg	Regelverk:	Forurensningsloven
Utslippstillatelse av:	19.12.07	Risikoklasse:	2
Fra Fylkesmannen:	Magne Drageset Elin Hilde	Fra kommunen:	Knut Erik Broen Kjell Eng Geir Hagen Wenche Olsen Marit Skjel
Arkivnr.	2008/1957		

Rapportens status

Endelig

Rapportens innhold

Rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet, og omtaler avvik og anmerkninger.

Disse hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll (risikovurdering og avvikshåndtering)
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av rensekrav
- Tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende innen 01.01.09

Hovedkonklusjon

Det er påvist ett avvik og gitt en anmerkning i forbindelse med tilsynet.

Utarbeidet dato: 18.08.2008

Godkjent dato: 18.08.2008

Sign.:

Sign.:

Kontrollør: Elin Hilde

Overordnet: Lars Eide

1. Innledning

Kontrollen er gjennomført som ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor kommunale avløpsanlegg. Aksjonen er planlagt i samarbeid med SFT.

Det er gjennomført en enkel brevkontroll overfor alle kommunene på dette området. Fire kommuner er valgt ut for besøk med kontroll i forbindelse med aksjonen. Det er Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Ringeby.

Det er gjennomført felles møte/samtale med seksjonsleder for avløp og renovasjon, nestleder og tre andre ansatte på avløpssektoren. Det er foretatt verifikasjon på Breiskallen renseanlegg.

Kontrollrapporten omtaler avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Definisjoner:

- **AVVIK** er mangel på oppfyllelse av krav, det kan vere krav i lover og forskrifter, eller vilkår fastsatt med hjemmel i gjeldende lover, f. eks. i utslippstillatelse fra Fylkesmannen.
- **ANMERKNING** er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndigheten vil påpeke som et område for forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning kapitlene 11, 14 og 15
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 19.12.07
- Driftsassistansen i Oppland: Årsrapport for avløpsanlegg i Gjøvik kommune for 2007
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften)

3. Omfang

Hovedtema for kontrollen var:

- Internkontroll med fokus på risikovurdering og avvikshåndtering
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av gjeldende rensekrav
- Status for tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende fra 01.01.09, gjelder overløp, akkreditert prøvetaking

4. Avvik

Følgende avvik ble påvist under kontrollen:

Avvik 1:
Avløpsanleggets/utslippets størrelse er ikke beregnet.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 11-3 bokstav m med kommentarer. Se også utslippstillatelsen av 19.12.07 side 2.

Kommentarer:

Beregning av utslippets størrelse bør gjøres i henhold til NS 9426. Det ble ved kontrollen opplyst at dette var under arbeid. Dette er et krav som gjelder fra forskriftens ikrafttreden.

5. Anmerkninger

Anmerking 1:

Det er ikke en dokumentert rutine for kalibrering av vannmengdemåler.

Kommentarer:

Det ble opplyst at kalibrering ble foretatt med jevne mellomrom, men ikke etter en fast rutine som var dokumentert.

6. Andre forhold

Oppfølgingen av renseanlegget er svært god og rensekravene overholdes. Dokumentasjonen på internkontroll er også oppdatert. Det er bl a ny risikovurdering og det er utarbeidet gode rutiner for det som skal gjøres og følges opp på renseanlegget. Hovedplan for avløp er utarbeidet og foreligger snart.

Det har vært luktproblemer pga slambehandlingsanlegget, men dette er nå forbedret da barkfilteret skiftes annethvert år.

Mjøslab vil bli akkreditert for prøvetaking på anlegget innen 01.01.09.