



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget  
Tlf.: 38 17 62 13

Deres ref.: Lars Tjelland  
Vår ref.: 2013/5100

Vår dato: 7.10.2013  
Arkivkode: 472

---

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal  
Skjoldnesveien 182  
4550 Farsund

### Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal - oppfølging etter kontroll av mottak og mellomlagring av farlig avfall

-----  
**Vedlagt følger utkast til inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Det ble påvist 2 avvik ved kontrollen.**  
-----

Vi viser til inspeksjon 25. september 2013. Vedlagt følger utkast til inspeksjonsrapport som er utarbeidet på grunnlag av inspeksjon ved bedriften. Rapporten som oversendes er en "avviksrapport" som fokuserer på overholdelse av krav og vilkår innen HMS lovgivningen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir også en oversikt over hvilke temaer som ble fokusert på under kontrollen.

Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Det ble påvist 2 avvik.

Vi ber bedriften dokumentere at avvikene er lukket innen **1.12.2013**.

#### **Gebyr**

Det varsles at virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11700 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Thore Egeland e.f.  
sjefingeniør

Hallvard Berget  
senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.*

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal  
Skjoldnesveien 182  
4550 Farsund

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

Dato for inspeksjonen: 25.9.2013  
Rapportnummer: 2013.036.IFMVA  
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/5100

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Lars Tjelland Kjell Larsen	Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget
---	-----------------------------------

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal under inspeksjonen 25.9.2013.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

- Containere for væsker o.l. har ikke oppsamlingskar i tilfelle lekkasjer, jf. avvik 2
- Tilstandsvurdering av lagertanker er ikke dokumentert, jf. avvik 5

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal om en skriftlig bekreftelse innen **1.12.2013** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Kristiansand      7.10.9.2013  
Sted                  Dato

Hallvard Berget e.f.  
Fylkesmannen i Vest-Agder

**Bakgrunnen for inspeksjonen:**

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet): 987 517 999</b>	<b>Eies av (org.nr):</b>
<b>Besøksadresse: Skjoldnesveien 182, 4550 Farsund</b>	<b>Telefon: 38 39 07 56</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode): 90.020</b>	<b>E-post: renova@online.no</b>

**Kontrollert anlegg**

<b>Navn: Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal</b>	<b>Anleggsnr:</b>
<b>Kommune: 1003 Farsund</b>	<b>Anleggsaktivitet:</b>
<b>Fylke: Vest-Agder</b>	<b>Risikoklasse.: 3</b>
<b>Tillatelse sist oppdatert: 10.10.2008</b>	<b>Saksnr: 2013/5100</b>

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen **2 uker** etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

**Oppfølging etter kontrollen**

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **1.12.2013** på at avvik er rettet.

**Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke innen 1.12.2013 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen **6** uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være på kr **10 000,-** første dag og deretter løpe med kr **1 000,-** per dag inntil kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.

**Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr **11 700** i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

**Definisjoner****Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

**Anmerkning:**

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:**

**Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull**

**Kommentarer:**

Ingen avvik.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.  
*(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*

**Kommentarer:**

Containere for lagring av farlig avfall er ikke utstyrt med oppsamlingskar e.l. som kan hindre utslipp hvis det skulle oppstå lekkasjer.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.**

**Kommentarer:**

Ingen avvik.

---

---

---

---

---

---

---

**Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.**

**Kommentarer:**

Ingen avvik.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

**Kommentarer:**

Bedriften mangler rutiner for dokumentasjon av tilstand på lagertanker.

---

---

---

**Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Ingen anmerkninger.

**Andre forhold /kommentarer:**

Bedriften har god kontroll på alle aktiviteter. De påviste avvik reduserer ikke dette inntrykket i vesentlig grad.

**Dokumentunderlag:**

Forurensningsloven 18.3.1981

Forurensningsforskriften 1.6.2004

Tillatelse av 10.10.2008

Deklarasjonsskjema

Internkontrollsystem