



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvern avdelingen

AKTIV TANKRENS AS - KONTROLLRAPPORT

Bedriftsnr.
972 061 832

Anleggsnr.
0301.0503.02

Kontrollnr.
2013.230.I.FMOA

Saksnr.
2013/18706

Rapportdato:
17.10.2013

Opplysninger om virksomheten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Navn | Aktiv Tankrens AS |
| Organisasjonsnr. | 841 918 142 |
| Bedriftsnr. | 972 061 832 |
| UTM(32)-koordinater | UTM-øst: 603766, UTM-nord: 6644789 |
| Hovedkontor | Østre Aker vei 60, 0581 Oslo |
| Mottak/ mellomagring av farlig avfall | Verkseier Furulunds vei 9c, 0668 Oslo |
| Telefonnr. | 23 05 27 10 |
| E-post | tankrens@online.no |
| NACE-kode | 81.299 – Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted |

Opplysninger om kontrollen

| | |
|------------------------------|--|
| Kontrolldato | 25.09.2013 |
| Virksomhetens representanter | Matti Kristiansen (Kontorsjef) Pål Fagerstedt (Medeier, tilstede deler av tiden) |
| Fylkesmannens kontrollører | Jens Hertzberg Guro Holte |
| Bakgrunn for kontrollen | Aksjon for mottak og mellomagring av farlig avfall 2013 |
| Tema for kontrollen | <ul style="list-style-type: none">• Mottakskontroll avfall• Håndtering – herunder lagring av farlig avfall• Viderelevering av farlig avfall• Utslippskontroll• Avviksbehandling• Risikovurdering• Oppfølging av tidligere kontroll |

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Aktiv Tankrens AS mellomlagrer farlig avfall på eiendommen i Østre Aker vei 60 uten tillatelse
2. Aktiv Tankrens AS sin håndtering av farlig avfall er mangelfull

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Guro Holte
Direkte telefon: 22 00 35 64
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

3. Aktiv Tankrens AS sin internkontroll har mangler

Frist for tilbakemelding: 20.12.2013

Avvikene er beskrevet på sidene 3-6.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn

Fylkesmannen gjennomfører i samarbeid med Miljødirektoratet en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010. Hovedtemaet i aksjonen er å kontrollere at farlig avfall blir lovlig og forsvarlig håndtert. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til forurensning, og skade helse og miljø. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte.

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Våre tilsyn er spesielt knyttet opp mot farlige kjemikalier, farlig avfall og internkontroll ytre miljø.

Aktuelt regelverk

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg.

Se www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Resultat fra kontrollen

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Aktiv Tankrens AS mellomlagrer farlig avfall på eiendommen i Østre Aker vei 60 uten tillatelse

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-6

Kommentarer:

Under Fylkesmannens kontroll ble det lagret diverse farlig avfall, herunder oljeforurenset masse, avfettingsmidler, AdBlue (urea), white sprit og parafin, ved hovedkontoret i Østre Aker vei 60.

Virksomheten har per i dag kun tillatelse til å lagre bensin- og oljeholdig væske i Verkseier Furulunds vei 9c. For virksomhetens lokaler i Østre Aker vei 60 foreligger det per i dag ingen tillatelse. Til deres info kreves det en egen tillatelse for all mellomlagring av farlig avfall i mer enn 24 timer.

Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:

- Hvis det fortsatt skal mellomlagres farlig avfall i Østre Aker vei 60, må det søkes om tillatelse til mellomlagring av farlig avfall. Søknaden må da spesifisere mengder og typer farlig avfall som vil bli mellomlagret.

Avvik 2: Aktiv Tankrens AS sin håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Avfallsforskriften kap 11, Farlig avfall

Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall, datert 08.06.2012

Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor:

- a) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp
- b) Farlig avfall oppbevares uten tilstrekkelig merking
- c) Lagerplass for farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull

Kommentarer:

Lokalene i Østre Aker vei 60 ligger inne på et industriområde med flere andre virksomheter, og er inngjerdet med en port som skal være låst i perioden kl 06.00 – 18.00. Under tilsynet kom det fram at det ofte i praksis ikke er tilfelle, slik at uvedkommende kan få tilgang til lageret. Mellomlagringsplassen i Verkseier Furulunds vei 9c er ikke inngjerdet, og tankene har heller ikke lås, med unntak av nedgravd tank. Det må for begge stedene etableres en løsning som hindrer uvedkommende tilgang til lagret farlig avfall.

Farlig avfall blir i Østre Aker vei 60 oppbevart på IBC-kontainere og fat. Beholderne for farlig avfall var til dels umerkede. Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje som er godt merket, også med avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for forurensning, spill eller skade på personer. Like ved lagerplassen i Østre Aker vei 60 er det et sluk for overvann. Dette innebærer at en eventuell lekkasje sannsynligvis ville gått rett til sluk, og videre til ytre miljø. Avfallet bør stå plassert slik at man har mulighet for oppsamling eller barrierer.

Aktiv Tankrens AS kunne under kontrollen fremvise en perm med kopi av utfylte deklarasjonsskjemaer. Deklarasjonsskjemaene manglet underskrift fra avfallsprodusent, noe som skyldes at aktøren i dag fyller ut skjemaene på kontoret etter at de kommer tilbake fra oppdrag. Virksomheten må finne en løsning, slik at avfallsprodusentens underskrift foreligger før innsending til Norsas hver måned.

Det er viktig at det er avfallsprodusentens bedriftsnummer som benyttes og ikke et overordnet organisasjonsnummer. I noen tilfeller ble avfall deklart på Aktiv tankrens AS sitt eget organisasjonsnummer. Dette dreier seg, ifølge virksomheten selv, om private kunder som ikke har et eget organisasjonsnummer. Deklarering på aktørens eget organisasjonsnummer er ikke ønskelig, da virksomheten feilaktig blir registrert både som avfallsprodusent og -aktør. For slike tilfeller kan man bruke et M-nummer. Norsas anbefaler at en bruker M15343 for privatpersoner.

Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:

- Dokumentasjon/foto på forsvarlig lagring av farlig avfall inkl. merking av beholdere
- Redegjørelse for hvordan lagringsplass sikres mot uvedkommende

Avvik 3: Aktiv Tankrens AS sin internkontroll har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5, 2. ledd, punkt 6 og 7.

Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor:

- a) Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
- b) Virksomheten har ingen jevnlig gjennomgang av miljørisikovurderingen iht krav i tillatelsen
- c) Virksomheten mangler en tiltaksplan på bakgrunn av utarbeidet miljørisikovurdering
- d) Virksomhetens avvikssystem er ikke i aktivt bruk

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal alle forhold som kan medføre akutt forurensning redegjøres for i en miljørisikovurdering. Den skal evalueres hvert år. Fylkesmannen har mottatt en risikokartlegging, datert 03.11.2010. Virksomheten kunne under Fylkesmannens kontroll ikke vise til at miljørisikovurderingen har vært evaluert eller endret siden da.

Miljørisikovurderingen som foreligger i dag oppfyller ikke dagens krav til risikovurdering, og må derfor revideres. Risikovurderingen skal omfatte alle forhold i bedriften som kan utgjøre en fare for forurensning (både akutt, og forhold som kan utvikle seg over tid).

Som et minimum må følgende forhold innlemmes i vurderingen:

- Virksomhetens tanklagring
- Virksomhetens påfyllingsrutiner
- Risiko for slangebrudd/ lekkasjer ifm med påfylling
- Risiko for sabotasje
- Lagring av farlig avfall i Østre Aker vei
- Risiko for sammenblanding av kjemikalier

På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften må særskilt vurdere risikoreduserende tiltak ift de nedgravde tankene, da det per i dag ikke er noen form for sikring/barriere i tilfelle lekkasje fra disse tankene. Per i dag er det kun installert miljøbrønn. Den vil kunne konstatere en evt forurensning til grunn dersom tanken begynner å lekke. Det er bestilt en alarmfunksjon til denne, som kan varsle en eventuell lekkasje på sms.

Bedriften har et etablert avvikssystem, men det er lite brukt. Siste registrerte avvik er fra 2011. Iflg bedriften er det meningen at søl skal registreres som avvik, men dette gjøres nok ikke alltid i praksis. Feil utfylling av deklarasjonsskjemaer er ikke registrert som avvik. Bedriften må gjennomgå sine rutiner og utarbeide kriterier for hvilke typer hendelser som skal registreres som avvik.

Et avvikssystem har til hensikt å avdekke, rette opp og forebygge. Gjentatte uønskede hendelser må fanges opp og registreres. Bedriften må også påse at alle hendelser mht ytre miljø (utslipp, forurensning) registreres i avvikssystemet.

Det finnes mer om internkontroll på www.regelhjelp.no.

Oppfølging og tilbakemelding:

- Kriterier for hvilke forhold knyttet til ytre miljø som skal føres som avvik.
- En enkel miljørisikovurdering med kartlegging, risikovurdering og tiltaksplan.

Bilder:



Lagring av farlig avfall ved Østre Aker vei 60



Lossestuss for nedgravde tanker



Overgrunnstanker

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Andre forhold:

Aktiv Tankrens foretar rens, kontroll og avgassing av olje- og drivstofftanker, opprensing ved uhell, tømning av sandfang og oljeutskillere, med mer. Kunder er i hovedsak privatpersoner. De tar også en del oppdrag på bensinstasjoner, og noen større jobber.