



Fylkesmannen i Rogaland

IVAR IKS
Breiflåtveien 16
4017 Stavanger

Stavanger, 27.04.2018

Deres ref.:
Eline Furre

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/1214
Saksbehandler:
Mariann Størksen

Revisjon ved SentralreNSEanlegget for Nord Jæren SNJ Kontrollnummer: 2018.001.R.FMRO

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Eline Furre

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Mariann Størksen

Andre deltagere fra virksomheten:
Astrid Salvesen
Ernst Georg Hovland
Oddvar Tornes
Olav Marvik
Leif Ydstebø
Linda Gåserud
Finn Inge Rolandsen
Hilde Rygg
Terje Frøland
Jan Ove Monsen
Kjetil Gård

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Margareta Skog
Kristin Espeset
Jovan Popov

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen ved SentralreNSEanlegget for Nord Jæren SNJ (SNJ) den 05.- 06.04.2018.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Rensekravene i tillatelsen er ikke overholdt
- Tillatelsens vilkår til utslipp til luft er ikke overholdt

Anmerkning:

- Mottak for slam og matavfall har driftsutfordringer som krever løsning

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.04.2018	Mariann Størksen	Marit Sundsvik Bendixen
dato	kontrollør	ass. fylkesmiljøvernsjef

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Randaberg kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: IVAR IKS	
Organisasjonsnr.: 974735423	Eies av: 871035032
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Sentralrenseanlegget for Nord Jæren SNJ	Anleggsnr.: 1127.0012.01
Kommune: Randaberg	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 13. august 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for revisjonen

Revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Revisjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

SNJ plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må IVAR IKS (IVAR) innen 31. august 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser at avvik er rettet i hht. beskrivelsen nedenfor.

Avvik 1

IVAR skal innen 31.august oversende rensresultatene så langt for 2018. Vedlagt skal det også følge en vurdering av / kommentarer til resultatene. Dersom utslippsbegrensningene i tillatelsen ikke er overholdt pr. 31. august vil Fylkesmannen følge dette opp i egen sak.

Avvik 2

IVAR skal innen 31.august oversende en forpliktende framdriftsplan for gjennomføring av planlagte tiltak for luktreduksjon ved SNJ.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Mariann Størksen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil IVAR bli ilagt et gebyr på kr 81 700,- for revisjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Rensekravene i tillatelsen er ikke overholdt

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 14 og tillatelse etter forurensningsloven av 13.08.2013.

Kommentarer:

Anlegget har vært under ombygging de siste årene. I løpet av 2017 har eksisterende og nytt anlegg blitt sammenkoblet. Dette har ført til at kapasiteten i anlegget har vært redusert og at rensekravene ikke er overholdt. I tillegg har det vært driftsproblemer med det nye filteranlegget og slamavvanningen. Anlegget er nå bygget om fra et anlegg med kjemisk rensing til biologisk rensing. Pr. mars 2018 ble den siste linjen i det biologiske anlegget satt i drift. Dermed er hele anlegget satt i drift og det forventes at rensekravene oppfylles i løpet av sommeren 2018.

Avvik 2

Tillatelsens vilkår til utslipp til luft er ikke overholdt

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 13.08.2013.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen, vilkår 4, skal ikke renseanlegget forårsake sjenerende lukt til omgivelsene. Kravet er at luktinnholdet ikke skal overstige $1,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ (europeisk luktenhet pr. m^3 luft) ved omkringliggende boliger, skole, barnehage, sykehus mv.

Lukt og spredningsanalysen som ble utført i september 2017 viste målingen at bidragsverdiene til lukteksponeeringen ved mest berørte næringsbebyggelse var $< 2,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$. Beregnet bidragsverdi ved mest berørte bolig var $1,2 \text{ OU}_E/\text{m}^3$.

Det er utarbeidet et forprosjekt som viser planlagte tiltak for luktreduksjon og det er avsatt midler til gjennomføring av tiltakene. Det er viktig at tiltakene gjennomføres i hht. plan slik at tillatelsens vilkår om krav til lukt blir oppfylt.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Mottak for slam og matavfall har driftsutfordringer som krever løsning

Kommentarer:

Det er i dag utfordringer med at visse typer biler som kommer med avfall «ikke passer helt» med mottakshallen. Noen biler er for store slik at det ikke er mulig å lukke døren bak bilen før tømning. Dette kan være kilde til luktutslipp nå og i fremtiden. Det vil i 2018/2019 bli gjennomført tiltak for å minske lukten fra anlegget. Dette må gjelde alle kilder.

I matavfallet som mottas (fra storhusholdninger) er det mye fremmedmateriale som gir utfordringer for driften. Det bør sikres god flyt gjennom anlegget slik at ikke det oppstår utilsiktede utslipp og stans.

8. Andre forhold

Gjennomføring av revisjonen

Tillatelsen omfatter både avløpsrensaneanlegget, biogassanlegg og slambehandling. Det var satt av to dager til revisjonen. Torsdag 05.04. startet med formøte og befaring på avløpsanlegget og videre var det den dagen fokus på avløpsanlegget. Fredag 06.04. startet med befaring på biogassanlegget og slambehandlingen som også var i hovedfokus videre den dagen. Fredagen ble avsluttet med sluttmøte for hele revisjonen.

Navn	Formøte	Intervju	Sluttmøte
Eline Furre	x	x	x
Ernst Georg Hovland	x	x	x
Astrid Salvesen	x		
Oddvar Tornes	x	x	x
Olav Marvik	x	x	x
Leif Ydstebø	x	x	x
Linda Gåserud		x	
Finn Inge Rolandsen		x	
Kjetil Gård		x	
Terje Frøland		x	
Jan Ove Monsen		x	
Hilde Rygg		x	

Fra Fylkesmannen deltok Margareta Skog og Mariann Størksen på torsdag 05.04. og Kristin Espeset, Jovan Popov og Mariann Størksen på fredag 06.04. Alle deltok på befaringen på renseanlegget på torsdagen og alle, unntatt Margareta Skog, deltok på befaringen på fredagen.

Endring av tillatelse

IVAR ønsker noen endringer i dagens tillatelse, men har uttrykt til Fylkesmannen at de fortsatt ønsker en tillatelse som gjelder for hele anlegget. Fylkesmannen har forståelse for ønsket og har et mål om å få dette til. Den endelige avgjørelsen vil imidlertid bli tatt når vi har mottatt IVAR sin søknad om endring av tillatelsen.

Vi ber derfor om at IVAR starter utarbeidelsen av søknaden om endring av tillatelsen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)