



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Oslo, 21. juni 2018

Deres ref.:
Terje Farestveit

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/13189
Saksbehandler:
Anette Strømme

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg Kontrollnummer: 2018.001.A.FMOA

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Terje Farestveit

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Anette Strømme

Andre deltagere fra virksomheten:
Helge Sethern
Tarje N. Karlsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:*
Jens Hertzberg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg den 21.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg
- Enebakk kommune mangler avvikssystem for Kirkebygda sentralrenseanlegg

Anmerkning:

- Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda sentralrenseanlegg

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

21. juni 2018	Anette Strømme	Jens Hertzberg
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Øst Politidistrikt, Miljøkrim v/ Roy Taranger

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING	
Organisasjonsnr.: 874637912	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Kirkebygda sentralrenseanlegg	Anleggsnr.: 0229.0038.01
Kommune: Enebakk	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 12.12.2015	Sist endret: 20.07.2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Enebakk kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Enebakk kommune innen 1. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anette Strømme.

4. Pålegg om opplysninger

Enebakk kommune må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger innen 1. oktober 2018 (jf. forurensningsloven § 49):

- Stedsspesifikk miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg
- Rutine for registrering av avvik i et systematisk avvikssystem

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. juni 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Enebakk kommune bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3.1

Tillatelsen punkt 3.2

Tillatelsen punkt 10

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

Enebakk kommune må utarbeide en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Prosessen må identifisere og konkretisere mulige risikopunkter, identifisere barrierer og kritiske miljøpunktutslipp. Miljørisikovurderingen skal gjelde for normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Det må utarbeides en handlingsplan på grunnlag av resultatene fra miljørisikovurderingen for å redusere risikoen.

Miljørisikovurderingen må forankres i organisasjonen og gjennomgås og oppdateres ved endringer i driften eller risikobildet.

Avvik 2

Enebakk kommune mangler et fungerende avvikssystem for Kirkebygda sentralrenseanlegg

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 10

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

Det mangler rutiner for føring av avvik for Kirkebygda sentralrenseanlegg. Avvik blir i dag ikke identifisert og løftet opp i organisasjonen gjennom et systematisk system. Enebakk kommune må definere hva som er et avvik innen ytre miljø og registrere avvik i et systematisk avvikssystem.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda sentralrenseanlegg

Kommentarer:

Beredskapsplanen må forbedres. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av betydning innen avløpssektoren skal omgående varsles Fylkesmannen på fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no Det vises til tillatelsens pkt 3.4 varslingsplikt. Skjema for «Varsling av akutt utslipp av avløpsvann» ligger i skjemabiblioteket på Fylkesmannens hjemmeside.

9. Andre forhold

Vi har blitt informert om de utfordringene Enebakk kommune har hatt i forbindelse med nye Kirkebygda sentralrenseanlegg. Kommunen gjennomfører tiltak for å utbedre eller rette opp i feilkonstruksjoner eller svikt etter hvert som feil og mangler på anlegget oppdages eller hendelser oppstår som følge av feil/svikt. Kommunen har en pågående prosess mot leverandør og entreprenør.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

11. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-297)
- Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? (M-992)
- Mikroplast synker til bunns (nettsak Miljødirektoratet 26.02.2018)