



Fylkesmannen i Oppland

VESTRE SLIDRE KOMMUNE LANDBRUK, NÆRING OG
TEKNISK ETAT

Lillehammer, 21. juni 2018

2966 Slidre

Deres ref.:
Sigurd Aune Flatmo (avdelingsleder VA)

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3607
Saksbehandler:
Tore Pedersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vaset renseanlegg Kontrollnummer: 2018.050.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Sigurd Aune Flatmo (avdelingsleder VA)

Fra Fylkesmannen i Oppland:

Tore Pedersen

Andre deltagere fra virksomheten:

Øyvind Stavenjord (driftsoperatør)

David Aas (driftsoperatør)

Einar Tvenge (driftsoperatør)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i

Oppland:

Linn Christin Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vaset renseanlegg den 6.3.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Renseanlegget overholder ikke rensekravene for utslipp til vann

Anmerkninger:

- Anleggseier har ikke revidert hovedplan og saneringsplan

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

21. juni 2018	Tore Pedersen	Vebjørn Knarrum
dato	kontrollør	fylkesmiljøvern sjef
	Fylkesmannen i Oppland	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VESTRE SLIDRE KOMMUNE LANDBRUK, NÆRING OG TEKNISK ETAT	
Organisasjonsnr.: 974639475	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Vaset renseanlegg	Anleggsnr.: 0543.0006.01
Kommune: Vestre Slidre	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 16.11.2009	Sist endret: 15.03.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vaset renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Vaset renseanlegg innen 6. august 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoppost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oppland v/Tore Pedersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vaset renseanlegg bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Renseanlegget overholder ikke rensekravene for utslipp til vann

Avvik fra:

Utslippstillatelsen punkt 2

Forurensningsforskriften §§ 14-10 og 14-13

Kommentarer:

Under en inspeksjon i 2015 ga vi avvik for akkurat det samme forholdet. Den gang ble det gjort tiltak for å bedre situasjonen, blant annet ved å etablere en mulighet for fordrøyning av septikpåsippet. Dette har gitt bedringer i driftsresultatene, men fortsatt er det til dels store overskridelser av rensekravene. Særlig fosforkravet er utfordrende,

jf. egenkontrollrapporten for 2017. Vi har også mottatt avviksmeldinger som viser at det til tider også er overskridelser i 2018.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Anleggseier har ikke revidert hovedplan og saneringsplan

Kommentarer:

Hovedplanen til Vestre Slidre kommune er fra år 2000. Utarbeidelse av nye hovedplan har blitt satt på vent, blant annet på grunn av utfordringer med driften av Vaset renseanlegg. Dere må sørge for at helhetlig planlegging av avløpsområdet blir ivaretatt, selv om dere må benytte mye ressurser på å følge opp Vaset renseanlegg.

8. Andre forhold

Helt siden anlegget ble ferdigstilt har det vært store utfordringer med anlegget. Rensekravene har ikke blitt overholdt, og til tider har det vært betydelige overskridelser av tillatelsens utslippskrav. Vestre Slidre kommune har gjort tiltak for å bedre driftsstabiliteten, men fortsatt må driftsoperatørene bruke mye tid for å følge med på driften i anlegget. Oppfølgingen av Vaset renseanlegg har vært så tidkrevende at andre oppgaver innen avløpsområdet har blitt satt på vent, som f.eks. revidering av hovedplanen.

Vi har forståelse for at driften ved Vaset er utfordrende, men det viktig at andre oppgaver ikke blir liggende for lenge. For å ivareta viktig infrastruktur må en god internkontroll være på plass, i tillegg til å legge langsiktige planer for drift, vedlikehold og utvidelse av ledningsnett og renseanlegg.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen