GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker
Ramlandsvågen
4521 LINDESNES

Oslo, 11.09.2018

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
Marius Trøen, Robert Larsen	2016/149	Jorun Holme

Påpeking av plikt til å destruere PFOS-holdig brannskum - GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker

Miljødirektoratet har oppdaget at GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker (GEHCLI) har brannskum som inneholder PFOS over tillatt grenseverdi.
GEHCLO plikter snarest å levere brannskummet til godkjent mottak for destruksjon for å komme i samsvar med regelverket.
Miljødirektoratet ber om skriftlig dokumentasjon, herunder analyseresultater, på at innhold av PFOS i brannskum er under grenseverdien i produktforskriften § 2-9 innen 17. desember 2018.

Bakgrunn

Miljødirektoratet viser til revisjon ved GEHCLI i perioden 22 - 25. mai 2018. Under revisjonen ble det opplyst om at virksomheten hadde to tanker hvor det tidligere hadde vært PFOS-holdig brannskum. Det ble opplyst at brannskummet ble byttet ut med PFOS-fritt brannskum ved innføringen av forbudet mot PFOS. Virksomheten opplyste videre at tankene var blitt rengjort ved overgang til nytt brannskum.

Under revisjonen ble det tatt prøver fra de to aktuelle tankene og disse ble sendt til laboratorium for analyse. Analyserapporten følger vedlagt. Analyseresultatene viser at prøven som ble tatt fra tanken som står i det tekniske rommet i fjellhallen inneholder 51,6 ppm PFOS (analyseusikkerhet 25 %) noe som tilsvarer 0,005 vektprosent.

Informasjon om regelverket

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-9 angir at det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0,001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS-relaterte forbindelser. Brannskum som inneholder 0,001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS-relaterte forbindelser skal leveres til godkjent mottak for destruksjon.

Påpeking av plikt

GEHCLI har plikt til snarest å sende brannskummet til godkjent mottak for destruksjon. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må GEHCLI sende en skriftlig bekreftelse innen 17. desember 2018 med dokumentasjon som viser at bruddet på regelverket er rettet. Vi ber også om at

det sendes inn analyseresultater som viser at innhold av PFOS i brannskummet i den aktuelle tanken er under grenseverdien i produktforskriften § 2-9.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen	Jorun Holme
seksjonsleder	sjefingeniør

Vedlegg: Analyserapport