



FYLKESMANNEN  
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 10.03.2014  
Vår ref.: 2014/1808  
Arkivnr.: 461.2

IVAR IKS  
Postboks 8134  
4069 Stavanger

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 52 03 00  
E: fmropost@fylkesmannen.no

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

## Kontroll ved IVAR renseanlegg Vik, Klepp kommune

Dato for revisjonen: 05.03.2014  
Rapportnummer: 2014.025.I.FMRO  
Saksnr.: 2014/1808

### Til stede ved kontrollen

Fra virksomheten:  
Eline Nilsen Furre  
Helene Li  
Ernst Georg Hovland  
Øyvind Halvorsen  
Svein Sele  
Egil Raugstad

Fra Fylkesmannen:  
Margareta Skog  
Mariann Størksen

### Resultat frå kontrollen

Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved IVAR renseanlegg Vik, 05.03.2014.

Fylkesmannen fant ingen avvik og har heller ikke gitt noen anmerkninger etter kontrollen.

Saken avsluttes dermed med dette.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvern sjef

Mariann Størksen  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Mariann Størksen  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06  
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Kopi til:  
Klepp kommune      Postboks 25      4358      Kleppe

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Kontrollert anlegg:</b> IVAR renseanlegg Vik	<b>Org.nr.</b> 974735423
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann	<b>Bedr.nr.</b> 871035032
<b>Besøksadresse:</b> Vik, Klepp kommune	<b>Telefon:</b> 51 90 85 00
<b>Postadresse:</b> Postboks 8134, 4069 Stavanger	<b>E-post:</b> ivar@ivar.no
<b>Kommune:</b> 1120 Klepp	
<b>Tillatelse:</b> 07.02.2012	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Sist kontrollert:</b> 05.06.2008	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsrenseanlegg

## 2. Omfanget av kontrollen

Målet med kontrollen var å vurdere renseanlegget sin kapasitet i forhold til utvidelse av anlegget.

Tema for kontrollen var:

- Konsekvenser av vesentlige endringer på renseanlegget
- Utslipp til vann
- Årsrapport 2013

### Definisjoner:

**Avvik:** Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

### Bakgrunn for kontrollen

Avløpsrenseanlegget på Vik er plassert i risikoklasse 3. Anlegg i denne risikoklassen skal ha kontroll fra forurensningsmyndigheten hvert tredje til fjerde år. Anlegget har ikke hatt kontroll siden ny tillatelse ble gitt i februar 2012.

Anlegget er nå utvidet og fra mai 2013 mottar og renser det også avløpsvann fra Klepp stasjon, Engelsvoll og Orstad (Kverneland), samt prosessavløpsvann fra Q-meieriene AS. Utslippsrammen er på 80 000 pe. Etter utvidelsen har det vært stor belastning på anlegget, men rensekravene har i hovedsak blitt overholdt. Se også punkt 6 – Andre forhold.

IVAR ble varslet om kontrollen pr. brev av 14.02.2014.

Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## 3. Oppfølging etter kontrollen

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt noen anmerkninger under kontrollen. Det er dermed ingen oppfølging etter kontrollen.

## 4. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik på denne kontrollen.

## 5. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger

## 6. Andre forhold

- Under befaringen ute på anlegget fikk vi et godt inntrykk av virksomheten.
- Før utvidelsen av anlegget i 2013 var gjennomsnittsbelastningen på anlegget 22 000 pe. Fra mai og ut året (etter tilknytning av ny tilførselsledning fra Klepp stasjon, Engelsvoll, Orstad og prosessavløp fra Q-meieriet) har belastningen i gjennomsnitt vært 71 000 pe<sup>1</sup>. Dette er en økning som ligger innenfor dagens tillatelse men er likevel betydelig større enn forventet og de beregningene som ble gjort i forbindelse med søknad om utvidelse. Fylkesmannen vil understreke viktigheten av å prøve å finne årsaken til den store belastningen på anlegget. Vi vil også minne om vilkår 3.2, der det blant annet heter:

*«Når utslippsmengden overskrider 90 % av rammen (80 000 pe) skal oppgraderingsplan sendes til Fylkesmannen».*

Det ble også nevnt at IVAR holder på å utarbeide «Hovedplan avløp». Fylkesmannen ber om at kopi av denne sendes oss så snart den foreligger.

## 7. Gebyr for kontrollen

Fylkesmannen varslet i brev av 14.02.2014 at IVAR skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6 i forurensningsforskriften. IVAR renseanlegg Vik er plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr 12 000,- for kontrollen.

Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

## 8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) (jf. offentlighetsloven).

Kopi av rapporten blir sendt til:

- Klepp kommune

---

<sup>1</sup> Gjennomsnittlig belastningen hittil i 2014 ble opplyst å være 78 000 pe.