



**FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen**

Saksbehandler
Frid Mikkola

Telefon
77 64 22 15

Vår dato
18.05.2006
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460
2003/10426 - 8
Deres ref.

NNG Miljøindustri AS
Postboks 3121
9498 Harstad

Tilsynsaksjon farlig avfall 2006- oversendelse av kontrollrapport

Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn ved Deres virksomhet den 11. mai 2006 med formål å kontrollere mottaket av farlig avfall. Vedlagt er vår kontrollrapport som viser de funn som ble avdekket på tilsynet.

Vi ber om at det gis en skriftlig tilbakemelding innen 23. juni 2006 for hvordan bedriften skal rette opp i de forhold som er beskrevet i rapporten.

Med hilsen

Trond Skotvold
Fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte
Fagsjef forurensning

Vedlegg: Kontrollrapport av 11.5.2006

(Tom side)

VEDLEGG:

Inspeksjonsrapport

Kontroll gjennomført 11.5.2006

Saksnummer: 2003/10426-8

Informasjon om virksomheten

Navn: NNG Miljøindustri	Organisasjonsnr.: 983367437
Adresse: Skoleveien 12/14, 9407 Harstad	Telefon/e-post: 77000680
Besøksadresse: Mercurveien 69	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Harstad, 1901	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: <i>Tarjei Fiva</i>	Fra fylkesmannen: Frid Mikkola Per Kristian Krogstad
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 23.06.2006

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sted

Dato

Fylkesmannen (etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved NNG Miljøindustri, Harstad den 11.05.2006**X Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler**

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

f) Annet /utdyping; Virksomheten følger ikke egne rutiner ved loggføring/kontroll av olje utskillere, jf. internkontrollforskriften § 5 pkt 7

Kommentarer:

Det ble under kontrollen avdekket at virksomheten loggfører tømning av de 2 oljeutskillerne på hvert sitt skjema, men de kvitterer ikke inn når det foretas/utføres en kontroll av de 2 oljeutskillerne på hhv 4m³ og 6m³. Det opplyses fra virksomheten at kontroll utføres hver gang oljeutskillerne tømmes. Fylkesmannen registrerer at virksomheten ikke følger sine egne rutiner da det var en egen rubrikk i samme skjema som kun omhandlet kontroll av oljeutskillerne. Denne rubrikken var tom på kontrolldagen.

Anmerkning 1:

Det er for lite lagringsplass på anlegget

Fylkesmannen vil også ved dette tilsynet kommentere at det virker noe trangt inne på området med liten plass til å manøvrere i mellom avfallslagrene. Disse forholdene ble også poengtert under kontrollene i 2003 og 2004, men synes likevel å være på sin plass også ved dette tilsynet.
