



Fylkesmannen i Rogaland

IVAR IKS
Postboks 8134
4069 Stavanger

Stavanger, 22. oktober 2018

Deres ref.:
Eline Furrre

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/7939
Saksbehandler:
Mariann Størksen

Inspeksjon ved IVAR renseanlegg Vik Kontrollnummer: 2018.016.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Eline Furrre

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Mariann Størksen

Andre deltagere fra virksomheten:
Hilde Espeland
Sigve Nicolaisen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Margareta Skog

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved IVAR renseanlegg Vik (Vik renseanlegg) den 18.10.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22. oktober 2018	Mariann Størksen	Marit Sundsvik Bendixen
dato	kontrollør	ass. fylkesmiljøvernsjef
	Fylkesmannen i Rogaland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Klepp kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: IVAR IKS	
Organisasjonsnr.: 974735423	Eies av: 871035032
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: IVAR renseanlegg Vik	Anleggsnr.: 1120.0023.01
Kommune: Klepp	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 19. april 2005	Sist endret: 13. januar 2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Oppfølging av tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt i brev til IVAR IKS den 24.09.2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil IVAR IKS bli ilagt et gebyr på kr 10 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet.

I brevet av 24.09.2018 varslet vi bruk av gebyrsats 3, men fordi saken kan avsluttes med denne rapporten, reduserer vi gebyret fra sats 3 til sats 4.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Renseanlegget på Vik har krav om sekundærrensing. Renseanlegget overholder rensekravene. Anlegget har tidligere oversteget rammen for belastning på 80 000 pe i enkelte tilfelle. Det siste halvannet året er rammen overholdt med god margin.

Renseanlegget fungerer stabilt og godt.

Det har ikke vært klager på lukt, men en nabo har klaget på støy. Klagen følges opp og det skal etableres en støyvegg mot naboen.

Klager og andre avvik blir registrert og følges opp i kvalitetssystemet TQM. Vi fikk en demonstrasjon av hvordan systemet virket.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen