



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FURUSETH AS  
Vardevegen 50  
2072 Dal

Oslo, 05.11.2018

Deres ref.:  
Harald Furuset - daglig leder

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/24156-1  
Saksbehandler:  
Anette Strømme

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Furuset Slakteri A.S, Ullensaker**

### **Kontrollnummer: 2018.054.I.FMOA**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Harald Furuset (daglig leder)

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:*  
Anette Strømme

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Heidi Kjos (kvalitet-HMS leder)  
Rune Morten Johansen (driftssjef)  
Oddvar Hansen (teknisk sjef)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:*  
Kjersti Aastorp Hirth

*Andre deltagere:*  
Anna Bergfeldt (Mattilsynet)  
Pernille Kverneland (Ullensaker kommune)

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Furuset Slakteri A.S, Ullensaker den 26. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Furuset AS mangler skriftlige rutiner for renseanlegget
- Furuset AS mangler skriftlige rutiner for kjemitank

Anmerkninger:

- Furuseth AS sine rutiner for farlig avfall kan forbedres
- Furuseth AS sine rutiner for substitusjonsvurderinger kan forbedres
- Furuseth AS sine rutiner for drift og vedlikehold av pH-måler kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

30.oktober 2018	Anette Strømme	Jens Hertzberg
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Ullensaker kommune
- Mattilsynet avdeling Romerike

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FURUSETH AS AVD SLAKTERI	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974119838	<b>Eies av:</b> 934097238
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Furuseth Slakteri A.S, Ullensaker	<b>Anleggsnr.:</b> 0235.0012.01
<b>Kommune:</b> Ullensaker	<b>Fylke:</b> Akershus
<b>Anleggsaktivitet:</b> Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> Furuset AS har ikke tillatelse fra FMOA	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for slakterier og kjøttbearbeidende industri.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Furuseth Slakteri A.S, Ullensaker plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Furuseth Slakteri

A.S, Ullensaker innen 4. januar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anette Strømme.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Furuset Slakteri A.S, Ullensaker bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

##### **Furuset AS mangler skriftlige rutiner for renseanlegget**

##### **Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd 7*

**Kommentarer:**

Interkontrollforskriften skal sikre og dokumentere at Furuset AS har samsvar mellom skriftlig dokumentasjon og utførelse. Det skal etableres nødvendige rutiner for å forebygge uønskede hendelser.

Furuset AS har et rensesystem som inkluderer flere rensetrinn, herunder kummer som tar ut partikler, to stk. biologisk rensetrinn med luftetank, sedimenteringstank, kjemisk rensing med polymerere, og separator som tar ut tørrstoff. Renseanlegget er utvidet i flere omganger både kapasitetsmessig og ved at nye rensetrinn er installert. Det seneste polymertrinnet ble installert i 2017, og som medførte at bruken av fellingskjemi ble halvert. Renseanlegget håndterer alt prosessvann, samt vann fra vaskehallene. Renseinnretningene styres automatisk (PLS-styrt), men noen justeringer og overførslar mellom prosesslinjer og til kommunalt ledningsnett kan styres manuelt. Styrende parametere er satt for å oppnå optimale driftsforhold. For kjemisk rensetrinn er den styrende parameter pH samt forholdstall mellom vannstrøm (m<sup>3</sup>) og tilsetning av polymer. O<sub>2</sub> er styrende parameter for biologisk rensetrinn. Flere av justeringene som gjøres i driften av rensanlegget oppgis til å være erfaringsbaserte. Det er installert alarmsystem som er koblet opp mot tilkallervakt (mobiltelefon). Furuset AS har ikke skriftlige rutiner for drift av rensanlegget, herunder hva som er de styrende parametere eller når rensinnretningene skal styres manuelt.

Furuset AS må utarbeide skriftlige rutiner for alle trinn og operasjoner i rensanlegget.

**Avvik 2****Furuset AS mangler skriftlige rutiner for kjemitank****Avvik fra:**

*Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (tanklagringsforskriften)*

**Kommentarer:**

Forurensningsforskriften kap. 18 (tanklagringsforskriften) gjelder landbasert lagring og tilknyttede aktiviteter av farlige kjemikalier og farlig avfall, som kan medføre fare for forurensning. Tanklagringsforskriften gjelder når slik lagring skjer på tank og som ledd i næringsvirksomhet. Tanklagringsforskriften gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder tanklagringsforskriften for tanker over 2m<sup>3</sup>. Forskriften gjelder også rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene.

Furuset AS har en kjemitank med fellingskjemi Kemira pix-313 som inngår i kjemisk rensesprosess. Kjemitanken er på 10 m<sup>3</sup>. Tanken har et oppsamlingsarrangement ved at den har dobbelt vegg som går opp til omtrent ¾ av tankens høyde. Denne tanken omfattes av tanklagringsforskriften og forskriften har konkrete krav til skriftlige rutiner for tanken, rørledninger og annet utstyr som er tilknyttet tanken, herunder miljørisikovurdering, forebyggende tiltak og beredskap. Tanklagringsforskriften § 18-6 tar for seg forebyggende tiltak som skal iverksettes.

Furuset AS må følge tanklagringsforskriften og gjennomføre de krav som fremkommer av forskriften. Dette skal skriftliggjøres og være en del av virksomhetens internkontrollsystem.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Furuset AS sine rutiner for farlig avfall kan forbedres

#### Kommentarer:

Rutiner for deklarerer, herunder fullmakt til deklarerer, bør synliggjøres bedre i rutinene for håndtering og levering av farlig avfall.

Farlig avfall bør merkes bedre ved lagring.

Absorbent/flis må være lett tilgjengelig ved alle steder der det kan oppstå dieselsøl og lignende.

### Anmerkning 2

Furuset AS sine rutiner for substitusjonsvurderinger kan forbedres

#### Kommentarer:

Furuset AS gjør substitusjonsvurderinger av sine kjemikalier, men i dag blir ikke substitusjonsvurderingene dokumentert. Alle substitusjonsvurderinger må synliggjøres ved skriftlig dokumentasjon. Det gjelder også for de substitusjonsvurderingene som ikke medfører endring.

### Anmerkning 3

Furuset AS sine rutiner for drift og vedlikehold av pH-måler kan forbedres

#### Kommentarer:

Kalibrering av pH-måler og sjekking av pH må loggføres.

## 8. Andre forhold

Furuset AS omfattes av forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 6.4 (IED-virkosmhet), da slakteriet har en produksjonskapasitet på over 50 tonn skrotter/dag. Dette medfører at Furuset AS må søke Fylkesmannen om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Søknad må sendes innen 06.05.2019.

Vi ber om at dere sender søknad om utslippstillatelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ([fmoapostmottak@fylkesmannen.no](mailto:fmoapostmottak@fylkesmannen.no)). Vi henviser til forurensningsforskriften § 36-2 for informasjon om hva en søknad om tillatelse etter forurensningsloven skal inneholde.

Furuset AS har et fyringsanlegg som benytter olje som reservelast. Fyringsanlegget har en innfyrt effekt på 1,3 MW og kommer inn under forurensningsforskriften kapittel 27 (Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler) og må meldes til Fylkesmannen. «Meldeark - anlegg for rene brensler» finner dere på våre hjemmesider under skjema og tjenester.

<https://www.fylkesmannen.no/contentassets/d27d3dd2c6c44a19a8edf45ac0b3eedd/mel-deskjema-kap-27---anlegg-for-rene-brensler-f-forskriften-kap-27.pdf>

Furuset AS har utslipp til kommunalt nett og har påslippsavtale med Ullensaker kommune.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

Forskrift om begrenning av forurensning kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Gebyr ved kontroll (M297)
- Miljøkrav for slakterier/kjøttbearbeidende industri