



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus
Tlf.: 38 17 62 04

Deres ref.:
Vår ref.: 2014/2542

Vår dato: 24.06.2014
Arkivkode: 461.3

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Høllen renseanlegg - tilbakemelding etter kontroll

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Høllen renseanlegg, Kontrollnummer: 2014.055.I.FMVA

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Paal M. Kristensen
Rajeev Sehjpal
Øyvind E. Pettersen

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Wattne Østerhus

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 5. juni 2014 ved Høllen renseanlegg/rådhuset i Søgne. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen seks uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen gav ingen avvik under inspeksjonen.

Vi har ikke behov for tilbakemelding fra Høllen renseanlegg/Søgne kommune.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Søgne kommune	
Organisasjonsnr.: 964967091	Eies av: -
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110	

Kontrollert enhet

Navn: Høllen renseanlegg	Anleggsnr.: 1018.0053.01
Kommune: Søgne	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og –rensing	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 08.03.1991	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en aksjon, rettet mot større avløpsanlegg, det vil si renseanlegg som ligger i tettbebyggelser med mer enn 2 000 innbyggere ved ferskvann/elvemunninger og byer med over 10 000 innbyggere ved utslipp til sjø. Tidligere er det gjennomført aksjoner av denne typen i 2008 og i 2010. Aksjonen er landsdekkende og målet er å kontrollere mange av de totalt 380 anleggene i Norge.

Hovedmål for aksjonen er å kartlegge i hvilken grad kommunene konkretiserer og gjennomfører kravene satt i tillatelse og i forurensingsforskriften kapittel 14. Delmål for aksjonen er knyttet opp mot de ulike temaer som arbeidsgruppen har valgt som kjernen i tilsynet:

- Kartlegge om de mangler knyttet til risikovurderinger som ble avdekket sist er fulgt opp, og om Fylkesmannen har gitt veiledning på området
- Finne ut om kommunene har gjennomført konkrete tiltak når det gjelder klimatiltak
- Finne ut i hvilken grad kommunene følger opp egne planer når det gjelder ressursforbruk til fornyelse og oppgradering av anlegg
- Kartlegge årsaker til eventuelle avvik fra planer og ambisjoner
- Hvordan er avvik fra forrige aksjon fulgt opp og se om nye avvik er færre eller av en annen karakter enn tidligere
- Vurdere om avløpsanleggene fungerer godt og stabilt under ulike forhold

Inspeksjonstema

- Mål for avløpssystemer (kommunens ambisjoner for avløpsanlegget)
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Framdrift for akkreditert prøvetaking for gjenstående anlegg
- Etterlevelse av utslippskrav i året 2013
- Driftsstabilitet i avløpsanlegget i 2013
- Miljørisikovurdering av avløpsanlegget

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen har ikke behov for noen tilbakemelding fra Høllen renseanlegg/Søgne kommune.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen varsler at Høllen renseanlegg/Søgne kommune vil bli ilagt et gebyr på kr 12 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen seks uker etter at dere mottar vedtaket (sendes ultimo juli). Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke gitt avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Ingen.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrenset av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 14
- Organisasjonskart

- Hovedplan vann og avløp
- Saneringsplan
- Risikoanalyse for avløpsanlegget
- Utslippsrapport for 2013
- Intern årsrapport for 2013
- Evt. andre mottatt under inspeksjonen