



Fylkesmannen i Aust-Agder  
Miljøvernavdelingen

Lillesand kommune

Postboks 23

4791 Lillesand

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Sak nr. 2014/1623 / FMAAINO

Dato  
08.07.2014

## Oversendelse av inspeksjonsrapport - Fossbekk renseanlegg - Lillesand kommune

---

**Fylkesmannen avdekket en anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.**

---

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Fossbekk renseanlegg den 11.06.14. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsforskriftens kap. 14, internkontrollforskriften og gjeldende tillatelse. Inspeksjonen var en del av en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet.

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen og har status som foreløpig rapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men en anmerkning under inspeksjonen:

- **Anmerkning:** Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget kan forbedres

Det ble ikke avdekket noen avvik, og det kreves derfor ingen skriftlig tilbakemelding på rapporten.

**Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.**

Med hilsen

Lillian Raudsandmoen  
rådgiver

Ildikø Nordensvan  
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.  
Saksbehandler: Lillian Raudsandmoen, telefon: 37017541

# Inspeksjonsrapport

Rapportnr: 2014.015.I.FMAA

## Deltagere ved kontrollen:

Fra virksomheten: Ole J. Vallesverd  
Roger Edvardsen  
Arne Myrland  
Tarjei Moi  
Kjell Atle Torbjørnsen

Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad  
Lillian Raudsandmoen

## 1 Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 964965404	<b>Eies av (org.nr):</b> 964965404
<b>Besøksadresse:</b> Østregate 2	<b>Telefon:</b> 37261500
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110	<b>E-post:</b> postmottak@lillesand.kommune.no

## Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Fossbekk renseanlegg	<b>Anleggsnr:</b> 0926.0030.01
<b>Kommune:</b> Lillesand	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og rensing

## 1 Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kap. 14. Hovedtema for inspeksjonen var; Mål og strategi for avløpssektoren, handlingsplan og saneringsplan, klimatilpasning, overløp av urensset vann, ledningsnett, akkreditert prøvetaking, rensekrav, driftsstabilitet i avløpsanlegget og miljørisikoanalyse. Miljødirektoratet har organisert tilsynsaksjonen i samarbeid med Fylkesmannen.

## 2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse, datert 25.2.2013

Mer informasjon om regelverk finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## 3 Definisjoner

**Avvik:** manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Det ble ikke avdekket noen avvik under tilsynet og kreves derfor ingen skriftlig tilbakemelding.

## 5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Fossbekk avløpsrenseanlegg er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

## 6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

## 7 Anmerkning

**Anmerkning 1**      **Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget kan forbedres**

**Lovverk:**              **Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)**

### **Kommentar:**

Fossbekk renseanlegg har et eget avvikssystem, samt at vaktjournal og alarmer loggføres i datasystemet. Definisjonen på avvik ved anlegget er brudd på lov og forskrift. Fylkesmannen mener at kommunen også bør vurdere å avviksbehandle andre forhold som kan ha betydning for anlegget, ledningsnett, drift eller påvirkning til det ytre miljø. Vi anbefaler derfor at anlegget utvider definisjonen for hva som regnes som avvik. Rutinene for avvikshåndtering bør gjøres kjent for enhver av de ansatte.