



Fylkesmannen i Aust-Agder
Miljøvernavdelingen

Evje og Hornnes kommune

Evjemoen

4735 Evje

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/1623 / FMAAVSK

Dato
03.07.2014

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Fennefoss renseanlegg - Evje og Hornnes kommune

Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Dokumentasjon på at avvikene er rettet opp oversendes Fylkesmannen innen 30. september 2014.

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Fennefoss renseanlegg den 25.06.14. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsforskriftens kap. 14, internkontrollforskriften og gjeldende tillatelse. Inspeksjonen var en del av en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet.

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen og har status som foreløpig rapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under inspeksjonen:

- **Avvik:** Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er ikke tilstrekkelig
- **Anmerkning:** Miljørisikovurdering for avløpsanlegget er mangelfull

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolliden.

Med hilsen

Ildikó Nordensvan
senioringeniør

Veronica Skjævestad
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Veronica Skjævestad, telefon: 37017540

Inspeksjonsrapport

Rapportnr: 2014.010.I.FMAA

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Torgeir Hodne
Olaf Kjetså
John Gunnar Haukom

Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad
Ildikó Nordensvan

1 Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 964966109	Eies av (org.nr): 964966109
Besøksadresse: Evje	Telefon: 37932300
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post: post@e-h.kommune.no

Kontrollert anlegg

Navn: Fennefoss renseanlegg	Anleggsnr: 0937.0019.01
Kommune: Birkenes	Anleggsaktivitet: Avløpsnett og rensing

1 Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kap. 14. Hovedtema for inspeksjonen var; Mål og strategi for avløpssektoren, handlingsplan og saneringsplan, klimatilpasning, overløp av urensset vann, ledningsnett, akkreditert prøvetaking, rensekrav, driftsstabilitet i avløpsanlegget og miljørisikoanalyse. Miljødirektoratet har organisert tilsynsaksjonen i samarbeid med Fylkesmannen.

2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse, datert 25.2.2013

Mer informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

3 Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Dokumentasjon på at avviket er rettet sendes Fylkesmannen **innen 30. sept. 2014.**

5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Fennefoss avløpsrenseanlegg er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

7 Avvik

Avvik 1 Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er ikke tilstrekkelig

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Kommentar:

Vi oppfattet det slik at kommunen ikke har en skriftlig definisjon av hva som regnes som avvik eller tydelige rutiner for avviksbehandling tilpasset renseanlegget. Det finnes et avvikssystem men dette brukes i praksis lite. Det benyttes vaktjournal daglig og alarmer loggføres i datasystemet. Fylkesmannen mener likevel at kommunen må lage en tydelig definisjon på hva som regnes som et avvik for renseanlegget (gjelder både renseanlegget og ledningsnett inkl. pumpestasjoner). Denne definisjonen og rutinene for avvikshåndtering må gjøres kjent blant de ansatte slik at avvikssystemet kan fungere bedre.

Kommunen må dokumentere tydelige rutiner for avvikshåndtering, inkludert definisjon av avvik. Frist for oversendelse av dokumenter til Fylkesmannen settes til **30. sept. 2014.**

8 Anmerkning

Anmerkning 1 Miljørisikovurdering for avløpsanlegget er mangelfull

Kommentar:

Kommunen har utarbeidet en risikovurdering som inneholder en del punkter om ytre miljø. Denne risikovurderingen ble utarbeidet i 2012. Arbeid med risikovurdering skal være en dynamisk prosess og Fylkesmannen mener derfor at miljørisikovurderingen bør gjennomgås

på nytt. Miljørisikovurderingen er ikke helt tilfredsstillende i forhold til dagens forventninger til en risikovurdering for ytre miljø som gjelder avløpsanlegg. Klimatilpasninger er vurdert veldig generelt og bør presiseres nærmere. Under tilsynet opplyste vi om rapporten fra Norsk Vann (*Avløpsanlegg – Risikovurdering for ytre miljø - Rapport 197/2013*) som kan benyttes i forbindelse med arbeidet med risikovurderingen. Vedlegg 3 i denne rapporten kan brukes som utgangspunkt for en basisliste for identifisering av hendelser som kan tas med i arbeidet med risikovurderingen.

9 Andre kommentarer

Det ble opplyst under tilsynet at kommunen arbeidet med en revidert ROS-analyse som bl.a. omhandler klimatilpasning. ROS – analysen utarbeides i samarbeid med de øvrige Setesdalkommunene. Fylkesmannen ber om at analysen oversendes til orientering når denne foreligger.