



## Kontrollrapport

Kontrollrapport nr:	2008/009.I.MVATE
Saksnummer:	2008/1787
Dato for kontrollen:	05.06.2008

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Knarrdalstrand renseanlegg, Porsgrunn kommune	Virksomhetens org.nr.: 939 991 034
Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn	Virksomhetens telefon: 35 54 79 61
	Virksomhetens e-post: petter.hellum@porsgrunn.kommune.no
Kommune/ kommunenr.: Porsgrunn/ 0805	Bransjenr. (NACE-kode):

### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten		Fra Fylkesmannen
Torbjørn Krogstad	Jim Bjurhult	Gunnar Djuvik
Petter Hellum	Jan Gåsodden	
Halvor Runningen	Rannveig Karlsen	
Per Våtvik	Reidar Aslaksen	
	Jan Erik Tollefsen	

### Kontrollomfang

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til de generelle tema for kontrollaksjonen; internkontroll/ risikovurderinger, rensekrav, overløp av urensset vann, utslippsmålinger, oppfølging av utslippsmålinger/ overholdelse av krav.

### Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble påvist under kontrollen.

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 1 avvik\*, og det er gitt 2 anmerkninger\*. Se nærmere omtale inne i rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det vises til i egne punkt.

Skien 07.10.2008

Fylkesmannen i Telemark  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

**Definisjon - avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

**Definisjon - anmerkning:**

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

**Informasjon om kontrollgebyr:**

Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om forskriften: <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>

**Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, vil vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

**Aktuelt regelverk:**

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om begrenning av forurensning, kap 11 og kap 14
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med senere endringer

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside [www.sft.no](http://www.sft.no) eller via [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **Avvik**

**Avvik 1      Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert**  
**Avvik fra      Forurensingsforskriften § 14-10**

### **Grunnlag for avviket**

For kalibrering og kontroll av viktige styringskomponenter , for eksempel vannmengdemålere, er det ikke etablert en rutine for regelmessig oppfølging.

### **Kommentar/ forventninger til oppfølging**

Rutiner må utarbeides og kopi av denne oversendes Fylkesmannen.

## **Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

Prosessen med akkreditering av prøvetaking ligger an til å bli forsinket i forhold til fristen 31.12.2008. Vi forventer en tilbakemelding som redegjør for status i arbeidet med å sikre akkreditert prøvetaking.

### **Anmerkning 2**

Vi merker oss at renseseffekt på organisk stoff har vært lav i 2007 sammenlignet med tidligere år. Vi ber om en orientering om årsakene til dette.