



ÅLESUND KOMMUNE

Postboks 1521

6025 ÅLESUND

Ålesund kommune - Inspeksjonsrapport 2018.125.I.FMMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 17.12.2018 ved Ålesund kommune, Vann og avløp. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Lars A. Lågeide

Joar Strand

Henrik Marø

Thor Chr. Blindheim

Sissel Kipperberg

Bjørghild Lervik

Svein Johansen

Bjørn Skulstad

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Gunnhild Liva Austvoll

Anne Melbø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Frister for sanering av urensset utslipp er ikke overholdt
2. Kravet til primærrensing overholdes ikke for 8 av 11 anlegg
3. Krav til prøvetakning overholdes ikke
4. Virksomheten har ikke utarbeidet årsrapport

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten. Ålesund kommune vann og avløp må innen 1.4.2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Gunnhild Liva Austvoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Svein Johansen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Ålesund kommune	Eies av (organisasjonsnr.): 942953119
Kommune: Ålesund kommune	Anleggsaktivitet: Avløp
Kontrollnummer: 2018.125.1.FMMR	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 23.8.2016	Tillatelse sist oppdatert:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av tillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet for 2018.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll
- Håndtering av farlig avfall
- Utslipp til vann
- Overløp
- Renseanlegg
- Prøvetaking

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Frister for sanering av urensset utslipp er ikke overholdt.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensingsloven for Ålesund kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Ålesund tettbebyggelse, 2016.0617.T.FMMR

Kommentarer:

Ålesund kommune fikk ny tillatelse 23.8.2016. Det ble satt som vilkår i tillatelsen at urensede utslipp skulle saneres innen en gitt dato, jf. tab. 3 i tillatelsen. Det er totalt 17 anlegg på denne lista. Et anlegg har first 1.1.2020, 7 har frist 1.1.2019 (disse vil ikke klare fristen), 6 hadde frist 1.1.2018 og 3 hadde frist 1.1.2017. Det er 4 anlegg som er ferdig

sanert. Disse er U52 Klungrevågen (frist 1.1.2017), U89 Slevika øst (frist 1.1.2019), U93 Snopenesvesgen vest (frist 1.1.2017) og U94 Snopenesvegen øst (frist 1.1.2018).

Fylkesmannen ser alvorlig på at kommunen ikke har overholdt kravet i tillatelsen. Det er heller ikke meldt til fylkesmannen at det vil bli forsinkelser på sanering av anlegg. Dette er brudd på tillatelsen som det krever tid å få rettet. Ålesund kommune må derfor sende inn en begrunnet søknad om ny frist for disse anleggene. Denne søknaden skal også omfatte eventuelle andre anlegg som er i tettstedet som ikke har rensing og ikke står opprørt i tabell 3 i tillatelsen.

Avvik 2

Kravet til primærrensing overholdes ikke ved flere av renseanleggene.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensingsloven for Ålesund kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Ålesund tettbebyggelse, 2016.0617.T.FMMR

Kommentarer:

Ålesund kommune overholder ikke kravet til primærrensing. Ålesund kommune søkte i 2015 om fritak fra sekundærrensekrauet med grunnlag i resipientundersøkelse og resipienten sin tilstand. Det ble satt krav om primærrensing og det skal kunne dokumenter at dette kravet overholdes jf. tillatelsen punkt 2.4. «Krav til utslipp fra renseanlegg» og 2.5.3 «Overholdelse av rensekrauet». Kravet til rensing skulle ha vært overholdt 23.8.2016. Ålesund kommune har ikke rapportert til fylkesmannen at de ikke klarer å overholde rensekrauet i tillatelsen.

Avvik 3

Krav til prøvetakning overholdes ikke.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensingsloven for Ålesund kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Ålesund tettbebyggelse, 2016.0617.T.FMMR

Kommentarer:

Ålesund kommune skal ifølge tillatelsen ta prøver av tilført og rensset avløpsvann. Prøvene skal tas av virksomhet som er akkreditert og godkjent av kvalifisert nøytral instans. Det er kun to av anleggene, RA1 Hessa og RA2 Aspøy som har akkreditert prøvetakning, det vil si at de andre anleggene ikke tilfredstiller krav i tillatelsen. Ved en del anlegg tas det ikke prøver i dag.

Avvik 4

Virksomheten har ikke utarbeidet årsrapport.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensingsloven for Ålesund kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Ålesund tettbebyggelse, 2016.0617.T.FMMR

Kommentarer:

Ålesund kommune har krav om å utarbeide en årsrapport som omhandler hhv avløpsnett, renseanlegg, slamhåndtering og overvåkning. Denne rapporten kommer i tillegg til rapportering som skal gjøres i Altinn. Det er presisert i punkt 12.2 «Årlige vurderinger av driftsforhold» hva rapporten skal inneholde. Årsrapporten skal være tilgjengelig for Fylkesmannen. Ålesund kommune var ikke kjent med kravet om å utarbeide en årsrapport.

4. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Ålesund kommune har ikke et velfungerende internkontrollsystem

Kommentarer:

Vi hadde ikke anledning til å gå i dybden på internkontrollsystemet. Det blir derfor ikke gitt avvik på dette området. Det kom klart fram under inspeksjonen at her var det flere system som var i bruk og som ikke var koblet sammen. Det var ulikt hvor og hva som ble rapportert. Ålesund kommune anbefales å se nærmere på hvordan de kan løse dette og gå igjennom hva som skal rapporteres og hvordan det skal følges opp.

5. Andre forhold

Vi vil takke for god mottakelse og presisere at det kun ble tid til å så på enkelte punkter i tillatelsen. Vi oppfordrer til at dere jobber med å få krav i tillatelsen inn i hovedplanen.

6. Oppfølging etter inspeksjonen

Ålesund kommune har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Ålesund kommune innen 1.4.2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2013/942

7. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet i e-post datert 16.11.2018 at Ålesund kommune vil bli ilagt et gebyr på kr 22 800 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 2. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

8. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
- Substitusjonsplikten (M-104/2014)
- Avfallsdeklarerings.no (M-421/2015)
- Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? (M-992/2018)