



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2009/033

Dato for inspeksjonen: 24. juni 2009

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Østfold Energi – Sarpsborg og Rakkestad anleggene	Virksomhetens org.nr.: 879 904 412
Adresse Postboks 17, 1701 Sarpsborg	Virksomhetens telefon: 69 11 25 00
Kommune/kommunenr.: Hhv 0105 Sarpsborg og 0128 Rakkestad	Bransjenr. (NACE-kode): 35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Tom Johansen m.fl. Se vedlegg 1	Fra Fylkesmannen: Karsten Butenschøn m.fl. se vedlegg 1
---	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Utslippskontroll luft
- Internkontroll

Rapportens status

Denne rapporten er endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
 Kontrollen avdekket _ avvik i forhold til regelverket
 Det er gitt 2 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
 Virksomheten plikter å rette avviket. Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden eller når dette vil skje og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er:

1. mars 2010

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Knut S. Fløgstad e.f.
senioringeniør

Karsten Butenschøn
overingeniør

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt:

Myndighetene har mulighet til å vedta tvangsmulkt for å sikre at ulovlige forhold rettes. En tvangsmulkt kan gis som et engangsbetrag eller være løpende inntil forholdet er rettet.

Avvik

Ingen avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Rutiner for oppfølging av avtalt brenselkvalitet bør gjennomgås med sikte på å forebygge svikt i leverandørenes kvalitetssikringsarbeid

Den fremlagte rutinen "1075797 - Mottak og kontroll av brensel" angir i punkt 3 at alle leveranser av brensel skal være i henhold til avtaler og at Østfold Energi kan gjennomføre mottakskontroll visuelt eller ved å tømme hele eller deler av lasten på gulvet i mottakshallen for en nærmere detaljert gjennomgang. Rutinen angir ingen retningslinjer for en slik "mer detaljert gjennomgang". Det er heller ikke gitt kriterier for når en slik kontroll skal gjennomføres. Vi fikk opplyst at det i praksis ikke blir gjennomført slike stikkprøver.

Anleggene brenner praktisk talt bare husholdningsavfall. Stikkprøver av denne typen avfall vil være vanskelig å gjennomføre og vil bære mer preg av å være undersøkelser enn reell mottakskontroll. Østfold Energi bør derfor vurdere om de skal følge opp de avtalte kvalitetskravene på annen måte, for eksempel gjennom krav til at kommunene har et system for å dokumentere avfallets sammensetning og eventuelle endringer over tid.

Ansvarlige i bedriften kunne ikke opplyse om det er utført en samlet måleusikkerhetsvurdering i tilknytning kontinuerlige målere.

Det kontinuerlige målesystemet skal være tilpasset de aktuelle driftsforholdene på stedet, slik at det leverer tilstrekkelig sikre data. Tillatelsen krever derfor at den samlede måleusikkerheten skal være vurdert og funnet akseptabel. Vurderingene skal gjentas regelmessig for å klarlegge om måleusikkerheten kan reduseres uten urimelig kostnad.

Under kontrollen ble det lagt frem kalibreringssertifikater som anga instrumentenes usikkerhet, men ikke dokumentasjon av den samlede måleusikkerheten som skyldes summen av usikkerheter ved instrumenter, målemetode, målested og forventede variasjoner i røykgassens egenskaper.

Vedlegg 1 – deltakere

Dato: 29 juni

Anlegg: Østfold Energi

Deltakerliste:

Navn	Rolle	Åpning	Intervju	Slutt
JOHANN PEDERSEN	TEKNISK SJEF	X	X	X
Torj Aav	HMS / Kvalitetssjef	X	X	X
Tom Johansen	Produksjonssjef	X	X	X
Gunn Hyllestad	Driftleder Rullerstad	X	X	X
Olvind Utne	Direktor Kvarne	X	X	X
Geir Torslid	SFT	X	X	
Per Morten Myhr	SFT	X	X	
Pune Aarheim	SFT	X	X	
Knut S. Fløgstad	FMOS	X	X	X
Karsten Buren	—	X	X	X
Espen Reiem	Driftoperatør-veileder		X	
Torung Syvertsen	Kranfører		X	