



Endelig - Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapportnr: 06.010

Saksnr: 2006/4518

Arkivnr: 472

Informasjon om virksomheten

Navn: Svåheia avfallsplass, Mottaket for farlig avfall	Organisasjonsnr.: 980174573
Adresse: Postboks 535, 4379 Egersund	Telefon/e-post: 51 46 49 92/416 00 972
Besøksadresse: Svåheia avfallsplass	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Egersund/1101	Bransjenr. (NACE-kode): 90.00

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Andreas Tengs Havsvø Stein Jonny Kilen	Fra fylkesmannen: Sigmund Hatløy Margareta Skog
Kontrolldato: 20.04.2006	

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Følgende hovedtema ble kontrollert: *Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.*

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 avvik* og 1 anmerking*, under kontrollen. Funnene er beskrevet fra side 5 og utover.

* Definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 3.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49. Frist for skriftlig tilbakemelding er: **15. august 2006**. Vi ber virksomheten innen samme frist redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer som følge av anmerkningen.

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Godkjent dato:

Utarbeidet dato:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Margareta Skog
senioringeniør

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Private mottak og mellomlager for farlig avfall må ha egen tillatelse fra fylkesmannen, jf. avfallsforskriften §11-6. Deres anlegg faller inn under gruppen kommunale/interkommunale mottaksanlegg for farlig avfall og reguleres gjennom vedlegg 2 i avfallsforskriftens kapittel 11, (standardiserte krav), jf. avfallsforskriften §11-7e.

Alle kommuner har ansvar for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 400 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter.

Årets kontrollaksjon

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Trevirke som er impregnert med krom, arsen eller kreosot er farlig avfall. Kobberimpregnert trevirke av nyere dato er ikke farlig avfall. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert adskilt fra annet trevirke. Dersom en er i tvil om innholdet i gammelt og nytt trevirke må trevirket håndteres som farlig avfall.

Isolerglassruter som inneholder PCB må sorteres ut og leveres som farlig avfall. Er en i tvil behandles rutene som farlig avfall. PCB-holdige kondensatorer som er fjernet fra lysarmatur må håndteres som farlig avfall. PCB-holdig lysarmatur leveres sammen med annet EE-avfall, forutsatt at kondensatorene er uskadet.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** (BHF) er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene må være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg- og rivningsmateriale. Cellegummi kan inneholde betydelig mengde BHF, og er en type isolasjonsmateriale som lett kan sorteres ut som en egen fraksjon.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Håndtering av **flytende farlig avfall** må kun håndteres på steder der spill kan samles opp, dvs. underlaget må være tett, og sluker i gulv og uteplasser må enten være uten avløp eller må kunne stenges straks uhell oppstår.

Emballasje forurenset av farlig avfall skal håndteres som farlig avfall.

Alle mottaksanlegg må ha en **oversikt** over mottatte og videreleverte mengder farlig avfall. En slik journal må inneholde informasjon om typer, mengder og opprinnelse for mottatt farlig avfall.

Virksomheter har selv ansvar for å **deklare** sitt farlige avfall på deklarasjonsskjemaet til Norsas/SFT. Dette gjelder også når mindre virksomheter leverer farlig avfall til et (inter)kommunalt mottak. Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger er kommunen ansvarlig for deklarasjonen.

EAL-kodene er grunnlag for sammenstilling av avfallsstatistikker i Norge og EU. Følgelig understrekes viktigheten av at deklarasjonsskjemaene utfylles med korrekte EAL-koder.

Vi presiserer at også impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer skal deklarerer på Norsas/SFT-skjemaet, og at det også her skal fremgå hvem som er avfallsprodusent. Kun ved direkte eksport av farlig avfall fra avfallsprodusent skal farlig avfall ikke deklarerer. All eksport av farlig avfall krever tillatelse fra Statens forurensningstilsyn. Vi gjør spesielt oppmerksom på at når REKOM som avfallsmegler eksporterer impregnert trevirke (til Sverige) skjer dette på eksporttillatelsen til REKOM. Derfor trenger den enkelte kommune eller interkommunale selskap ikke egen tillatelse til denne eksporten.

Innimellom er det behov for å ta ut statistikk som viser hva utvalgte kommuner (mottaksanlegg) har innlevert av farlig avfall. Forutsetningen for at dette skal kunne gjøres er at den som deklarerer er nøye med å registrere aktuelt kommunenummer i deklarasjonsskjemaene.

På hvert mottaksanlegg må det finnes en (kortfattet) **skriftlig instruks** (prosedyre) som sikrer riktig sortering, merking, lagring og journalarbeid ved mottak og viderelevering. Instruksene må være godt kjent og lett tilgjengelig for alle som befatter seg med håndteringen av avfallet, jf. kravene i internkontrollforskriften. Instruksene må også omfatte tiltak ved uhell, på de anlegg som selv deklarerer avfallet må instruksene vise hvilke EAL-koder og avfallsstoffnummer som skal brukes, etc.

Avvik og anmerkninger ved kontrollen

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e, jf. vedlegg 2*

Grunnlag for avviket:

- Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut, jf. vedlegg 2 punkt 8.

Kommentarer:

PCB-holdige isolerglassruter blir utsortert og levert som farlig avfall. Vinduene hentes av FF-Resi AS og deklarerer med FF-Resi som avfallsprodusent. PCB-holdige vinduer som ankommer DIM fra husholdninger skal deklarerer med DIM som avfallsprodusent. Vinduer fra virksomheter deklarerer av virksomhetene.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlag for avviket:

- Beredskapen ved uhell er mangelfull, jf. internkontrollforskriften, § 5, 2. ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

Sluk i gulvet må kunne stenges raskt ved søl eller uhell slik at farlig avfall ikke kommer inn i avløpsnett.

Anmerking 1: Journalen kan forbedres

Kommentarer: Etter vårt skjønn har virksomheten et godt opplegg for praktisk journalføring, men deklarasjonsnummer bør noteres både ved mottak fra virksomheter og ved viderelevering av farlig avfall. Se ellers om EAL-koder på side 4.

Andre forhold:

- Helhetsinntrykket fra vårt besøk er at mottaket har en god standard, og drives av entusiastiske personer.
- Vi viser ellers til informasjonen på side 3 og 4.