



Risør- og Tvedestrandregionens  
Avfallsselskap AS  
Hestmyr  
4950 Risør

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Sak nr. 2014/3409 / FMAAVSK

Dato  
20.10.2014

## Tilsynsrapport - Hestemyr avfallsdeponi - Deponiaksjon 2014

---

**Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 22.12.2014 på hvordan avviket blir rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt.**

---

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Hestemyr fyllplass den 09.09.2014. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen var en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn og inngikk i en landsdekkende aksjon rettet mot avfallsdeponier.

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

*Fra virksomheten:*  
Tor Georg Hagane  
Ronny Gundersen  
Ola Haakon Berger

*Fra Fylkesmannen:*  
Veronica Skjævestad  
Ildikó Nordensvan

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var vilkår i tillatelse av 27.4.2009, deponigass, utslippskontroll/sigevann, virksomhetens internkontrollsystem, inkludert risikovurdering.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under inspeksjonen:

#### Avvik:

- Deponiet er ikke tilstrekkelig risikovurdert med hensyn på ytre miljø for sigevann

#### Anmerkning:

- Det er ikke satt dokumenterte mål i internkontrollen for oppetid/driftstid på gassanlegget

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen **22. desember 2014** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3 og utover.

**Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.**

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift  
Saksbehandler: Veronica Skjævestad, telefon: 37017540

20. oktober 2014	Veronica Skjævestad	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør Fylkesmannen i Aust-Agder	senioringeniør

# Inspeksjonsrapport

Rapportnummer: 2014.018.I.FMAA

## 1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll ved Hestemyr fyllplass. Kontrollen var en del av en landsdekkende aksjon i regi av Miljødirektoratet og rettet mot avfallsdeponier.

Informasjon om virksomheten

<b>Ansvarlig enhet:</b> Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 877540332	
<b>Telefon:</b> 37143600	
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110	<b>E-post:</b> rta@rta.no

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Hestemyr fyllplass	<b>Anleggsnr:</b> 0901.0048.01
<b>Besøksadresse:</b> Hestemyr	
<b>Kommune:</b> Risør	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfallsdeponering
<b>Risikoklasse:</b> 3	<b>Tillatelse gitt:</b> 27.04.2009

## 2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9. Deponering av avfall og kapittel 11. Farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 27.4.2009

Informasjon om regelverk finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## 3 Definisjoner

**Avvik:** manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

RTA AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber kommunen om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 22. desember 2014 på at avvikene er rettet.

## 5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriftens kap. 39 "Gebyr til statskassen

for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven". Hestemyr fyllplass er en virksomhet med utslippstillatelse og plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

## 6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

## 7 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- **Avvik 1: Deponiet er ikke tilstrekkelig risikovurdert med hensyn på ytre miljø for sigevann**

**Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr 6 og tillatelse av 27.4.2009 pkt. 2.5**

### Kommentar

Hestemyr har en risikovurdering som omhandler de fleste aktiviteter ved virksomheten som kan medføre forurensing. Vi oppfattet det slik at drift av deponigassanlegg, og noen punkter knyttet til deponiet var tatt med i risikovurderingen. Fylkesmannen mener at driften av deponiet kan føre til forurensningsfare for ytre miljø på flere områder, spesielt i forbindelse med dannelse av sigevann. Det kan f.eks. være en sammenheng mellom hvilken type avfall som tas i mot på deponiet, hvordan avfallet håndteres og hva som kan ende i sigevannet. Andre eksempler kan være unødig store sigevannsmengder og vurderinger av behov for avskjæring av overvann. Dette mener vi var mangelfullt i risikovurderingen for Hestemyr. Det er derfor behov for at RTA går gjennom aktuelle hendelser og situasjoner knyttet til deponidriften og vurderer risiko knyttet til dette.

Vi ber om at RTA sender oppdatert miljørisikovurdering til oss innen 22. desember 2014.
---

## 8 Anmerkning

- **Anmerkning 1: Det er ikke satt dokumenterte mål i internkontrollen for opetid/driftstid på gassanlegget**

**Regelverk: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr 4**

### Kommentar:

Hestemyr avfallsanlegg har gjennomført en evaluering av gassuttakseffektiviteten og det er etablert nye gassbrønner. Gassen utnyttes i dag til varme via fyrkjele. Fyrkjelen har en del problemer og RTA har derfor planer om å bytte ut denne fyrkjelen med ny teknologi (Stirling motor) til strøm og varme. På bakgrunn av dette ser vi at RTA har interesse av å drifte gassanlegget på best mulig måte og dette ble også sagt under tilsynet. Det er imidlertid ikke

satt dokumenterte/skriftlige mål i interkontrollen for oppetid/driftstid pr år eller metan/oksygeninnhold i gassen. Dette bør inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

## **Andre kommentarer**

### Finansiell garanti

Under tilsynet diskuterte vi finansiell garanti for Hestemyr avfallsplass. I henhold til tillatelsen datert 27.04.09 er det satt krav om oversendelse av forslag til finansiell garanti innen 01.02.10. I etterkant har det vært diverse korrespondanse og diskusjoner rundt dette temaet. I 2011 kom det et informasjonsskriv fra daværende Klima- og forurensningsdirektoratet med nærmere avklaringer i forbindelse med krav til finansiell garanti for deponier. Dette skrevet legges ved denne inspeksjonsrapporten sammen med brev fra kommunal- og regional departementet fra 2010.

Siden RTA er et aksjeselskap gjelder ikke kommuneregelverket på samme måte som for deponier organisert som kommunale foretak eller deponier eid av kommuner. RTA er derfor forpliktet til å etablere finansiell sikkerhet. Myndighetene aksepterer to typer garantiprodukter; kontopant eller påkravsgaranti fra bank. Vedlagt følger et forslag til kontopant avtale og påkravsgaranti utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Vi ber RTA gå gjennom disse dokumentene og sende et forslag til garantiprodukt/avtale til Fylkesmannen **innen 01.01.2015.**

### Vedlegg

- 1 Informasjon ang finansiell garanti
- 2 Brev fra KRD
- 3 Mal kontopant
- 4 Mal påkravsgaranti