



Svalbard Husky Adventure Camp AS
Postboks 538
9171 Longyearbyen

**SYSSELMANNEN
PÅ SVALBARD**

**THE GOVERNOR OF SVALBARD
ГУБЕРНАТОР СВАЛЪБАРДА**

Att.: John-Einar Lockert

Vår dato: 28.02.2019 Vår ref: (bes oppgitt ved svar) 17/00383-13 Deres dato: 05.11.2018

Tillatelse til utslipp av gråvann hos Svalbard Husky - gnr 22 bnr 641 og 677

Vi viser til søknad om utslipp av gråvann fra Svalbard Husky på gårds- og bruksnummer 22/641 og 22/677 datert 5. november 2018 og tilleggsopplysninger datert 21. februar 2019. Søknaden omhandler utslipp av gråvann primært bestående av oppvaskvann og dusjvann fra driftsbygning tilknyttet hundegården. Driftsbygningen er planlagt med en kontor plass, gjestemottak og leilighet med plass til to personer.

I søknaden er det oppgitt at det er planlagt en infiltreringsgrøft under driftsbygningen og mot vest. Grøften er oppgitt å skulle være en meter dyp og en meter bred med sanddekning. Grøftens lengde er ikke angitt, men basert på vedlagt tegning vil den være minst 15 meter. I perioder hvor det ikke vil være mulig å benytte infiltrering er det opplyst at det vil bli benyttet tank som vil bli tømt ved Longyearbyen lokalstyres tømmestasjon. Det er opplyst at det søkes om å slippe ut inntil 20 m³ gråvann i året.

Vedtak om tillatelse til utslipp av gråvann

Sysselmannen vurderer at de planlagte tiltakene for innfiltrering av gråvannet vil være tilstrekkelig for å begrense negativ påvirkning av miljøet. Vi fatter derfor vedtak om å tillate utslipp av gråvann inntil 20 m³ per år fra Svalbard Husky på gårds- og bruksnummer 22/641 og 22/677 med følgende vilkår:

- Infiltreringsgrøften skal utformes slik at den ivaretar sin funksjon for høyeste forventede tilførte vannmengde.
- Utslipp av gråvann skal holdes så lavt som mulig.
- I perioder hvor infiltreringsgrøften ikke kan benyttes på grunn av frost skal gråvann leveres til avløpsanlegget i Longyearbyen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 58 tredje ledd bokstav b. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen kan endres, jf. svalbardmiljøloven § 63 og at tilsyn kan gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i lovens kapittel VIII.

Tillatelsen er registrert med nummer 2019.0174.T i databasen Forurensning.

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet ble mottatt, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og skal sendes Sysselmannen.

Morten Wedege
miljøvernssjef

Håkon E. Larsen
forurensningsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur

Kopimottakere:

Longyearbyen lokalstyre - LL