



IVAR IKS
Postboks 8134
4069 Stavanger

Saksbehandler:
Mariann Størksen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Nærbø avløpsrensaneanlegg

Kontrollnummer: 2019.043.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Eline Furre

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Mariann Størksen

Andre deltagere fra virksomheten:
Lodve Gudmestad
Elena Alventosa de Lara
Sigve Nicolaisen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Margareta Skog

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nærbø avløpsrensaneanlegg den 03.04.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- ROS-analysen for anlegget er ikke oppdatert etter ny tillatelse ble gitt.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. april 2019

Mariann Størksen

Marit Sundsvik Bendixen

dato

kontrollør

ass. fylkesmiljøvernssjef

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Hå kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: IVAR IKS	
Organisasjonsnr.: 974735423	Eies av: 871035032
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Nærbø avløpsrenseanlegg	Anleggsnr.: 1119.0030.01
Kommune: Hå	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 9. november 2016	Sist endret: 7. mars 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Drift av anlegget
- Oppfølging av tillatelsen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

IVAR IKS (IVAR) plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

IVAR må sende Fylkesmannen en oppdatert ROS-analyse for IVAR renseanlegg Nærbø innen 15.08.2019.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28.01.2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil IVAR bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

ROS-analysen for anlegget er ikke oppdatert etter ny tillatelse ble gitt.

Avvik fra:

Vilkår 2.1 i Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann av 09.11.2016.

Kommentarer:

I tillatelse av 09.11.2016 heter det blant annet i vilkår 2.1:

«Innen 31.12.2017 skal det utarbeides en samlet risiko- og sårbarhetsvurdering for avløpsanlegget og det skal lages en plan for gjennomføring av tiltak i tråd med denne. Vurderingen skal legge spesiell vekt på sårbare anleggskomponenter, områder med mulig brukerkonflikt og klimaeffekter som økt nedbørintensitet og havnivåstigning. Vurderingene skal oppdateres jevnlig og ved vesentlig endring.»

Etter det Fylkesmannen erfarer ble det gjennomført en Ros-analyse etter at anlegget ble tatt i bruk i 2013. Ros-analysen er ikke oppdatert og oversendt oss innen fristen slik vilkår 2.1 i tillatelsen setter krav om.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

I henhold til årsrapport for IVAR renseanlegg Nærbø overholdt ikke renseanlegget primærrensekravet i 2018. Det ble imidlertid opplyst under inspeksjonen at primærrensekravet for både BOF_5 og SS ble overholdt i alle prøver tatt fra ca. midten av november 2018. Videre har alle prøvene som er tatt i 2019 overholdt primærrensekravet. Det har vært SS innholdet som har vært den største utfordringen.

I starten av uke 14 ble det satt i gang et forsøk med tilsetning av polymer. Dette er samme polymer som brukes i renseanlegget på Grødaland. Forsøksperioden er 3 måneder. Hensikten med forsøket er å sjekke om tilførsel av polymer kan sikre et mer stabilt renseresultat, spesielt med hensyn på SS.

Fylkesmannen ønsker å bli holdt orientert og ber om at en oppsummering av forsøket sendes oss innen 15.08.2019.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen