

**Informasjon om virksomheten:**

Navn: SCA Hygiene Products AS	Rapportnummer: 2008.217.I.SFT
Postadresse: Postboks 2273, Strømsø, 3003 Drammen	Organisasjonsnr.: 974104954
Besøksadresse: Nedre Eiker vei 48, Drammen	SFTs saksnr.: 2007/1086
Telefon: 32 80 95 00	Tillatelse til kvotepliktige utslipp datert 11. januar 2008:
E-post adresse:	Kvotepliktig ID-kode: NO-2007-1086
Kommune.: Drammen	Bransjenr. (NACE-kode): 21.220

**Informasjon om kontrollen**

Tilstede fra virksomheten: Tørres A. Arnevik Ingrid Jensen	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Ingegerd Aanonsen	Dato: 29. mai 2008
Følgende hovedtema ble kontrollert: <ul style="list-style-type: none"><li>Rapportering og beregning av kvotepliktige CO<sub>2</sub>-utslipp, med hovedvekt på beregning og vurdering av målesikkerhet på utslippsfaktorer og mengder av energivarer</li></ul>		

**Definisjoner**

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, klimakvoteloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse til kvotepliktige utslipp eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Resultater fra kontrollen:**

Det ble ikke påpekt avvik eller anmerkninger under kontrollen.

**Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten er plassert i lav gebyrklasse, jf. klimakvoteforskriften § 5-4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 22 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

**Offentlighet i forvaltningen**

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt. Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på [www.sft.no](http://www.sft.no), jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til fylkesmannens miljøvernnavdeling i Buskerud.

Dato

inspektør

seksjonssjef

## Avvik og anmerkninger

Det ble ikke påpekt avvik eller anmerkninger under inspeksjonen.

## Kommentarer/andre forhold:

- SCA Hygiene Products AS må sørge for at kvoterapporten for 2008 inneholder en beskrivelse av de utslippskildene og utslippsstrømmene som bidrar til det totale kvotepliktige utslipp, inkludert størrelsene på strømmene.

Ifølge punkt a) i § 2-5 "rapporteringsplikten" i klimakvoteforskriften skal den årlige kvoterapporten inneholde slike opplysninger. Dersom virksomheten har brannøvingsfelt og/eller fast installerte nødstrømsaggregat/brannvern-pumper som prøvedrives og funksjonstestes med visse mellomrom, er disse å anse som kvotepliktige utslippskilder for CO<sub>2</sub>. Dersom energivaren ikke er propan, men f. eks. diesel, er energivaren å betrakte som ny kildestrøm. Nye kildestrømmer skal ifølge "program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp", godkjennes av SFT.

- Kvoterapporten for 2008 må inneholde dokumentasjon og beskrivelse av hvordan årlig forbruk av propan fremkommer og angi usikkerheten i forbrukstallene.

Ifølge § 2-5 "rapporteringsplikten" punkt c) og d) i klimakvoteforskriften skal den årlige kvoterapporten inneholde opplysninger om dette. Selv om forbruket av propan er basert på mengdeangivelser på fakturaer fra leverandør, må virksomheten kunne angi og redegjøre hvordan de fakturerte propanmengdene blir målt (instrumenttype, måleprinsipp). Usikkerheten i leverte mengder skal videre oppgis.

Virksomheten må dessuten forvise seg om at mengdemålerne, som leverandøren baserer sine fakturaer på, er underlagt kontroll av annen myndighet (jf. punkt 6 i virksomhetens "program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp").

I kvoterapporten må det dessuten redegjøres for den metoden som virksomheten bruker for å bestemme endringene i propantankens lagerbeholdning/lagervolum ved hvert årsskifte. Virksomheten bør i den forbindelse vurdere om usikkerhetene knyttet til endringene i lagerbeholdning/lagervolum har signifikant effekt på totalusikkerheten knyttet til de årlige forbrukstall for propan. Virksomheten må dokumentere, eller i det minste anskueliggjøre, at den totale usikkerheten knyttet til årlig forbruk av propan ligger under kravet for utslippskategorien virksomheten er plassert i (kategori A, maksimalt 5 % usikkerhet i aktivitetsdata).

Jf for øvrig punkt f) i § 2-1 i klimakvoteforskriften vedrørende "program for beregning og måling av utslipp". Her står det at virksomhetens program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp skal inneholde:

"En komplett beskrivelse av måleutstyret som benyttes for beregning og måling av aktivitetsdata for alle kildestrømmer, inkludert type måleutstyr med relevante spesifikasjoner (eksakt plassering og driftsbetingelser ansees som lite relevante krav for SCA Hygiene Products AS) og prosedyrer for vedlikehold og kalibrering. Måleutstyrets

iboende usikkerhet skal oppgis. Det skal videre opplyses om hvem som foretar kalibrering. Dersom måleutstyret er underlagt forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og beregninger av CO<sub>2</sub>-avgift datert 01.11.2001 (nr. 1234, måleforskriften), skal det i tillegg opplyses om det”.

- Virksomheten må dokumentere hvordan:
  - a) de kvotepliktige CO<sub>2</sub>-utslippene blir beregnet
  - b) utslippsdataene inkludert bakgrunnsdataene blir arkivert
  - c) utslippsdataene blir kvalitetssikret/kontrollert og rapportert i internkontroll- og/eller kvalitetssikringssystemet

Dette følger av punkt 8 i virksomhetens ”program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp”. Her står det at SCA Hygiene Products AS i sitt internkontroll- og/eller kvalitetssikringssystem skal ha skriftlige prosedyrer for:

- frembringelse av rapporterte utslippsdata
- arkivering av rapporterte data og nødvendige bakgrunnsdata
- kvalitetssikring, kontroll og rapportering av data

Dokumentasjon på at prosedyrene foreligger skal følge med kvoterapporten for 2008.

- Kvoterapporten må inneholde opplysninger om det er foretatt tidsavgrensede eller varige endringer av metode for kartlegging av kvotepliktige utslipp eller eventuelt andre endringer som kan ha betydning for utslippsrapporten. Rapporten må også inneholde en begrunnelse for endringene.

Ifølge punkt h) og i) i § 2-5 ”rapporteringsplikten” i klimakvoteforskriften skal nevnte opplysninger fremgå av årsrapporten. Varig endring av metode kan for eksempel være overgang fra bruk av fakturerte mengder til egen mengdemåling som grunnlag for bestemmelse av årlig forbruk av fyringsolje. Andre endringer kan f. eks. være fornyelse/utskifting av oljeleverandørens mengdemålingsutstyr (installasjon av nytt mengdemålingsutstyr med lavere usikkerhet), installasjon av nytt måleutstyr med bedre nøyaktighet for måling av endringer i lagerbeholdning/tankvolum for tung- og lett fyringsolje, og redusert produksjons- og utslippsnivå på grunn av en lengre driftstans.