



# Fylkesmannen i Østfold



Rygge kommune

Larkollveien 9  
1570 DILLING

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/9324 461.2 LTH

Vår dato: 20.04.2015

## Oppfølging etter kontroll ved Rygge avløpsnett i Fuglevik avløpsanlegg

Dato for inspeksjonen: 27.3.2015

Rapportnummer: 2015.020.I.FMOS

### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1: Overordnede mål for avløpsanlegget er ikke fastsatt**
- **Avvik 2: Det beregnes ikke mengde utslipp via overløp**
- **Avvik 3: Miljøriskovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende**

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15.6.2015 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karsten Butenschøn e.f.  
miljøverndirektør

Lotte Thompson  
overingeniør

**Informasjon om bedriften** (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Rygge kommune	
Organisasjonsnr: 959272492	Bedriftsnummer:
Postadresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling	Telefon: 69 26 43 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	E-post: postmottak@rygge.kommune.no

**Kontrollert anlegg/virksomhet**

Navn: Rygge avløpsnett i Fuglevik avløpsanlegg	Anleggsnr.(forurensningsregisteret): 0136.0022.04
Besøksadresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling	Anleggsaktivitet: Avløpsnett
Tillatelse sist oppdatert: 9.9.2008	Risikoklasse.: 3

**Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:

Torbjørn Moe

Anna-Karin Eriksson

Jon Arne Engen (NorConsult)

Tor Røhr (drift)

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Karsten Butenschøn

**Tema for tilsynet**

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Risikovurdering av avløpsanlegget

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

**Regelverk**

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Definisjoner**

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Rapportens status**

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

**Oppfølging etter kontrollen**

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.6.2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

**Informasjon om kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Sats 3 gjelder i denne saken, dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

**Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Overordnede mål for avløpsanlegget er ikke fastsatt**

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5 nr. 4 jf. tillatelsens vilkår 3.3

**Kommentar:** Kommunen skal i følge tillatelsen sette konkretiserte mål for driften av avløpsnett og kunne dokumentere en faglig vurdering av hvilken betydning kravet om bruk av beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap får for kommunes eget nett.

Kommunen har ikke per i dag et ferdigstilt styringsdokument som viser mål og strategier for avløpsanlegget.

Det er engasjert konsulent til å utarbeide en hovedplan for VA-området basert på bl.a. kommunens tillatelse og gjeldende regelverk. Det opplyses at man i planen skal vurdere bl.a. overordnede målsetninger, klimatilpasning, tiltaksbehov og behov for videre arbeid.

For å ivareta tillatelsen, og krav om internkontroll, må arbeidet med ny hovedplan VA fullføres, og målsetninger og forvaltningsstrategier vedtas i kommunen. Tiltak som innarbeides i saneringsplaner/handlingsplaner må videre være i overensstemmelse med disse mål og strategier.

**Andre forhold:** Konsulentens arbeid fremstår som godt integrert i kommunens øvrige arbeid på feltet. Det utføres også kartlegging av soner og tilrettelegging av systematisk arbeid for å forhindre at fremmedvann lekker inn på ledningsnett. Hovedplanen utarbeides som fagplanen, men kommuneplanen, som for tiden er under revisjon, vil peke til denne.

**Avvik 2: Det beregnes ikke mengde utslipp via overløp.**

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 3.4

**Kommentar:** Det registreres antall og tid i overløp, men mengden forurensinger som slippes ut blir ikke beregnet. Kunnskap om utslippsmengder er viktig som grunnlag for å kunne vurdere og prioritere tiltak i avløpsnett. Kommunen har også et sektoransvar til å rapportere påvirkning til vannforekomstene av utslipp fra kommunalt nett. Kommunen skal i følge tillatelsens punkt 3.4 beregne slike utslipp etter beste evne.

**Avvik 3: Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:** Tillatelsens punkter 10.1, 10.2

**Kommentar:** Det finnes en miljørisikoanalyse fra 2011, men vi kan ikke se at det er utarbeidet oversikt over hva som er de mest vesentlige risikoer eller over gjennomførte og planlagte risikoreduserende tiltak. Analysen fra 2011 er mangelfull og omfatter for eksempel ikke vurderinger av sannsynlig havnivåstigning/økt nivå for stormflo.

**Andre forhold:** Dere opplyste om at det er planlagt å utføre en risikovurdering for alle pumpestasjoner, nødoverløp, kummer og sårbare punkter på ledningsnett. Fylkesmannen vil i den sammenheng peke på at Norsk Vann har utarbeidet en veileder for risikovurdering av avløpsanlegg. Denne veilederen er normgivende for hva som vil anses å være tilstrekkelig.