



FYLKESMANNEN  
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 09.04.2015  
Vår ref.: 2015/3291  
Arkivnr.: 461.2

IVAR IKS  
Postboks 8134  
4069 Stavanger

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 52 03 00  
E: [fmropost@fylkesmannen.no](mailto:fmropost@fylkesmannen.no)

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

## Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Nærbø

Dato for kontroll: 06.03.2015  
Rapportnummer: 2015.024.I.FMRO  
Saksnr.: 2015/3291

### Til stede ved kontrollen

#### Fra virksomheten:

Eline Furre  
Helene Lie  
Steinar Skretting

#### Fra Fylkesmannen:

Margareta Skog  
Karen Førre Weyde  
Mariann Størksen

### Resultat fra kontrollen

Denne rapporten gir en oppsummering av kontroll gjennomført ved IVAR renseanlegg Nærbø (Nærbø) den 06.03.2015.

Fylkesmannen fant ett avvik under kontrollen. Avviket lyder:

- Utslippsrammen for anlegget er overskredet

Avviket er beskrevet i punkt 3 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernsljef

Mariann Størksen  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06  
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Kopi til:  
Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Kontrollert anlegg:</b> IVAR renseanlegg Nærbø	<b>Org.nr.</b> 974735423
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 37.000 – Oppsamling og behandling av avløpsvann	<b>Bedr.nr.</b> 871035032
<b>Besøksadresse:</b> Håvegen, Nærbø	<b>Telefon:</b> 51 90 85 00
<b>Postadresse:</b> Postboks 8134, 4069 Stavanger	<b>E-post:</b> ivar@ivar.no
<b>Kommune:</b> 1119, Hå kommune	
<b>Tillatelse:</b> 08.12.1976	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Sist kontrollert:</b> 19.06.2008	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsrenseanlegg

## 2. Bakgrunn for kontrollen

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører våren 2015 en landsomfattende avløpsaksjon. Denne aksjonen er en videreføring av avløpsaksjonen som ble gjennomført våren 2014. Aksjonen har som mål at alle avløpsrenseanlegg i kapittel 14 i forurensningsforskriften skal være kontrollert av Fylkesmannen enten i 2014 eller 2015.

Følgende anlegg er kontrollert som del av aksjonen:

- IVAR renseanlegg Nærbø
- IVAR renseanlegg Bore
- IVAR renseanlegg Grødaland

I tillegg vil også Årabrot renseanlegg i Haugesund kontrolleres i slutten av mai.

Generelt blir slike kontroller gjennomført for å fastslå om gjeldende krav med hensyn til ytre miljø, blir overholdt.

Tema for kontrollen var:

- Overordnede planer for anlegget
- Løpende drift av anlegget
- Risikovurdering

IVAR IKS (IVAR) ble varslet om kontrollen i e-post av 12.02.2015.

Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## 3. Resultat av kontrollen

### Definisjoner:

**Avvik:** Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

## **a) Avvik**

Fylkesmannen avdekket følgende avvik:

### **Avvik 1**

#### **Gjeldende utslippsramme blir ikke overholdt**

##### **Avvik fra:**

- Forurensningsforskriften § 11-3, § 14-1, § 14-8 og § 14-17
- Tillatelse av 08.12.1976

##### **Kommentar:**

Tillatelse for IVAR renseanlegg Nærbø er datert 08.12.1976 og gir tillatelse til utslipp av 4 100 pe.

Fra 01.01.2009 ble utslippstillatelsens krav til rensning erstattet av krav om sekundærrensing, jf. forurensningsforskriften § 14-17 b).

IVAR IKS (IVAR) foretok en fullstendig oppgradering av anlegget i 2012. Det nye anlegget ble satt i drift i januar 2013. IVAR har ikke søkt om ny tillatelse for anlegget på Nærbø i påvente av at Tine Meieri Nærbø skulle flytte all drift over til sitt anlegg på Kviamarka. Dette for å få oversikt over den totale belastningen til anlegget etterpå.

I årsrapporten for 2014 oppgir IVAR at gjennomsnittsbeklastningen til anlegget var på 23 000 pe. Selv om anlegget nå har en helt annen rensgrad enn tidligere, er det ikke bygget for sekundærrensing. I følge årsrapporten for 2014 klarer anlegget riktignok primærrensingskravet for  $\text{BOF}_5$  i henhold til forurensningsforskriften § 14-2, men ikke primærrensingskravet for SS. Utslippsrammen er dermed ikke overholdt.

Fra og med oktober 2014 er all drift ved Tine Meieri Nærbø flyttet til Kviamarka. Dette medfører en mindre belastning til anlegget, men analyser av avløpsvannet etter at påslippet fra meieriet er fjernet, tilsier at det ikke er sannsynlig at belastningen inn til anlegget (verken i 2015 eller framover) vil bli < 10 000 pe. IVAR trenger derfor en ny utslippstillatelse for renseanlegget på Nærbø.

## **b) Anmerkning**

Det ble ikke gitt noen anmerkninger.

## **4. Andre forhold**

Ingen kommentarer.

## **5. Oppfølging etter kontrollen**

IVAR plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må IVAR for:

**Avvik 1:** Sende ny søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Fristen for innsending av søknad settes til 01.11.2015.

## **6. Gebyr for kontrollen**

Fylkesmannen orienterte i kontrollen av 06.03.2015 at IVAR skal betale gebyr for kontrollen etter § 39-6 i forurensningsforskriften. IVAR renseanlegg Nærbø er plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr 12 200,- for kontrollen.

Gebyret blir innkrevd av Miljødirektoratet.

## **7. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) (jf. offentlighetsloven).