



Fylkesmannen i Vestfold

Sandefjord kommune

Postboks 2025

3202 SANDEFJORD

Vår saksbehandler / telefon:
Fred Marius Svendsen
33 37 11 63

Deres referanse:

Vår referanse:
2015/572
Arkivnr: 461.2

Vår dato:
11.05.2015

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Sandefjord avløpsanlegg, 6. mars 2015

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Sandefjord avløpsanlegg, 6. mars 2015, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet.

Det gis 1 anmerkning.

Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.

Med hilsen

Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagsjef, forurensning

Fred Marius Svendsen
rådgiver

1. Informasjon om virksomheten

| | |
|---|----------------------------------|
| Organisasjonsnr. : 960 572 602 | Eies av: Sandefjord kommune |
| Besøksadresse: Sandefjord renseanlegg, Enga 7, 3231 Sandefjord | Telefon: 33 41 63 10 |
| Kommune/kommunenr. : Sandefjord / 0706 | Bransjenr. (NACE-kode): 37.00 |
| Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing | Anleggsnummer: 0706.0070.01 |

2. Tilstede under inspeksjonen

| | |
|--|---|
| Fra virksomheten: Arne Johnsen, Merete Baukhol Olsen, Åge Haraldsen, Stein Jørgensen og Yrjan Fevang | Fra Fylkesmannen: Berit Løkken, Tor Fredrik Holth og Fred Marius Svendsen |
|--|---|

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet er del av en landsdekkende avløpsaksjon i regi av Miljødirektoratet rettet mot avløpsanlegg som faller inn under forurensningsforskriftens kapittel 14. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for disse avløpsanleggene.

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- *Mål, planer og miljørisikovurderinger for avløpsanlegget*
- *Ledningsnett, klimatilpasning og overløp*
- *Driftsstabilitet, akkreditert prøvetaking og etterlevelse av utslippskrav*

5. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse datert 15. mai 2007 gitt i medhold av forurensningsloven § 11 til Sandefjord kommune.

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodirektoratet.no og regelhjelp.no.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen for Sandefjord avløpsanlegg er fastsatt til klasse 2 i vedtak datert 16. april 2008. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 15 900 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges ut på Fylkesmannens nettside.

9. Om virksomheten

Sandefjord avløpsanlegg består av Sandefjord renseanlegg på Enga og tilhørende ledningsnett for tettbebyggelsen. Renseanlegget ble i år 2014 tilført avløpsvann tilsvarende omtrent 77 000 pe. Renseanlegget utfører mekanisk og kjemisk rensing. Sekundærrensing er ikke iverksatt.

10. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:

Anmerkning 1 - Overordnede planer

Saneringsplanen er gammel. Av saneringsplanens hovedprioriteringer gjenstår saneringen av Rukla bekkelukking, og kommunen opplyser at dette arbeidet skal ferdigstilles i 2017. Arbeider med avløpsanlegget følger også en årsplan, og økonomien er god med tanke på finansiering av tiltakene i årsplanen. Sandefjord kommune har kommet langt i utarbeidelsen av hovedplan for avløp som skal gjelde i perioden 2014 til 2024. Hovedplanen skal behandles politisk innen høsten 2015.

I hovedplanen er avløpsanleggets tilstand og tiltaksbehov, mål for avløpsanlegget, risikovurderinger, klimatilpasning, prioritering av tiltak og handlingsplaner i hovedsak beskrevet og vurdert. Det kommer fram at kommunen må legge klimahensyn inn i avløpsplanleggingen med bakgrunn i en klar tendens som tilsier økt nedbør i framtiden. Under beskrivelsen av framgangsmåten for å tilpasse seg og motvirke konsekvenser av klimaendringene ser det imidlertid ikke ut for at kommunen har kommet særlig langt i dette arbeidet. For eksempel er «dokumentasjon av nå-situasjonen» og «sette i gang med målinger for data til hydraulisk-beregningsmodell» en del av denne framgangsmåten. Vi vil derfor oppfordre kommunen til å vie klimatilpasning ekstra oppmerksomhet i tiden fremover, og vi minner om kravet i forurensningsforskriften § 14-10 første ledd som blant annet sier at «Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger».

11. Andre forhold

I forbindelse med ombyggingsarbeider av slammottaket ved Sandefjord renseanlegg i 2014 og 2015 søkte Sandefjord kommune om aksept for redusert renseeffekt i perioden 1. juli 2014 til 30. april 2015. Fylkesmannen har akseptert dette forholdet i brev datert 3. desember 2014.

Ut fra hovedplanen og opplysninger gitt under tilsynet kommer det fram at Sandefjord renseanlegg har nådd grensen for vesentlig endring med tanke på kravet til sekundærrensing. Det

er startet et forprosjekt som omhandler sekundærrensing, men det finnes ingen detaljert plan. Fylkesmannen ønsker en formell tilbakemelding om status og framdrift for sekundærrensing i løpet av 2015.