



BØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Sakshandsamar::
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Bø avløpsrensaneanlegg

Kontrollnummer: 2019.016.I.FMVT

Kontaktpersonar ved inspeksjonen:

Frå verksemda:
Lars Tore Svendsen

Frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Berit Løkken

Andre deltagarar frå verksemda:
Olav Lankås
Gudmund Amundsen
Per Sveinung Norendal
Runa Lia
Olav Ryvud

Andre deltagarar frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Tor Fredrik Holth

Resultat frå inspeksjonen

Denne rapporten gjeld resultatet frå inspeksjon ved Bø avløpsrensaneanlegg (Bø avløpsrensaneanlegg) den 24.09.2019. Rapporten er å sjå på som endeleg dersom vi ikkje får tilbakemelding om faktiske feil innan to veker etter at rapporten er motteken.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekka ingen avvik og ga 2 merknadar under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Merknader:

- Samordning av internkontroll
- Oppfølging av tiltak i samsvar med utslippstillatelsen

Avvik og merknadar er nærare omtalte frå side 4 og utover i rapporten.

Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtalt på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. oktober 2019

Berit Løkken

Ingvar Oland

dato

kontrollør

fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

1. Informasjon om den kontrollerte verksemda

Ansvarleg eining

| | |
|---|---------------------------|
| Namn: BØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN | |
| Organisasjonsnr.: 974597721 | Eigd av: 962276172 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon | |

Kontrollert eining

| | |
|---|---------------------------------|
| Namn: Bø avløpsrenseanlegg | Anleggsnr.: 0821.0015.01 |
| Kommune: Bø i Telemark | Fylke: Telemark |
| Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing | |
| Løype gitt: 31. desember 2014 | Sist endra: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen blei gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav fastsatt i eller i medhald av forurensningsloven blir overheldt. Inspeksjonen er ein del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet vart gjennomført i medhald av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslepp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Utslepp til vann

Rapporten gjeld avvik og merknadar som vart avdekka under inspeksjonen. Han gir inga fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet eller miljøstatusen til verksemda.

Definisjonar

Avvik: Manglande etterleving av krav fastsette i eller med heimel i lov.

Merknad: Eit tilhøve som tilsynsetatane meiner det er naudsynt å peike på for å ivareta ytre miljø, men som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

Andre tilhøve: Saker som kjem fram under inspeksjonen og som det kan vere nyttig for verksemda og sakshandsamarar å kjenne til. Informasjon om verksemda og kommentarar til tema som vart tekne opp under inspeksjonen, men som ikkje vart klassifisert som avvik eller merknadar, kan også inngå her.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekte ingen avvik inna dei områda som vart kontrollert. Vi ser derfor oppfølginga etter inspeksjonen som avslutta.

4. Vedtak om gebyr

Vi syner til varsel og informasjon om gebyrplikt som vart gitt til verksemda den 24.09.2019. Verksemdar skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskrifta. Gebyret skal dekke kostnadane knytt til å forebu, gjennomføre og følge opp kontrollen. Gebyrsatsane for kontroll av verksemdar etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av ressursane som er gått med hittil og venta ressursbruk vil Bø avløpsrensaneanlegg få eit et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette svarar til gebyrsats 2 for tilsyn av inntil ein dags varigheit. Verksemda vil få tilsendt ein faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassa. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for vidare informasjon om innkrevjing av gebyr til statskassa.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan klagas på til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Ein eventuell klage bør vere skriftleg begrunna og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere å endre vedtaket eller sende saka vidare til Miljødirektoratet for endeleg vedtak. Ei eventuell klage vil ikke få oppsettande verknad, og gebyret som er fastsett ovanfor må betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil vere offentleg tilgjengeleg via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Merknadar

Følgjande forhold blei påpeika under inspeksjonen:

Merknad 1

Samordning av internkontroll

Kommentarer:

Internkontroll og risikovurdering for avløpsanlegget vart sist revidert i 2014, og på ny gått gjennom i 2018. Sidan Bø kommune skal slå saman med Sauherad kommune frå 2020, vil internkontroll og risikovurdering for avløpsanleggene bli gått gjennom på ny. Akseptkriteriar for ytre miljø (bl.a. resipient) bør gjerast tydelegare. Arbeid med felles hovedplan vil starte. Fylkesmannen forventar at verksemda utarbeider oppdateringsrutinar som ein del av

internkontrollen. Vi forutset at verksemda utarbeider og gjennomfører handlingsplan basert på oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for avløpsanlegga. Det må utarbeides ein endeleg tiltaksplan og handlingsplan basert på samla vurdering for både renseanlegg og ledningsnett med pumpestasjonar og kummar mv.

Merknad 2

Oppfølging av tiltak i samsvar med utlippstillatelsen

Kommentarer:

I utslippsløyva av 09.02.2015 vart det tidfesta at avkloakkerings- og separeringstiltak for Forberg skulle startas innan 01.01.2016. Fylkesmannen vart under tilsynet gjort kjend med at anlegget er prosjektert og entreprenør er vald. Likevel er nytt boligprosjekt prioritert og Forberg vil først bli ferdigstilt i juni 2020.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen