



Vinje kommune
Vinjevegen 192
3890 VINJE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guri Ravn, 35 58 61 71

Forurensningskontroll Rauland Renseanlegg 2019 - saken avsluttes

Viser til tilbakemelding på inspeksjonsrapport 2019.017.I.FMTE datert 26.09.19 og 07.11.19.
Viser også til annen korrespondanse i saken.

Fylkesmannen har følgende merknader til tilbakemeldingen.

Avvik 1 om internkontroll rutiner

Vinje kommune har inngått avtale med Sweco som akkrediterte organisasjonen, om prøvetaking og kontroll av utstyr. Vi forutsetter at rutiner for kalibrering og vedlikehold av vannmengdemåleren og annet utstyr følges.

Avvik 2 om miljørisikovurderinger

Fylkesmannen tar til etterretning at miljørisikoanalysen nå er oppdatert. Det er ikke beskrevet ved hvilken risiko en skal inn å vurdere tiltak. Vi minner om at arbeidet med miljørisikoanalyser er en kontinuerlig prosess som vi forutsetter at kommunen følger opp. Utover dette har vi ingen merknader til avvik 2.

Fylkesmannen tar ellers tilbakemeldingene til etterretning og saken avsluttes.

Vi minner om at kommunens oppfølging av avvikene vil være tema på neste tilsyn.

Med hilsen

Ingvar Oland (e.f.)
fagsjef

Guri Ravn
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent