



ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes

Saksbehandler:
Linn Christin Rueslåtten

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Beito renseanlegg

Kontrollnummer: 2019.022.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Gudbrand Berg

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Linn Christin Rueslåtten

Andre deltagere fra virksomheten:
Ellen Petrine Fretheim
Thomas Koch

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:*
Line Andersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Beito renseanlegg den 31. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Beito renseanlegg overholdt ikke alle rensekrav for total fosfor i 2018

Anmerkning:

Miljørisikovurdering for renseanlegget er ikke ferdigstilt

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. desember 2019	Linn Christin Rueslåtten	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE REINSEANLEGG	
Organisasjonsnr.: 976642333	Eies av: 961382068
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Beito renseanlegg	Anleggsnr.: 0544.0007.01
Kommune: Øystre Slidre	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 19.12.2007	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Øystre Slidre kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Øystre Slidre kommune innen 17. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Linn C. Myhrer Rueslåttén.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 31. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Øystre Slidre kommune bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Beito renseanlegg overholdt ikke alle rensekrav for total fosfor i 2018

Avvik fra:

Utsleppsløyve for Beito tettebusetnad pkt. 2 om rensekrav

Kommentarer:

I vinterferien og påskeferien utsettes Beito renseanlegg for større belastning enn det anlegget er dimensjonert for. I påsken 2018 medførte dette at fosforprøven overskred konsentrasjonskravet med mer enn 100%.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Miljørisikovurdering for renseanlegget er ikke ferdigstilt

Kommentarer:

Ved Fylkesmannen forrige tilsyn med Beito avløpsanlegg (2015) fikk Øystre Slidre kommune avvik for at anleggseier ikke hadde utarbeidet miljørisikovurdering for avløpsanlegget. Under årets tilsyn ble Fylkesmannen forelagt et omfattende *utkast* til miljørisikovurdering, men det gjenstår enda noe før den er ferdig. Fylkesmannen forventer at kommunen prioriterer dette arbeidet slik at miljørisikovurderingen kan legges til grunn for kommunens videre arbeid på avløpsområdet.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)