



LUNNER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON  
Sandsvegen 1  
2740 Roa

Saksbehandler:  
Linn Christin Rueslåttén

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Volla renseanlegg

### Kontrollnummer: 2019.018.I.FMIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Atle Hermansen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Bengt Bragehaug  
Per Høiby  
André Eriksen

*Fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Linn Christin Rueslåttén

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Innlandet:*  
Line Andersen

Marte Rosnes (Fylkesmannen i Oslo og  
Viken)

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Volla renseanlegg den 29. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke oversikt over alle utslippspunkter på ledningsnettet
- Volla renseanlegg overholdt ikke rensekravene for total fosfor 2018

#### Anmerkninger:

- Sanering av dårlig ledningsnett og arbeid for å motvirke innlekking av fremmedvann bør intensiveres ytterligere

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

9. desember 2019	Linn Christin Rueslåtten	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

---

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo og Viken

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> LUNNER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974643367	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Volla renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 0533.0010.01
<b>Kommune:</b> Lunner	<b>Fylke:</b> Oppland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 15.06.2006	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Lunner kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lunner kommune innen 20. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Lunner kommune går over i Viken fylke fra 1.1.2020, men det vil likevel være Fylkesmannen i Innlandet som følger opp dette tilsynet frem til avvikene er lukket. Vi ber derfor om at dere stiler svarbrev eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Linn C. Myhrer Rueslåttén.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lunner kommune bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke oversikt over alle utslippspunkter på ledningsnett

##### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 14-5  
Utslippstillatelse for Volla renseanlegg i Lunner kommune pkt. 2 om Avløpsnett

**Kommentarer:**

Lunner kommune har kontroll på utslipp og overløp fra renseanlegg og pumpestasjoner, men har ikke oversikt over alle kummer, og eventuelle utslipp/overløp fra disse, på ledningsnett. Kommunen vet at mange kummer er dårlige og må skiftes ut de neste årene, uten at dette ble tallfestet under tilsynet. Ettersom kommunen ikke har oversikt over alle utslippspunkter på ledningsnett er det også vanskelig å gjøre gode beregninger av driftstid for overløpsutslipp.

**Avvik 2**

Volla renseanlegg overholdt ikke rensekravene for total fosfor 2018

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse for Volla renseanlegg i Lunner kommune pkt. 1 om Rensekrav

**Kommentarer:**

Volla renseanlegg overholdt i 2018 kravet til middelkonsentrasjon for total fosfor, men ikke kravet om 95% renseeffekt. Renseanlegget klarte heller ikke kravene til renseeffekt for totalfosfor i 2016 og 2017.

**7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Sanering av dårlig ledningsnett og arbeid for å motvirke innlekking av fremmedvann bør intensiveres ytterligere

**Kommentarer:**

Det er til tider svært mye innlekking av fremmedvann på ledningsnett. Mange punkter med innlekking er kjent, men kommunen antar at det også er mange ukjente innlekkingspunkter. Det er utarbeidet en 5-årig saneringsplan for utbedring av kjente problemområder, og man skal også i tiden fremover kartlegge de delene av ledningsnett man har mindre kjennskap til.

Lunner kommune har de siste årene fokusert mye på renseanleggets biologiske rensetrinn og fosfor-fjerning, og jobbet mindre med sanering og utbedring av ledningsnett. Kommunen har vært nede på 0,7 % årlig saneringsgrad, men har nå en målsetting om å skifte ut 2 % av ledningsnett årlig. Ettersom kommunen allerede har etterslep på sanering av dårlig ledningsnett må kommunen antagelig ha en enda høyere saneringsgrad de nærmeste årene for å komme a jour. Når etterslepet er innhentet vil en stabil årlig fornyingstakt på 1-2 % gi et funksjonelt ledningsnett med god kvalitet på lang sikt.

## 8. Andre forhold

En gjennomgang som Miljødirektoratet har gjort av avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kap. 14, viser at mange avløpsanlegg ikke overholder renskrav og at dette er en vedvarende situasjon. I den sammenheng pekes det blant annet på behov for oppgradering av anlegg med hensyn til faktisk belastning, og/eller behov for å redusere inntrengning av fremmedvann. Fylkesmennene skal følge opp dette, og det må påregnes at anlegg som ikke presterer tilfredsstillende får krav om utbedringer og hyppigere oppfølging fra forurensningsmyndigheten.

Fylkesmennene skal også, på oppdrag fra Miljødirektoratet, revidere alle utslippstillatelser gitt før 1.1.2007 for avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kap. 14. Dette omfatter Volla rensanlegg. Fylkesmannen vil sende ut et eget varsel om dette. I de nye utslippstillatelsene vil det blant annet bli stilt strengere krav til avløpsnettets funksjon, vedlikehold og fornyelse. Det vil også bli stilt krav om overholdelse av sekundærrensekravene for de rensanleggene som ikke allerede overholder disse.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)