



Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 Folldal
postmottak@folldal.kommune.no

Saksbehandler:
Marte Hveem Igeltjørn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Brattbakken slambehandling, Folldal kommune

Kontrollnummer: 2020.117.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ole Håkon Flatøy (enhetsleder)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:

Marte Hveem Igeltjørn

Andre deltagere fra virksomheten:

Svein Arne Hovde (driftsleder VA)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Brattbakken slambehandlingsanlegg, Folldal kommune den 25. august 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket to avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem
- Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

21. september 2020 Marte Hveem Igeltjørn

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Folldal kommune	
Organisasjonsnr.: 976640764	Eies av: 939885684
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 – Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Brattbakken slambehandlingsanlegg	Anleggsnr.: 3429.0008.01
Kommune: Folldal	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Landbasert	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften og internkontrollforskriften overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Folldal kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Folldal kommune **innen 15. november 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Marte Hveem Igeltjørn.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Folldal kommune bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Avvik 1

Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem som gjelder Brattbakken slambehandlingsanlegg

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften), § 5 annet ledd, punkt 6 og 7.

Kommentarer:

Brattbakken slambehandlingsanlegg omfattes ikke av virksomhetens internkontroll.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal IK-forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen blant annet vern av det ytre miljø mot forurensning. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Miljørisiko

I samsvar med internkontrollforskriften skal det gjennomføres stedsspesifikk miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Det framkom under inspeksjonen at det ikke er gjennomført noen stedsspesifikk miljørisikovurdering for Brattbakken slambehandlingsanlegg.

Temaer som bør inngå i den stedsspesifikke miljørisikovurderingen kan være blant annet lukt, støy og hvordan eventuell avrenning fra anlegget vil kunne påvirke nærliggende resipienter.

En risikovurdering skal holdes oppdatert slik at den gjenspeiler den risikoen som virksomheten til enhver tid representerer også med henblikk på ytre miljø.

Dokumenterte rutiner:

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten ikke har etablert skriftlige rutiner i sin internkontroll for driften av Brattbakken slambehandlingsanlegg. Driftsleder VA har utarbeidet et Excel-ark hvor blant annet mengder på mottatt slam til anlegget dokumenteres, men dette er lite kjent, noe som gjør dokumenteringen sårbar ved eventuelt fravær. Det er også utarbeidet et kart som viser oversikt over Brattbakken slambehandlingsanlegg.

Avvik 2

Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart

Avvik fra:

Forurensningsloven § 32 – håndtering av næringsavfall

Kommentarer:

Det ble opplyst at avløpsslammet som leveres til Brattbakken slambehandlingsanlegg inneholder ristgods.

Virksomheten må levere ristgods eller annet ikke komposterbart avfall til godkjent mottak

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

- På området til Brattbakken slambehandling finnes 5 laguner (2 + 3 laguner)
- Lagunene tømmes annenhvert år (2 + 3)
- Slam som mottas i Brattbakken slambehandlingsanlegg kommer fra kommunens rensesanlegg samt spredt bebyggelse og hytter
- Laguner på området er kodet med nummer og farge (rødt/grønt)
- FIAS og Østerdal miljø er innleid av Folldal kommune som transportør av slam fra spredt bebyggelse og hytter
- Ferdigbehandlet slam benyttes som vekstlag på den gamle søppelplassen, det er ikke behov for å bruke det i landbruket i kommunen da mange driver med husdyrproduksjon
- Ferdig behandlet slam spres systematisk på angitte områder inne på anlegget
- Brattbakken slambehandlingsplass er inngjerdet med låsbar port
- Det leveres ikke sandfangslam fra oljeutskillere til anlegget
- Det er ikke mottatt klager på lukt fra anlegget fra naboer (nærmeste naboer ligger ca. 450 m unna)
- Utslippstillatelse er av eldre årgang (till. nr. 1057.001).

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)