



RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON  
Postboks 13  
2381 Brumunddal

Saksbehandler:  
Linn Christin Rueslåtten

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Nes renseanlegg

### Kontrollnummer: 2020.056.I.FMIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Geir Martinsen

*Fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Linn Christin Rueslåtten

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Roar Grøtlien  
Brede Haugseth  
Svein Ekre

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Anders Waldemar Olsen  
Nina Marie Aas

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nes renseanlegg den 27.08.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen:

*Avvik: Virksomheten har ikke gjennomført en detaljert risikoanalyse på anleggsnivå.  
Anmerkning: Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres*

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. oktober 2020  
dato

Linn Christin Rueslåtten  
kontrollør

Tore Pedersen  
avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974547783	<b>Eies av:</b> 864950582
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Nes rensesanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3411.0233.01
<b>Kommune:</b> Ringsaker	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 14.12.2016	<b>Sist endret:</b>

## 1. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensestyrt
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 2. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringsaker kommune plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ringsaker kommune innen 24. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Linn Christin Rueslåttén.

## 3. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringsaker kommune bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

## 5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har ikke gjennomført en detaljert risikoanalyse på anleggsnivå.

### Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, pkt. 6-8.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ringsaker kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra Moelv avløpsanlegg, Nes avløpsanlegg og Ringsaker avløpsnett (Rudshøgda/Brumunddal/Furnes), punkt 2.2.4 *Internkontroll*

#### **Kommentarer:**

Det fremgår av tillatelsen at kommunen plikter å ha oversikt over forhold og aktiviteter knyttet til avløpsanleggene som kan medføre forurensning, og at kommunen skal kunne redegjøre for risikoforhold. Ved Fylkesmannens tilsyn med Nes renseanlegg i 2015 kom det frem at risikovurdering på anleggsnivå ikke var gjennomført, men at arbeidet var påbegynt og med forventet ferdigstilling i 2016. Fylkesmannen er ikke kjent med bakgrunnen for hvorfor dette arbeidet ikke ble ferdigstilt, men risikovurdering på anleggsnivå er fremdeles ikke gjennomført.

## **6. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerking 1**

Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres

#### **Kommentarer:**

Ringsaker kommune har et system for avviksbehandling som anses å være egnet til å følge opp avvik knyttet til ytre miljø, men under tilsynet kom det frem at ikke alle avvik for ytre miljø blir registrert. F.eks. ble ikke overskridelser av rensekrav eller klager på lukt fra renseanlegget avviksbehandlet. Kommunen følger opp slike hendelser, men ikke på en tilstrekkelig systematisk måte. Virksomheten bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at avvik knyttet til ytre miljø blir tilstrekkelig fulgt opp. I den forbindelse er det viktig å påse at de ansatte har en omforent forståelse av hva som defineres som avvik.

## **7. Andre forhold**

Fylkesmannen i Innlandet har varslet krav om overholdelse av sekundærrensekrav for alle kap. 14-anlegg i Innlandet. Sekundærrensekravet er fastsatt som rensekrav, men ut fra resipientvurderinger mener Fylkesmannen i utgangspunktet at anleggene også bør bygges ut med biologisk rensetrinn.

Nes renseanlegg har ikke biologisk rensing, men overholdt sekundærrensekravet i 2018 og 2019. Under tilsynet ble det drøftet hvorvidt Nes renseanlegg vil måtte bygges ut med biotrinn så lenge anlegget overholder sekundærrensekravet med kun kjemisk rensing.

Det ble besluttet at Fylkesmannen og Ringsaker kommune skulle drøfte dette videre i et eget møte om temaet.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## **9. Informasjon til virksomheten**

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)