



NORSK GJENVINNING AS AVD KRISTIANSAND  
Postboks 567 Skøyen (JE)  
0214 Oslo

Saksbehandler:

Veronica Skjævestad

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Avd Kristiansand

Kontrollnummer: 2020.176.I.FMAG

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Per Kristian Slåen

*Fra Fylkesmannen i Agder:*

Veronica Skjævestad

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Morten Sande

Tom Frustøl

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:*

Marit Solum

*Fra Kristiansandsregionen brann og redning*

*IKS (KBR):*

Tore Dalevoll

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand den 28.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket ett avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand overskrider tillatt lagringsmengde for papp/papir og plast.

#### Anmerkning:

- Miljørisikovurderingen mangler en vurdering av slokkevannets påvirkning på det kommunale nettet.

Kristiansandsregionen brann og redning IKS avdekket tre avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik

- Manglende brannteknisk sikkerhetsvurdering.
- Mangler ved brukers organisatoriske dokumentasjon.
- Manglende innmelding og risikokartlegging av farlig stoff.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

13.11.2020	Veronica Skjævestad	Marit Solum
dato	kontrollør	rådgiver

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Kristiansand kommune
- Kristiansandsregionen brann og redning IKS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORSK GJENVINNING AS AVD KRISTIANSAND	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 988550809	<b>Eies av:</b> 937270062
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Norsk Gjenvinning, Avd Kristiansand	<b>Anleggsnr.:</b> 4204.0662.01
<b>Kommune:</b> Kristiansand	<b>Fylke:</b> Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 28. juni 2016	<b>Sist endret:</b> 18. juli 2018

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 1. ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Tilsynet er hjemlet i to ulike lover med tilhørende forskrifter. Miljødirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med forurensningsloven og tilhørende forskrifter, mens brannvesenet fører tilsyn med kravene i brann- og eksplosjonsvernloven og forskriftene om brannforebygging og håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften er hjemlet i begge lovene.

Ved gjennomføring av felles tilsyn er det fokus på områder som er felles for etatene, og områder som grenser opp til hverandre. Dette tilsynet kan derfor ikke betraktes som en full gjennomgang av lovverk bedriften skal forholde seg til. Tema som normalt ville vært tatt opp om etatene hadde gjennomført egne tilsyn er utelatt.

For å øke kunnskapsgrunlaget har direktoratene gått sammen om et oppdrag til RISE Fire Research AS (RISE) for å få belyst hvilke risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg på overordnet (nasjonalt) nivå. Rapporten ble ferdigstilt 1. november 2019, og danner faktagrunlaget for tilsynsaksjonen.

Rapporten er tilgjengelig her: [www.dsb.no/rapporter-ogevalueringer/branner-i-avfallsanlegg/](http://www.dsb.no/rapporter-ogevalueringer/branner-i-avfallsanlegg/).

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Brannsikkerhet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at **Fylkesmannen** skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand innen 15. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 1 er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Veronica Skjævestad.

For at **Kristiansandsregionen brann og redning IKS** skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand innen 15. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 2, 3 og 4 er rettet.

Vi ber om dere stiler svarbrev eller e-post til [kbr@kbr.no](mailto:kbr@kbr.no), eller pr. post til: Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Klynga 50,4630 Kristiansand.

## 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i Agder i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med

forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning AS, Avd Kristiansand bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

## **6. Avvik**

### **Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:**

#### **Avvik 1**

Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand overskrider tillatt lagringsmengde for papp/papir og plast.

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning AS, datert 18.07.2018, pkt. 1 og spesifisering i vedlegg 2.

#### **Kommentarer:**

Virksomheten kan mellomlagre maksimalt 1000 tonn papp/papir og plast. Under tilsynet observerte vi store hauger av plast, deriblant mye landbruksplast og i tillegg mye papp/papir. Virksomheten har ikke søkt om utvidet lagringsmengde pga. koronasituasjonen. Virksomheten bekreftet at det var mellomlagret mer enn 1000 tonn og forklarte at plasten skulle videresendes når treverket hadde blitt kvernet og transportert ut av anlegget.

## **Kristiansandsregionen brann og redning IKS fant følgende avvik under inspeksjonen:**

### **Avvik 2**

Manglende brannteknisk sikkerhetsvurdering.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging § 4 *Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk*

#### **Kommentar:**

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.

Ved tilsynet ble det bemerket svært høy lagring av restavfall og papiravfall i 2 av lagerhallene. Det kunne her ikke legges fram dokumentasjon på hvordan byggene kan brukes.

### **Avvik 3**

Mangler ved brukers organisatoriske dokumentasjon.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging §§ 12 *Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid* og 13 *Brukerens dokumentasjon*

#### **Kommentar:**

Ved tilsynet ble det bemerket store mengder lagret treverk med kort avstand til naboer. Det kunne ikke dokumenteres at konsekvenser ved brann er vurdert og hvilke tiltak, bl.a. varslingsrutiner til naboer, som bør etableres.

### **Avvik 4**

Manglende innmelding og risikokartlegging av farlig stoff.

#### **Avvik fra:**

Farlig stoff forskriften §§ 12 *Innmelding av farlig stoff* og 14 *Risiko og risikovurdering*

#### **Kommentar:**

- Ved tilsynet ble det bemerket at oppbevaringstillatelsen omfattet store mengder farlig stoff/avfall der brannfarlig gass og aerosoler er utover innmeldingsnivåene i farlig stoff forskriften. I bygget var det ikke så store mengder avfall oppbevart ved tilsynet, men det ble også oppbevart sveisegass som til sammen antakelig overstiger 400 liter. Det må vurderes hvilke totale mengder det er aktuelt å oppbevare og foreta en innmelding.
- Det ble også bemerket en uheldig plassering av brannfarlige gasser og brannfarlige væsker, disse bør holdes adskilt. Virksomheten må foreta en risikovurdering som omfatter mengder og plassering.

## 7. Anmerkninger

### Fylkesmannen anmerket følgende forhold under inspeksjonen:

#### **Anmerkning 1**

Miljøriskovurderingen mangler en vurdering av slokkevannets påvirkning på det kommunale nettet.

#### **Kommentarer:**

Norsk Gjenvinning AS, Avd. Kristiansand har en miljørisikovurdering som kartlegger ulike aktiviteter ved anlegget som kan medføre fare for forurensning. Lagring av ulike avfallstyper, brannfare og utslipp av eventuelt slokkevann fra brann er inkludert i risikovurderingen. Utvidet beredskapsplan for anlegget i Kristiansand omtaler rutiner for oppsamling og håndtering av slokkevann. Slokkevann skal enten ledes til kommunalt nett eller samles opp i sugebil og prøvetas før videre håndtering. Kommunen skal varsles ved påslipp. Det foreligger imidlertid ikke en skriftlig vurdering av slokkevannets påvirkning på kommunalt avløpsrenseanlegg og vurdering av eventuell overbelastning/støtutslipp. Fylkesmannen er kjent med at Høllen Renseanlegg har utfordringer med å overholde rensekravene.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannforebygging
- Forskrift om håndtering av farlig stoff

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikoanalyse
- Beredskapsplan for Kristiansand 2020
- Innsatskort industrivern
- Oppgaver ved brann
- Organisering av internberedskap
- Oversikt over uteområder 2028
- Presentasjon industrivern januar 2020
- Rapport på kurs Kristiansand
- RV brann 280520
- RV lagring av avfall 280520
- Varsling ved alvorlige hendelser - plakat