



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Bærum kommune

1304 Sandvika

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| Deres ref.: 06/7708-7 | Deres dato: 19.02.2007 | Vår ref.: 2007/1147 M-FO | Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal | Dato: 15.08.2008 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------|

**BÆRUM KOMMUNE, HASLUM KREMATORIUM, GML RINGERIKS VEI 86 - DISP.
FRA FORURENSNINGSFORSKRIFTENS § 10-7. ANDRE LEDD**

Vi viser til brev fra Bærum kommune, datert 19.2.2007, vedr. søknad om unntak fra bestemmelsene i forurensningsforskriften om røykgasshastighet og –temperatur for Haslum krematorium. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Haslum krematorium har i brev av 11.1.2007, fått dispensasjon fra kravet i forurensningsforskriftens § 10-7 1.ledd om skorsteinshøyde, da det kunne vises til tilfredsstillende verdier for bakkekonsentrasjonsverdier. Etter dette har anlegget fått installert nytt renseanlegg og det søkes nå om dispensasjon fra kravene i § 10-7, andre ledd. Bakgrunnen for unntakssøknaden er problemer med å tilfredsstille kravene i forskriften til enhver tid, fordi krematoriene opererer med diskontinuerlig forbrenning. Dette medfører et syklisk forløp der røykgasshastighet og -temperatur vil variere kraftig i løpet av kremasjonsforløpet, noe som gjør det vanskelig å opprettholde minstekravet til røykgasshastighet. Når det gjelder temperatur på røykgassen, er det nødvendig å kjøle den ned for at renseanlegget skal fungere optimalt. Dersom temperaturen skal holdes ved 150⁰C som påkrevet, medfører dette at det blir for liten sikkerhetsmargin i forhold til at renseanlegget skal fungere optimalt.

Miljøvernavdelingens vurdering

Fylkesmannen ser at gjennomføring av løsninger for å sikre at kravet i § 10-7, andre ledd blir overholdt er vanskelig å gjennomføre i praksis. Det vil også med høy sannsynlighet medføre økt energiforbruk, noe som vil ha en negativ miljøeffekt. Fylkesmannen anser at kravene til røykgasstemperatur- og hastighet først og fremst er angitt for å sikre best mulig spredning av utslipp fra krematoriene.

Det er gjennomført spredningsberegninger for anlegget og på bakgrunn av denne og andre opplysninger i søknaden, anser vi at det er mulig å drifte krematoriet på en slik måte at forurensningen fra anlegget er akseptabel og i tråd med øvrige forhold i forurensningsforskriftens kapittel 10, selv om ikke § 10-7, andre ledd overholdes.

Fylkesmannens vedtak

Fylkesmannen gir med dette Haslum krematorium unntak fra forurensningsforskriftens § 10-7, andre ledd angående røykgassshastighet og røykgasstemperatur. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriftens § 10-10.

Vi gjør oppmerksom på at unntaket ikke omfatter kravet til skorsteinshøyde i § 10-7, første ledd som er vurdert i egen søknad.

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vedtaket dersom nye opplysninger eller andre tungveiende hensyn skulle tilsi det.

Etterkunngjøring

Søknaden om unntak er ikke sendt på høring, jfr. § 36-7 i forurensningsforskriften og det må derfor *etterkunngjøres*.

Vi ber om at Bærum kommune foretar etterkunngjøring til berørte parter jfr. bestemmelsene i forurensningsforskriftens § 36-4 til § 36-6. Som et minimum må dette omfatte direkte varsel til alle naboeiendommer til krematoriet og en kunngjøring i en vanlig lest avis i området, samt kunngjøring på kommunens nettside. Fylkesmannen vil legge ut saken på sine egne nettsider www.fylkesmannen.no.

Et forslag til tekst til avisen skal sendes fylkesmannen senest innen 3 uker for evt. kommentarer før utsendelse (gjerne på e-post). Vi anmoder om at kunngjøring skjer senest 3 uker etter at vi har vurdert utkastet.

Klage

Vedtaket kan iht fvl § 28 og 29 påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er kommet frem til berørt part. En evt. klage må begrunnes og angi hva det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Saksbehandlingsgebyr

I hht til forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 39 om gebyrer til statskassen, skal det tas gebyr for Fylkesmannens arbeid med tillatelser mm. Når det treffes vedtak om unntak fra krav i en selvstående forskrift, skal det også kreves gebyr for dette. På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden, er bedriften plassert under gebyrsats 3, jf § 39-5 endring av tillatelse. Det betyr at det skal betales et gebyr på kr. 4800 for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett settesendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang for gebyrsats

Vedtaket om gebyrsats fastsatt av Fylkesmannen kan påklages til SFT innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales. Hvis klageinstansen imøtekommer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med hilsen

Are Hedén
seksjonssjef

Ellen Margrethe Svinndal
rådgiver

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

