



SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS
Hauerveien 175
1542 VESTBY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Irene Tronrud,

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Søndre Follo Renseanlegg IKS Kontrollnummer: 2021.146.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Geir Simensen (daglig leder)

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Irene Tronrud

Andre deltagere fra virksomheten:

Rune Larsen (teamleder drift og vedlikehold)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Anette Strømme

Marte Rosnes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved den 10. juni 2021 av Søndre Follo Renseanlegg IKS, heretter referert til som virksomheten. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket ingen avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen

Anmerkninger:

- Virksomheten kan forbedre rutinen for evaluering og oppdatering av sin risikovurdering
- Virksomheten kan få bedre eierskap til det den får fra tredjeparter, for eksempel måleprogram og vurdering av utslippsmålinger
- Virksomheten kan forbedre samarbeidet med eierkommunene

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.



Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. juni 2021	Irene Tronrud	Hilde Sund Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ås kommune
- Vestby kommune



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Søndre Follo Renseanlegg IKS (SFR IKS)	
Organisasjonsnr.: 974821184	Eies av
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 – Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: SFR IKS	Anleggsnr.: 3019.0024.01
Kommune: Vestby	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensning	
Tillatelse gitt: 22.11.2011	Sist endret: 26.7.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.



4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. mai 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil SFR bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan forbedre rutinen for evaluering og oppdatering av sin risikovurdering

Kommentarer:

Søndre Follo Renseanlegg IKS (SFR) informerte under tilsynet at de skal ha en årlig gjennomgang av sin miljørisikovurdering. Dette arbeidet er blant annet forankret i virksomhetens årshjul, hvor det står beskrevet hvem som er ansvarlig for dette arbeidet og til hvilken tid på året virksomheten skal gjennomgå og oppdatere sin miljørisikovurdering.

Cowi AS utførte i mars 2020 en klimatilpasset miljørisikovurdering for SFRs renseanlegg med pumpestasjoner og tilhørende overløp. Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke hadde oppdatert/ vurdert sin miljørisikovurdering etter dette, selv om dette står beskrevet i den skriftlige rutinen.



Anmerkning 2

Virksomheten kan få bedre eierskap til det den får fra tredjeparter, for eksempel måleprogram og vurdering av utslippsmålinger

Kommentarer:

SFR benytter seg av flere eksterne konsulenter. Det er SFR som er ansvarlig for at alle vilkårene i utslippstillatelsen overholdes. Ved bruk av tredjepart for utarbeidelse av for eksempel rapporter eller måleprogram er det viktig at SFR har eierskap til dette. Det er SFR som er ansvarlig dersom vilkårene i utslippstillatelsen ikke blir overholdt og ikke eksterne konsulenter.

Anmerkning 3

Virksomheten kan forbedre samarbeidet med eierkommunene

Kommentarer:

SFR fortalte under tilsynet at den største utfordringen med å overholde utslippskravene i fremtiden vil være de store mengdene med overvann som kommer fra eierkommunene Ås og Vestby. For mye vann fra kommunene havner i dag hos SFR, og virksomheten har nye tall på mengder vann som føres til renseanlegget som underbygger dette.

Slik Statsforvalteren forsto det under tilsynet, er det ikke utarbeidet en felles risikovurdering for ledningsnett i eierkommunene Ås og Vestby og ledningsnett og avløpsrenseanlegget til SFR.

For å sikre at utslippskravene overholdes i fremtiden vil det være nødvendig å redusere mengden overvann fra ledningsnett i eierkommunene. Renseanlegg og ledningsnett henger sammen, og en felles risikovurdering for hele avløpssystemet vil være et nyttig verktøy for å oppnå dette. SFR kan forbedre sitt samarbeid med eierkommunene ved å utarbeide en felles risikovurdering for det totale avløpssystemet (ledningsnett, pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg).

8. Andre forhold

I henhold til forurensningsforskriften § 14-6 skal kommunalt avløpsvann til følsomt område fra større tettbebyggelse gjennomgå sekundærrensing. Statsforvalteren ga i brev av 26. juli 2019 dispensasjon fra krav om sekundærrensing ved SFR frem til nytt rensetrinn står klart; frist 1. januar 2025.

SFR har i dag ikke biologisk rensetrinn. Virksomheten uttalte under tilsynet at de heller ikke ønsker å utvide anlegget med et biologisk rensetrinn siden de renser godt og stabilt for organisk stoff i dag. SFR overholder minstekravet til sekundærrensing i forurensningsforskriften § 14 med god margin. SFR har hatt en lengre prosess med optimalisering og automatisering av kjemikaliedoseringen. Statsforvalteren følger opp dette videre i egen sak.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Statsforvalteren