



STANGELAND MASKIN AS AVD PUKKVERK
Sandnesvegen 80 (JE)
4051 Sola

Saksbehandler:
Julie Jacobi Jonstrup

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Stangeland Maskin Nordre Kalberg

Kontrollnummer: 2020.108.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Stian Byberg

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Julie Jacobi Jonstrup

Andre deltagere fra virksomheten:
Sverre Nergård
Tom Rune Utheim

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Kirsten Allred

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stangeland Maskin Nordre Kalberg den 17.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomhetens lagring av spillolje er ikke forsvarlig

Anmerkninger:

1. Virksomheten har støvmålinger over grensen fastsatt i kapittel 30 i forurensningsforskriften
2. Virksomheten bør ha et system som dokumenterer årlig innlevering av farlig avfall fra anlegget på Nordre Kalberg

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. september 2020 Julie Jacobi Jonstrup

Mariann Størksen

dato

kontrollør

fung. seksjonsleder

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Time kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STANGELAND MASKIN AS AVD PUKKVERK	
Organisasjonsnr.: 976482565	Eies av: 935861330
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Stangeland Maskin Nordre Kalberg	Anleggsnr.: 1121.0060.01
Kommune: Time	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt: 01.10.2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Stangeland Maskin Nordre Kalberg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stangeland Maskin

Nordre Kalberg innen 6. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Julie Jacobi Jonstrup.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stangeland Maskin Nordre Kalberg bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens lagring av spillolje er ikke forsvarlig

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5, jf. forurensningsforskriften § 18-6

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 11-5 stiller krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Avfallsprodusenten skal oppbevare/lagre farlig avfall slik at det ikke medfører fare for mennesker eller miljø.

Stangeland Maskin oppbevarer spillolje i en tank ute. Tanken – som på kontrolldagen ble opplyst å være på ca. 2 m³ – står på grusdekke. Det er ingen oppsamlingsarrangement under tanken, og som i tillegg er plassert på en måte som gjør at det ikke er mulig å se om det oppstår en lekkasje fra tanken.

Dersom tanken er større enn 2 m³, er det også krav om et oppsamlingsarrangement som kan romme hele tankens innhold (forurensningsforskriften § 18-6).



Bilde 1: Tank for lagring av spillolje, midt i bildet

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har støvmålinger over grensen fastsatt i kapittel 30 i forurensningsforskriften

Kommentarer:

Grensen for utslipp av støv er beskrevet i §30-5 i forurensningsforskriften og er satt til 5 g/m² i løpet av 30 dager. I perioden 14.04.2020 – 08.05.2020 målte Nordre Kalberg sør 16,1 g/m² og i perioden 08.05.2020 – 08.06.2020 målte Nordre Kalberg sør 12,2 g/m². Dette er en overskridelse av fastsatt grense i selvbærende forskrift. Stangeland Maskin forklare dette med anleggsarbeid på Fagrafjell transformatorstasjon, som gir en økt transport på grusvei forbi støvmålerstasjonen. Dette er midlertidig anleggsarbeid og Fylkesmannen aksepterer en forhøyet verdi av mineralsk nedfall ut 2020.

Anmerkning 2

Virksomheten bør ha et system som dokumenterer årlig innlevering av farlig avfall fra anlegget på nordre Kalberg

Kommentarer:

Farlig avfall skal leveres minimum en gang i året, dersom mengden overstiger 1 kg (jf. avfallsforskriften § 11-8). Når avfall leveres blir det fylt ut en deklarasjon, noe som gir avfallsprodusenten en dokumentasjon på når avfall sist ble levert. Avfallet blir registrert på avfallsprodusentens organisasjonsnummer.

Stangeland Maskin AS sin aktivitet på Nordre Kalberg er ikke egen juridisk enhet, og har derfor ikke et organisasjonsnummer å registrere farlig avfall på. Virksomhetens farlige avfall (spraybokser, oljefilter og drivstoff) blir kjørt til hovedkontoret på Soma. Avfallet blir så levert og deklarerert i regi av hovedkontoret. Spillolje blir hentet direkte fra Nordre Kalberg av Franzefoss. Det er ikke klart for Fylkesmannen hvem som deklarerer dette avfallet.

Stangeland Maskin kunne på kontrolldagen ikke svare på når eksempelvis spraybokser sist var blitt levert, og kan dermed ikke dokumentere overholdelse av kravet om årlig levering.

8. Andre forhold

Ifølge forurensningsforskriften (tankforskriften) § 18-6 skal tanker som inneholder petroleumprodukter eller farlige kjemikalier/farlig avfall sikres med nødvendige barrierer slik at faren for forurensning minimeres. Kravet gjelder for lagring av petroleumprodukter i tanker på mer enn 10 m³, og for farlige kjemikalier/farlig avfall som lagres i tanker over 2 m³. For slike tanker skal det være oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum, og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet.

Stangeland Maskin har mange tanker for lagring av diesel. Den største tanken er på 32 m³. Dette er en tank med dobbel vegg. I § 18-6 gis det unntak for dobbelveggede tanker, fra kravet om oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum, fordi rommet mellom indre og ytre tank kan fungere som et oppsamlingsarrangement i seg selv. Dobbeltveggede tanker skal imidlertid ha «en løsning som sikrer deteksjon av en eventuell lekkasje til mellomrommet mellom veggene». Tankene skal også ha et oppsamlingsarrangement for spill fra overfylling, der kapasiteten skal være basert på en miljørisikoanalyse (jf. § 18-6 bokstav c) tredje ledd). Dette skal være dokumentert.

Stangeland Maskin AS har oversendt miljørisikovurderingen som foreligger for anlegget på Nordre Kalberg. Utslipp fra faste dieseltanker har blitt vurdert under ett, dvs ikke i forhold til de spesielle problemstillingene rundt en tank i denne størrelsesorden. Utslipp som følge av en overfylling har eksempelvis ikke blitt vurdert. Fylkesmannen anbefaler veilederen til Tankforskriften (<https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2019/desember-2019/tankforskriften-er-oppdateret/>) hvor det beskrives hvordan tanker og tilhørende utstyr skal risikovurderes.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)