

Fra: Tennøy, Anne Birte[fmtrabt@fylkesmannen.no]  
Sendt: 2. jul 2020 12.47.00  
Til: Sindre Dahle  
Kopi: Holm, May-Helen  
Tittel: Tilsyn deponi - Oppfølging av alvorlig avvik

---

### **Tilsyn deponi - Oppfølging av alvorlig avvik**

Viser til vårt oppfølgingstilsyn den 1. juni 2020. Bakgrunn for tilsynet var oppfølging av avvik nr. 3 i tilsynsrapport av 16. oktober 2019 om driftsrutiner for sigevannsanlegg.

Pumpekum er utbedret og nye pumper er installert. Registrering av sigevannsvolum er ikke på plass og det ble orientert om at dette rettes i løpet av august. Dokumentasjon på gjennomføring av rutiner for drift og vedlikehold manglet.

For å lukke avviket må det sendes inn bekreftelse på at manglene er rettet innen 1. september. Herunder også kopi av journal for gjennomføring av driftsrutiner.

Med vennlig hilsen

**Anne Birte Tennøy**  
seniorrådgiver miljø



### **Fylkesmannen i Troms og Finnmark**

*Romssa ja Finnmarkku fylkkamónni*  
*Tromssan ja Finnmarkun maaherra*

Telefon: 77 64 22 05

E-post: [fmtrabt@fylkesmannen.no](mailto:fmtrabt@fylkesmannen.no)

Web: [www.fylkesmannen.no/tf](http://www.fylkesmannen.no/tf)