

FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN  
Postboks 184 Skøyen  
0212 Oslo

Oslo, 4. oktober 2021

Deres ref.:  
Kaja Opland

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/1731  
2021.054.I.miljodir

Saksbehandler:  
Jone Rivrud Rygg

## Endelig rapport etter tilsyn 31. august 2021

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN (virksomhetsnummer: 979594836).

Rapporten erstatter rapport datert 22. september 2021 og er endelig. Med grunnlag i kommentarer fra FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN 22. september 2021 har Miljødirektoratet tatt ut avvik 3 og fjernet overskridelse av temperatur-grense fra avvik 2 slik at rapporten nå samsvarer med kravene i virksomhetens tillatelse.

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til luft i 2021
- Avvik 2: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til vann i 2021

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. desember 2021.

## Dere må betale gebyr

FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRODVEIEN må betale et gebyr på 27 100 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no). Merk svaret med saksnummer 2019/1731 og tilsynsnummer 2021.054.I.miljodir.

## Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til luft i 2021

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- avfallsforskriften § 10-23
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 4.1 vilkår om utslipp til luft, utslippsbegrensninger

#### Beskrivelse av krav

Vedlegg V i avfallsforskriften kapittel 10 spesifiserer grenseverdier som skal overholdes for utslipp til luft.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Fortum Klemetsrud har hatt følgende overskridelser av grenseverdier for utslipp til luft i 2021:

- 1 overskridelse av halvtimesmiddelverdi for CO på linje 1
- 3 overskridelser av døgnmiddelverdi for SO<sub>2</sub> på linje 2
- 18 overskridelser av halvtimesmiddelverdi for CO på linje 3

Ifølge virksomheten skyldtes overskridelser på linje 3 hovedsakelig utfordringer med styringssystemet i vår som nå skal være løst, og de har ikke hatt overskridelser der de siste månedene.

## Avvik 2: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til vann i 2021

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 3.1.1 vilkår om utslipp til vann, utslippsbegrensninger
- avfallsforskriften § 10-26

### Beskrivelse av krav

Virksomhetens tillatelse spesifiserer grenseverdier som skal overholdes for utslipp til vann fra rensing av røykgass.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Fortum Klemetsrud har hatt følgende overskridelser av grenseverdier for utslipp til vann i 2021:  
- 2 overskridelser av ukemiddelverdi for suspendert stoff

## Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRODVEIEN må betale et gebyr på 27 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 18. august 2021 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Jone Rivrud Rygg
- Marianne Tvermyr

Fra FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN deltok

- Kaja Opland

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende FORTUM OSLO VARME AS AVD KLEMETSRUDVEIEN ble kontrollert under tilsynet:

- Fortum Oslo Varme Klemetsrud, Oslo

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Forbrenning av avfall

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

### Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Resultater fra utslippsmålinger til luft og vann

## Del 4: Annen informasjon

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Henning Gøhtesen  
seksjonsleder

Jone Rivrud Rygg  
tilsynsleder

Kopi til:

- Oslo kommune
- Statsforvalteren i Oslo og Viken